

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice

Číslo jednací
KHSPA 05358/2022/HDM-Sy

Vyřizuje/telefon
Labudová /461550569

Ve Svitavách dne
4.4.2022

Závazné stanovisko

Na základě žádosti Pardubického kraje, sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČ: 70892822, zastoupeného společností Sinc s.r.o., sídlo: Na Spravedlnosti 1533, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ: 28814878, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci ke sloučenému územnímu řízení a stavebnímu povolení na akci – **Speciální MŠ a ZŠ Polička – přístavba učeben**, v k.ú. Polička, ze dne 29.3.2022, posoudila Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen „KHS“) jako místně a věcně příslušný dotčený správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve spojení s § 77 odst. 1 a 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“) a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), předloženou žádost.

Po zhodnocení souladu předložené žádosti s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací ke sloučenému územnímu řízení a stavebnímu povolení na akci - Speciální MŠ a ZŠ Polička – přístavba učeben, v k.ú. Polička

s o u h l a s í .

Odůvodnění:

Předmětem PD jsou stavební úpravy a zděná přístavba objektu Speciální MŠ a ZŠ Polička, Jiráskova č.p. 825. Kapacita školy se navyšovat nebude.

Dojde k vybudování nových WC pro zaměstnance m.č. 1.60 + 1.74 (1 WC s umyvadlem v předsíni), hygienického zařízení pro dívky m.č. 1.61 (2 WC, 3 umyvadla v předsíni), hygienické kabiny pro dívky 1.62 (1WC, bidet, umyvadlo), hygienického zařízení pro chlapce 1.63 (2WC, 2 pisoáry, 2 umyvadla v předsíni) a bezbariérového hygienického zařízení 1.64 (1WC, 1 umyvadlo, 1 sprcha). Elektrické osušecí rukou.

Dále bude provedena přístavba ve východní části: relaxační místnost 1.53 (31,82m², max 6 dětí + 2 učitelé), terapeutická místnost 1.54 (36,6m², max. 6 dětí + 2 učitelé), školní družina 1.55 (36,77m², max. 9 dětí + 2 učitelé), dvě třídy základní školy (v každé max. 8 dětí + 2 učitelé, m.č. 1.56 = 36,83m², m.č. 1.57 = 34,94m²). Do těchto místností budou vybudovány nové vstupy ze stávající propojovací chodby. V západní části bude přes celou plochu západní stěny prosklená sestava oken. V místnostech umyvadla, podlahy PVC.

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

V severní části bude nový vstup do objektu do propojovací chodby.

V jihovýchodní části bude provedena přístavba: chodba, šatna 1.68, kočárkárna, WC školka 1.66 (2WC a 2 umyvadla pro děti, umyvadlo pro zaměstnance, sprchový box, přebalovací pult, mísící baterie mimo dosah dětí), denní místnost školka 1.70 (56,41 m², umyvadlo, akustický podhled), ložnice školka 1.71 (34,38 m²), WC zaměstnanci MŠ 1.65 + 1.75 (1WC, 1 umyvadlo v předsíni), hygienické zařízení pro děti s autismem 1.73 (1 WC s umyvadlem ve společném prostoru), 1.76 úklidová místnost s výlevkou., 1.77 šatna zaměstnanců. V MŠ se předpokládá max. 10 dětí +3 učitelé.

V denní místnosti a ložnici okna přes celou plochu stěn. Podlahy PVC, koberec, dlažba.

V atriu bude přistavena cvičná kuchyně 1.58 (35,28m², pro max. 8 dětí a 3 učitele, okna v celé ploše severní stěny, dřez na nádobí, dřez na mytí rukou, digestoř, podlaha PVC) a sborovna 1.59 (27,63m², max 10 učitelů, umyvadlo).

Dojde k úpravám zpevněných ploch a zeleně.

Vytápění napojeno na stávající zdroj – desková otopná tělesa.

Velkoplošné celostěnové hliníkové okenní sestavy: spodní část oken a posuvné dveře budou mít bezpečnostní sklo, před okna budou osazeny venkovní žaluzie. Část okenních křídel sklopných, část fixních, část otvíravě-sklopných, dveře v okenních sestavách otvíravé posuvné. Otevírání horních oken bude dostupné z výšky 1,5m od podlahy pomocí pákového mechanismu.

Denní osvětlení nově vzniklých pobytových místností je v souladu s požadavky normy ČSN EN 17037 – doloženo výpočtem. Umělé osvětlení LED svítidly navrženo dle ČSN EN 12464-1 – doloženo výpočtem (učebny nad 300lx, cvičná kuchyně cca 600lx).

V dílně pracovních činností 1.46 určené ke krátkodobému pobytu dojde z důvodu přístavby k zazdění 4 oken (zbyde 1 okno a prosklené vstupní dveře do venkovního prostoru). Dle doloženého výpočtu denního osvětlení dílny je D_{min} pro celou místnost dílny = 0,3%, $D_m=1,7\%$. Dostatečný podíl denní složky osvětlení pro celkové sdružené osvětlení ($D_{min} \geq 0,5\%$) je ve funkčně vymezené oblasti do hloubky místnosti cca 6,4m od dveří vedoucích do venkovního prostředí. Část místnosti v hloubce $\geq 6,4m - 8,86m$ od venkovních dveří má už charakter bezokenního prostoru, tato část prostoru dílny nebude využívána k pobytu osob a k výuce. Umělé osvětlení dílny bude posíleno na úroveň celkového sdruženého osvětlení – dle výpočtu $E_m=884lx$. V dílně v části bezokenního prostoru bude osazen odtahový ventilátor pro lepší odvod vzduchu z tohoto prostoru (50m³/hod).

Větrání bezokenních hygienických zařízení, úklidové komory, 5 skladů u dílny, 2 skladů přilehlých ke třídě 1.57 bude zajištěno potrubními radiálními ventilátory s odtahem přes střechu. Spínání pomocí čidel pohybu. Přívod vzduchu pode dveřmi bez prahu nebo mřížkami ve dveřích. Na potrubí osazeny tlumiče hluku.

V STZ je uvedeno, že při stavbě se nebude pracovat s azbestem. Ve stávajícím objektu se nenachází.

Z hlediska ochrany zdraví před hlukem je v PD uvedeno: objekt se nachází v obytné zástavbě. Nejbližší významné zdroje hluku v okolí jsou: na východ silnice II/362. Mezi objektem a silnicí je pás zástavby rodinných domů a vzrostlá zeleň. Na jih motokrosová dráha vzdálená 660 m. Mezi objektem a dráhou je pás nové zástavby RD, pole, les, rekreační objekty, větrolam. Na sever od objektu je silnice I/34. Mezi silnicí a objektem je pás zástavby bytových domů a dvou škol a vzrostlá zeleň. Nedojde k významnému dopadu hluku na objekt školy. V rámci stavby nedojde k umístění nového zdroje hluku.

KHS podanou žádost posoudila v souladu s § 77 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví z hlediska ochrany před hlukem a po jejím posouzení se rozhodla žádosti vyhovět.

MUDr. Lenka Labudová
ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých

Na vědomí: adresát

Sinc s.r.o

KHS/ HDM – SY