

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

Identifikace veřejné zakázky:

Název:	Opatření snižující spotřebu elektrické energie na Gymnáziu Polička – II. etapa; Výměna osvětlení ve vybraných prostorách školy za LED
Druh veřejné zakázky:	Dodávky
Druh řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení

Identifikační údaje zadavatele:

Název:	Gymnázium Polička
Sídlo:	nábřeží Svobody 306, 572 01 Polička
IČO:	620 32 178

Odpověď na žádost dodavatele z 25. listopadu 2024:

Dotaz dodavatele:

Dobrý den, měl bych dotazy k veřejné zakázce: Opatření snižující spotřebu el.energie na Gymnáziu Polička – II.etapa (Výměna osvětlení ve vybraných prostorách školy za LED)

- při obhlídce bylo požadována i výměna TV zásuvek. Určete prosím počet ve Výzvě k podání nabídky.
- na str.6 Výzvy bod 5 – dokumentace nabízeného řešení má se předložit do výběrového řízení? Pokud ano, tak navrhuji bod osvitové diagramy pro každou místnost předložit až v dokumentaci před samotnou realizací.

Předem děkuji za zodpovězení dotazů.

Odpověď zadavatele:

- Předpokládá se výměna 25 ks TV zásuvek. Zadavatel tyto zásuvky doplnil i do orientačního soupisu dodávek.
- Cena musí být stanovena realisticky již v samotném zadávacím řízení. Zadavatel upozorňuje, že tuto cenu nebude možné měnit z jiných důvodů než z takových, které zadavatel i přes náležitou péči nemohl předvídat, a dále z důvodu zadavatelem dodatečně objednaných víceprací, které nebyly součástí poptávaného řešení.

Ze všech uvedených důvodů zadavatel umožnil prohlídku místa plnění hned ve dvou termínech, aby měli dodavatelé možnost zvážit nabízené řešení a eventuálně upravit počty prvků uvedených v orientačním soupisu tak, aby řešení odpovídalo platné legislativě a normám.

Ze stejných důvodů požaduje doložení dokumentace nabízeného řešení – tedy alespoň v rozsahu technických, datových či katalogových listů nabízených svítidel a právě osvitových diagramů, jimiž jediné může být prokázána reálnost nabízené ceny (zadavatel z nich bude mít postaveno najisto, že osvit v jednotlivých místnostech odpovídá platné legislativě a normám.

Odpověď na žádost dodavatele z 25. listopadu 2024:

Dotaz dodavatele:

Dobrý den, prosím o vysvětlení:

- 1) Jaká forma předání díla a dokladová část bude požadována při předání díla?
- 2) Jakou formou požaduje zadavatel ověření správnosti osvětlení?
- 3) V zadávací dokumentaci je předložen výkaz výměr, je ho potřeba dodržet?

Děkuji

Odpověď zadavatele:

Ad 1) Zadavatel upřesňuje, že požaduje vytvoření dokumentace pro provedení díla, kterou vybraný dodavatel – zhotovitel předloží před zahájením prací ke kontrole. Následně, pokud dojde ke změně v průběhu realizace, předloží dokumentaci skutečného provedení, na základě které bude vytvořena výchozí revize elektro.

Ad 2) Zadavatel požaduje od zhotovitele provedení měření pomocí kalibrovaného luxmetru a sestavení protokolu o měření, to vše za přítomnosti pověřené osoby zadavatele – objednatele.

Ad 3) Nejedná se o výkaz výměr v pravém slova smyslu. Jde o orientační soupis dodávek a prací sestavený za účelem základní kvantifikace rozsahu díla. Zakázka je zadávána v režimu Design&Build a očekává se, dodavatel z tohoto soupisu vyjde a upraví si jej na vlastní reálné řešení, jehož cenu uvede v nabídce a tato cena bude (samozřejmě se zákonnými výjimkami) cenou konečnou a neměnnou.

Vysvětlení z vlastního podnětu zadavatele:

- 1) Zadavatel v souladu se svým příslibem doplňuje půdorys místností začínajících číslicí 6.
- 2) Zadavatel v souladu se svým příslibem doplňuje fotografie řešení instalovaného v rámci 1. etapy.
- 3) Zadavatel pro upřesnění – uvedení do souladu textové části zadávací dokumentace a orientačního soupisu dodávek a prací doplňuje textový popis svítidel, která mají být v rámci plnění dodána.

Toto vysvětlení zahrnuje přílohy dle textu v souboru s názvem „Přílohy vysvětlení ZD č. 4.zip“.

Jelikož se jedná pouze o upřesnění a zároveň jde o zodpovězení dotazů vznesených po uplynutí lhůty pro podávání žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace, lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Poličce dne 26. listopadu 2024

.....
Mgr. Josef Dvořák
ředitel Gymnázia Polička