

PŪDORYS 5.NP (+12,010)

[illegible]

KŘÍDLO C

PŮDORYS 6.NP - STROJOVNA (+16,420)

KŘÍDLO B

KŘÍDLO A

STŘECHA

STŘECHA

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 5.NP - KŘÍDLO C


Č.m.	Účel místnosti
C400	hala
C401	hl. schodiště
C402	balkón
C403	výtahová šachta
C404	výtahová šachta
C405	schodiště stroj.
C406	sklad

Legenda:

Diagram of the EPS control unit (EPS 811) showing its internal components and connections. The unit is a rectangular box with a top cover labeled 'EPS' and a bottom cover labeled 'EPS 811'. Inside, there are several modules: 'Optický detektor kápu' (Optical drop detector), 'Teplotný detektor požáru' (Temperature fire detector), 'Tlačítkový hlásč' (Button indicator), 'Linkový izolátor' (Link isolator), 'Síťový EPS' (Network EPS), 'Linierny optický hlásč L - vysťah/přijímač, Z - odstranytrava' (Linear optical indicator L - move/receive, Z - remove grass), 'Přijímač indikační k liniovému hlásči' (Receiver indicator for linear indicator), 'Reléová karta' (Relay card), and 'Elektromagnetický otevírač reversioni ZV DC' (Electromagnetic opener for reversion ZV DC). The unit is connected to a power supply (L) and a ground (GND).

Legenda vedení:

----- Kruhová linka s Následí, kabel PraFlaCom 1x2x0,8
Kruhová linka s vstupními a výstupními prvky,
----- srážkové linky
----- kabel PRAFlaGuard F 1x2x0,8 PH1Z-R,
trasa se zaručenou integritou při požáru
Napojení tabla,
----- kabel PRAFlaGuard F 2x2x0,8 PH1Z-R,
trasa se zaručenou integritou při požáru



Vypracoval:	Objed. projektant :						
Mgr. Jan Hejst	Mgr. Jan Hejst						
Alce:	Domov u fontány Pělouč dobudování systému elektrické požární signalizace					Č. zak.: 2023/PK1	
Čest:	Elektrická požární signalizace					Stupeň: DPS	
Obsah:	Půdorys 5. NP					Datum: 01/2023	
						Formát: 12 x A4	
						Měřítko: 1 : 100	
						Čas vyprac.: 1 hod	
						7	