


LEGENDA POUŽITÝCH ZNAČEK:

- drát FeZn (AlMgSi) průměr 8mm
- bude připevněn pomocí standardních podpěr
- na střeše – podpěry na rovnou střechu á 0,8m
- na stěně – podpěra do zdi na hmoždinku á 1,0m
- drát FeZn průměr 10mm

- pomocný jýmač dl.0,5m nad atiku
- spojovací svorka
- křížová svorka
- zkušební svorka
- ochranný úhelník vč.držáků
- uzemnění – zemníací pássek FeZn 30x4mm uložen na dno
- výkopů pro základové pásy

veškerý hromosvodový materiál bude v provedení z FeZn (AlMgSi)

Montáž bude provedena dle ed.2:
–ČSN EN 62305–1,část 1 "Obecné principy"
–ČSN EN 62305–2,část 2 "Řízení rizika"
–ČSN EN 62305–3,část 3 "Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života"
–ČSN EN 62305–4,část 4 "Elektrické a elektronické systémy ve stavbách"
–ČSN EN 50164–1 "Součásti ochr.před bleskem(LPC)–část 1:Požadavky na spo.j.součásti"
–ČSN EN 50164–2 "Součásti ochr.před bleskem(LPC)–část 2:Požadavky na vodiče a zemniče"
–ČSN EN 50164–4 "Součásti ochr.před bleskem(LPC)–část 4:Požadavky na podpěry vodičů"

| | | |
|---|--------------------------|--|
| Vypracoval: | Hlavní inženýr projektu: |  |
| ING. Petr Hasenöhrl | ING. Jaroslav DVOŘÁK | |
| Místo stavby: Polička, p.č. st. 329/2, k.ú. Polička | | |
| Investor: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice | | |
| Sinc s.r.o. IČ: 288 14 878 +420 775 124 685 www.sinc.cz | | |
| Formát: - | | |
| Datum: 05/2022 | | |
| Supern: DPS | | |
| Zakáz. č.: 211101 | | |
| Měřítko: 1:100 | | |
| Paré: - | | |
| Akce: Speciální MŠ a ZŠ Polička - přístavba učeben | | |
| Část: SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA | | |
| Výkres: BLESKOSVOD | | |
| Č.v. D.1.4.b-05 | | |