

Vysvětlení zadávací dokumentace 4

podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel:	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebky.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Gymnázium Pardubice Dašická - výstavba FTV elektrárny
Druh zakázky / řízení:	dodávky / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní
Zahájení řízení:	dne 09.01.2025 odesláním oznámení do VVZ

v Mostě, dne 6.2.2025

1) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 31.01.2025 v 17:38:36 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď:

Vážení zadavateli, věnujte prosím pozornost přiloženému dokumentu s našimi dotazy. Zdvorně žádáme o jejich zodpovězení.

Odpověď: Systém bleskosvodu není součástí projektové dokumentace pro stavební povolení, ale bude součástí dalších stupňů dokumentace, kde bude navrženo, resp. stanoveno kompletní řešení ochrany před bleskem stávající soustavy nebo její úpravy tak, aby systém splňoval platnou legislativu, a to v návaznosti na celkovou revizi a kolaudaci díla.

2) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 06.02.2025 v 09:47:52 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď:

1) dle P2 technické podmínky mají být měniče hybridní a asymetrické, tento požadavek se týká všech měničů? nebo je možné baterie připojit k jenom měniči a zbylé dva mít nehybridní jak je navrženo v PD.

2) optimalizér má zajišťovat pouze požární bezpečnost nebo má sloužit i optimalizaci výkonu? z P2 není zřejmé

Odpověď ad: 1) Je možná kombinace hybridních a nehybridních měničů. V rámci zpracování dalšího stupně dokumentace před samotnou realizací díla bude koncept ze strany dodavatele navržen, zdůvodněn a následně schválen zadavatelem.

2) Optimalizéry budou zajišťovat jak požární bezpečnost, tak optimalizaci výkonu.

Zadavatel s ohledem na prodlení s odpovědí na žádost ad 1) o 1 pracovní den prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí dne 17.2.2025 ve 12:00 hod.

Pardubický kraj

v z. Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát