

Vysvětlení zadávací dokumentace 5

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel:	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebky.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Gymnázium Pardubice Dašická - výstavba FTV elektrárny
Druh zakázky / řízení:	dodávky / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní
Zahájení řízení:	dne 09.01.2025 odesláním oznámení do VVZ

v Mostě, dne 11.2.2025

1) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 5.2.2025 v 17:33:16 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď:

Žádost : „...dovolujeme si Vás požádat o zaslání revizí bleskosvodu k předmětným objektům, tedy budovu školy, budovu jídelny a budovu sportovní haly...“.

Odpověď : Zadavatel současně uveřejňuje revize hromosvodů dotčených objektů.

2) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 6.2.2025 v 16:50:58 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď:

Žádost : „...nevíme, zda odpověď na dotaz č. 1 ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 reflektuje náš požadavek na zaslání revizí bleskosvodu k předmětným objektům, tedy budově školy, budově jídelny a budově sportovní haly. Vzhledem k tomu, že objekty jsou již v provozu, předpokládáme, že revizní zprávy stávajícího systému bleskosvodu existují. Můžete nám prosím potvrdit, zda tyto revizní zprávy a kdy byly naposledy provedeny?...“.

Odpověď : Viz odpověď shora. Zadavatel současně uveřejňuje revize hromosvodů dotčených objektů.

3) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 7.2.2025 v 11:53:32 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď:

Žádost : „...Vzhledem k vysokým nárokům na EMS, například požadavku na „uživatelské rozhraní poskytující úplnou statistickou diagnostiku provozu bateriového úložiště s grafickým znázorněním analytických dat“ a nutnosti zasílání alertů, je nezbytné rozsáhlé logování dat. To s sebou nese nutnost měsíčních poplatků za provoz EMS. Mají být tyto měsíční poplatky zahrnuty v základní ceně díla? Pokud ano, na jaké období? Po dobu záruky?“

Můžete prosím upřesnit požadavek na „okamžité měření všech provozních veličin odběrového místa“? Jaké konkrétní veličiny a v jakém časovém intervalu je třeba monitorovat?...“.

Odpověď : Není požadavkem rozsáhlé logování s úplnou statistickou diagnostikou. Stejně tak není požadavkem platit měsíční poplatky.

Z výstupu je potřeba vyčítat data pro potřeby investora a to mít možnost online nahlížení do základních výstupů o výkonu FVE, aktuální spotřeby, zda je v provozu či nikoliv, stav baterií atd. dle specifikace zadání. K výčtu je požadován výstup dat z meteostanice. Vše by mělo být k online nahlédnutí na webovém rozhraní,

kde by měly být i historické údaje. Pokud bude investor v budoucnu chtít, měl by mít šanci např. po zaplacení měsíčního poplatku i s daty možnost dále pracovat.

Vítáno je co nejvíce údajů, které může instalovaný systém poskytnout.

Zadavatel s ohledem na prodlení s odpovědí na žádost ze dne 5.2. 2025 o jeden pracovní den a se zohledněním opravy (doplnění dotazu) Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4, uveřejněného 10.2. 2025, prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí dne 21.2.2025 ve 12:00 hod.

Pardubický kraj

v z. Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát