

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

AZ OPTIMAL s.r.o.
Ing. Václav Hromek
Presy 853
538 21 Slatiňany

Sp. zn.: S-KHSPA 25812/2024/2
Naše č.j.: KHSPA 26982/2024/HDM-CR

Vyřizuje
Mgr. Plíšková

Chrudim
20.11.2024

Závazné stanovisko

k projektové dokumentaci pro povolení záměru „SPŠ Chrudim – rekonstrukce havarijního stavu střechy II“, parc. č. st. 985/12, v k.ú. Chrudim

Na základě žádosti Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČ: 70892822, kterou na základě plné moci zastupuje Ing. Václav Hromek, AZ OPTIMAL s.r.o., Presy 853, 538 21 Slatiňany, IČ: 27510468, o vydání závazného stanoviska pro povolení záměru „**SPŠ Chrudim – rekonstrukce havarijního stavu střechy II**“ parc. č. st. 985/12 v k.ú. Chrudim, ze dne 30.10.2024, posoudila Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen „KHS“) jako místně a věcně příslušný dotčený správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve spojení s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), ve spojení se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), předloženou žádost.

Po zhodnocení souladu předložené žádosti s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 94 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví ve spojení s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), toto závazné stanovisko:

s projektovou dokumentací pro povolení záměru „**SPŠ Chrudim – rekonstrukce havarijního stavu střechy II**“ parc. č. st. 985/12 v k.ú. Chrudim **s o u h l a s í**.

Odůvodnění:

Dne 30.10.2024 byla na KHS předložena žádost Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČ: 70892822, kterou na základě plné moci zastupuje Ing. Václav Hromek, AZ OPTIMAL s.r.o., Presy 853, 538 21 Slatiňany, IČ: 27510468, o vydání závazného stanoviska pro povolení záměru „SPŠ Chrudim – rekonstrukce havarijního stavu střechy II“, parc. č. st. 985/12 v k.ú. Chrudim. Žádost byla doplněna e-mailem dne 19.11.2024.

Předmětem projektové dokumentace (záměru) je rekonstrukce havarijního stavu střechy dvoupodlažní budovy Školní dílny Starý závod SPŠ Chrudim, ul. Čáslavská. Objekt je nepodsklepený s plochou střechou.

V rámci stavebních úprav bude provedena rekonstrukce podlah, vnitřních omítek včetně povrchů, výmalba stěn, rekonstrukce silnoproudých rozvodů, modernizace osvětlení a zateplení části střechy. V části 2. NP budou stávající svítidla nahrazena novými (kancelář - m.č. 2.02, 2.04, 2.05) a doplněna klimatizace. Dále bude provedena demontáž vnitřních rozvodů (silové rozvody, VZT, klimatizace), stávajících pásových střešních světlíků a jejich následná obnova. Navržené podlahy musí odpovídat charakteru činnosti upravené zvláštním právním předpisem o technických požadavcích na stavby.

Denní osvětlení a elektrické osvětlení bude dle PD v souladu s legislativními požadavky (ČSN EN 17037 a ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovišť, z května 2022).

Větrání je zajištěno okny a pomocí vzduchotechnické jednotky. Okna určená k větrání budou ovládána bezpečným způsobem z úrovně podlahy. Stávající venkovní jednotka klimatizace o chladicím výkonu 7,5 kW s hladinou akustického výkonu 61 dB bude nahrazena novou výkonnější jednotkou. Nová venkovní klimatizační jednotka o chladicím výkonu 40 kW s hladinou akustického výkonu 79 dB bude osazena na stejném místě (jako původní jednotka). S ohledem na umístění jednotky, tzn. na střeše dílny, ze tří stran chráněné dalším patrem řešené budovy a volným prostorem směřujícím do průmyslového areálu, lze předpokládat dodržení hygienického limitu pro stacionární zdroj hluku. Nejbližší chráněné prostory se nachází ve vzdálenosti cca 57 m, za komunikací č. I/17, v ulici Čáslavská. Dle projektové dokumentace bude klimatizace v provozu pouze v denní době. Parametry mikroklimatických podmínek musí být v souladu s § 19 vyhlášky č. 160/2024 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých a dětských skupin, příloha čis. 4, tabulka 1 a 2.

Projektant stavby dokládá v Souhrnné technické zprávě (B.10 písm. e), str. 9), že v rekonstruovaném objektu nebude manipulováno s materiály obsahujícími azbest.

Mgr. et Bc. Adriana Plíšková, DiS.
zástupce vedoucího oddělení hygieny dětí a mladistvých

Příloha:
PD pro povolení záměru ze dne 09.2024