




NAPOJENÍ PŘÍPOJKY NA STL PLYNOVOD




UKONČENÍ STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY



PŘIPOJENÍ REGULAČNÍ ŘADY A PLYNOMĚRU




BETONOVÁ ARMOVANÁ STAVEBNICE - R



POZNÁMKY:

- PROSTOR HUP A PLYNOMĚRU MUSÍ BÝT TRVALE ODVĚTRÁVANÝ, COŽ BUDE ZAJIŠTĚNO DĚROVANÝMI DVÍŘKY OSÁZOVANÉ SKŘÍNĚ.
- HUP MUSÍ BÝT TRVALE OZNAČEN DLE PLATNÝCH NOREM A PŘEDPISŮ
- VÝSLEDNÉ ŘEŠENÍ MUSÍ BÝT V SOULADU SE VŠEMI PLATNÝMI NORMAMI, PŘEDPISY A ZÁKONY

VED. PROJEKTANT	PROFESE	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	<div><b>P-AQUA s.r.o.</b> PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ Jižní 870 500 03 Hradec Králové www.p-aqua.cz projekce@p-aqua.cz</div>		
	PLYNOVOD	Ing. Z. Pilař	Ing. M. Pilařová			
MÍSTO STAVBY :	k.ú. Horní Jelení, p.č. st. 568					
STAVEBNÍK :	Dětský domov Holice, Holice			FORMÁT	-	
AKCE:	Dětský domov Holice - Rekonstrukce rodinného domu v Horním Jelení p.č. 568, Horní Jelení Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby			DATUM	XII / 2024	
				STUPEŇ	DSP + DPS	
				Č. ZAKÁZKY	47 / 2024	
				MĚŘÍTKO	-	
OBJEKT:	D.1.4.4 - PLYNOVOD A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA			ČÁST:	OBJEKT:	ČÍSLO:
NÁZEV:	SITUACE PLYNOVODU A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY			D.1.4.4	PL	04