

LEGENDA:


- STUDENÁ VODA
- TEPLÁ VODA
- CIRKULACE
- STUDNIČNÍ VODA
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
- ZAVĚŠENÁ POD STROPEM

- Um UMYVADLO
- V VANA
- K ZÁCHODOVÁ MÍSA
- Umy UMÝVÁTKO

- 1 - 3 SVISLÉ ODPADNÍ POTRUBÍ
- SPLAŠK. KANALIZACE

POZNÁMKY:

- ROZVOD STUDENÉ, TEPLÉ VODY A CIRKULACE PP-RCT EVO, UŽITKOVÉ A STUDNIČNÍ VODY PP-RCT EVO
- KANALIZACE PP A PE PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ, POD PODLAHOU PVC (PE) PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ
- VEŠKERÉ ROZVODY VODY A ARMATURY BUDOU IZOLOVÁNY TEPELNOU IZOLACÍ Z MINERÁLNÍ VLNY TAK, ABY BYLA SPLNĚNA VYHLÁŠKA 193/2007 Sb.
- MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA IZOLACE DLE PRŮMĚRU VODOVODNÍHO POTRUBÍ TEPLÉ VODY A CIRKULACE:
Ø25 mm - IZOLACE TL. 20 mm Ø20 mm - IZOLACE TL. 20 mm
- MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA IZOLACE VODOVODNÍHO POTRUBÍ STUDENÉ VODY TL. 20 mm
- NAPOJENÍ MYČKY BUDE PŘES ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKU S VÝTOKOVÝM VENTILEM
- ROZVOD UŽITKOVÉ ANI STUDNIČNÍ VODY NESMÍ BÝT PROPOJEN S ROZVODEM PITNÉ VODY !!!
- PROSTUPY MEZI JEDNOTLIVÝMI POŽÁRNÍMI PROSTORY BUDOU TĚSNĚNY POŽÁRNÍMI UCPÁVKAMI NEBO MANŽETAMI, PŘI REALIZACI BUDE POŘÍZENÁ FOTODOKUMENTACE
- U ZÁSOBNÍKU / OHŘÍVAČE T.V. BUDOU NA PŘÍVODU VODY OSAZENY ARMATURY DLE PŘEDPISU VÝROBCE (POJIST. VENTIL, ZP. Klapka, APOD.)
- ODPADNÍ POTRUBÍ BUDE ODVĚTRÁNO VYVEDENÍM MIN. 0,5 M NAD STŘECHU A OSAZENÍM VĚTRACÍCH HLAVIC
- NAD ODSKOKY POTRUBÍ BUDOU NA ODPADNÍM POTRUBÍ OSAZENY ČISTÍCÍ KUSY,
- PŘÍSTUP K ČIST. KUSŮM DVÍŘKY min. 30 x 20 cm (DODÁVKA STAVBY)
- PODLAHOVÉ VPUSTI SE ZÁPACH. UZÁVĚRKOU I V PŘÍPADĚ VYSCHNUTÍ
- ÚKAPY OD VZT A CHLAZENÍ PŘES SIFONY SE ZÁPACH. UZÁVĚRKOU I V PŘÍPADĚ VYSCHNUTÍ
- ODPADNÍ POTRUBÍ A ODVĚTRÁNÍ BUDE IZOLOVÁNO NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL. 20 mm
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE IZOLOVÁNO NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL. 9 mm
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO VÝKRESU JE TECHNICKÁ ZPRÁVA
- ZVUK TLUMÍCÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO VČETNĚ SYSTÉMOVÉHO UCHYCENÍ, TVAROVEK A PŘECHODEK DLE PŘEDPISU VÝROBCE

VED. PROJEKTANT	PROFESE	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	 P-AQUA s.r.o. PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ Jižní 870 500 03 Hradec Králové www.p-aqua.cz projekce@p-aqua.cz		
	ZTI	Ing. Z. Pilař	Ing. M. Pilařová			
MÍSTO STAVBY :	k.ú. Horní Jelení, p.č. st. 568			FORMÁT	2xA3	
STAVEBNÍK :	Dětský domov Holice, Holice			DATUM	XII / 2024	
AKCE:	Dětský domov Holice - Rekonstrukce rodinného domu v Horním Jelení p.č. 568, Horní Jelení Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby			STUPEŇ	DSP + DPS	
				Č. ZAKÁZKY	47 / 2024	
OBJEKT:	D.1.4.1 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE			MĚŘÍTKO	1:50	
NÁZEV:	PŮDORYS ZTI - 2.NP			ČÁST:	OBJEKT:	ČÍSLO:
				D.1.4.1	ZTI	08