


NA OTOPNÁ TĚLESA OSADIT TERMOSTATICKÉ HLAVICE (PŘÍMÉ NEBO ROHOVÉ DLE POTŘEBY)
PŘED ZAKRYTÍM ROZVODŮ PROVÉST TLAKOVOU ZKOUŠKU, DOPORUČENÍ 48 hod
PŘI TOPNÉ ZKOUŠCE DOREGULOVAT PŘEDNASTAVENÍ VENTILŮ A ŠROUBENÍ DLE TOPNÉ ZKOUŠKY
MONTÁŽ ROZVODŮ Z MĚDI (PLASTU) PROVÁDĚNA LISOVÁNÍM SE ZARUČENOU TĚSNOSTÍ A PEVNOSTÍ
ROZVODY VYTÁPĚNÍ VEDENÉ V PODLAŽE NEBO VE STĚNĚ TEPELNĚ IZOLOVAT
MaR PRO ZAPOJENÍ OTOPNÉ SOUSTAVY PROVEDENO DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE JEDNOTLIVÝCH KOMPONENTŮ
PŘI PRŮCHODU ROZVODŮ VYTÁPĚNÍ POD (PŘES) STAVEBNÍ KONSTUKCE POUŽÍT CHRÁNIČKY
SOUČÁST OTOPNÉ SOUSTAVY BEZPEČNOSTNÍ A POJISTNÉ PRVKY DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE

LEGENDA ČAR

- TOPNÁ VODA PŘVOD
- TOPNÁ VODA ODVOD
- DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO, PROVEDENÍ LINE VK „KOMPAKT,,
ŠROUBENÍ PŘIPOJENÍ DN15 (S REGULACÍ, VYPOUŠTĚNÍM, PŘEPOUŠTĚNÍM, UZAVÍRÁNÍM)
TERMOSTATICKÁ HLAVICE S POJISTKOU PROTI NEOPRÁVNĚNÉ MANIPULACI
- TRUBKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO „ŽEBŘÍČEK,,
ŠROUBENÍ PŘIPOJENÍ DN15 (S REGULACÍ, VYPOUŠTĚNÍM, PŘEPOUŠTĚNÍM, UZAVÍRÁNÍM)
TERMOSTATICKÁ HLAVICE
- PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ ZÁVĚSNÝ KOTEL
VÝKON cca 10–14 kW, s.p. 1,6 m3/hod
ODKOUŘENÍ NAD STŘECHU (2x Ø80–100 dle typu kotle)
EKOLOGICKÉ ZATŘÍDĚNÍ NOx6
V PROVEDENÍ „TURBO,,
UZAVŘENÝ SPOTŘEBIČ „C,, DLE TPG 70401
SOUČÁSTÍ KOTLE POJISTNÉ A BEZPEČNOSTNÍ PRVKY
VČETNĚ SYSTÉMU MaR
NAPOJENÍ NA OS VYTÁPĚNÍ PROVEDENO DLE
MONÁŽNÍHO NÁVODU PLYNOVÉHO KOTLE
ZTI ZAJISTÍ ODVOD KONDENZÁTU (ODKOUŘENÍ, PK)
TRASA ODKOUŘENÍ ZAMĚŘENA PŘI REALIZACI DLE STAV. PROSTUPU
V SESTAVĚ SE ZÁSOBNÍKEM TUV 160 litrů, PROPOJOVACÍ SADA

- 001 Chodba
- 002 Prádelna
- 003 Sklad
- 004 Sklad
- 005 Garáž
- 006 Technická místnost



název projektu		
Dětský domov Holice - rekonstrukce rodinného domu v Horním Jelení		
objednatel		
Dětský domov Holice Holic		
zpracovatel		
Atelier architektury a urbanismu, s.r.o. Lipky 1283, 549 41 Červený Kostelec		
vypracovali		
Ing. Eduard Kadlec ČKAIT: 0101414		
stupeň dokumentace		
DSP+DPS		
místo stavby		
k.ú. Horní Jelení , p.č. 568		
řešená část PD		
Technika prostředí, část vytápění		
obsah výkresu		
Půdorys 1.PP		
číslo výkresu	datum / revize	paré
VZT-D.1.4.2.2	Listopad 2024	
měřítko	formát	
1:50	A3	