



PROJEKTOVANÁ VÝMĚNA VZDUCHU DLE ČSN EN 15251 MIN. 0,6x 1/hod  
VZDUCHOVÝ VÝKON max. 480 m³/hod PŘÍVOD/480m³/hod ODVOD  
PROVOZNÍ VZDUCHOVÝ VÝKON cca 300 m³/hod PŘÍVOD/300m³/hod ODVOD

název projektu		
Dětský domov Holice - rekonstrukce rodinného domu v Horním Jelení		
objednatel		
Dětský domov Holice Holic		
zpracovatel		
Atelier architektury a urbanismu, s.r.o. Lipky 1283, 549 41 Červený Kostelec		
vypracovali		
Ing. Eduard Kadlec ČKAIT: 0101414		
stupeň dokumentace		
DSP+DPS		
místo stavby		
k.ú. Horní Jelení , p.č. 568		
řešená část PD		
Technika prostředí, část vzduchotechnika		
obsah výkresu		
Půdorys 2.NP		
číslo výkresu	datum / revize	paré
VZT-D.1.4.2.4	Listopad 2024	
měřítko	formát	
1:50	A3	