



 <b>vs-studio s.r.o.</b>  Komenského 324 563 01 Lanškroun IČ 17086370  tel. +420 739 466 837 e-mail. info@vs-studio.eu www.vs-studio.eu	AUTOR NÁVRHU	PODPIS
	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Jan Hrdina, ČKAIT 0701021 Na Výsluní 504, 561 64 Jablonné nad Orlicí	PODPIS
	VYPRACOVAL Stanislav Tejkl Ing. Šárka Tejklová	PODPIS
INVESTOR Dětský domov Dolní Čermná, č.p. 74, 561 53 Dolní Čermná	ČÍSLO ZAKÁZKY 140/2024	
NÁZEV PROJEKTU <b>STAVEBNÍ ÚPRAVY RD č.p. 462, Dolní Čermná</b>		
STAVEBNÍ OBJEKT SO 01 - RODINNÝ DŮM	DATUM VYHOTOVENÍ 20.11.2024	MĚŘÍTKO
ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE D.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	FÁZE PROJEKTU DPS	PARÉ ČÍSLO
NÁZEV DOKUMENTU VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ	OZNAČENÍ DOKUMENTU D.1.3.VKV	

## VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

STAVEBNÍ ÚPRAVY RD č.p. 462, Dolní Čermná

Rozměry je nutné ověřit měřením na stavbě

Součástí dodávky klempířských výrobků jsou veškeré pomocné kotevní prvky

ozn.	popis	předpokládané množství
K.1.01	vnější parapetní plech, pozinkovaný s povrchovou úpravou, odstín antracit	délka dle šířky otvorů, celková délka 13 m
K.2.01	okapový dešťový žlab, pozinkovaný s povrchovou úpravou (plast), kruhový š. 150 mm, odstín antracit	25 m
K.2.02	okapový dešťový svod, pozinkovaný s povrchovou úpravou (plast), kruhový DN 100 mm, včetně žlabových kotlíků a kolen, včetně potrubních objímek s plastovými kotvicemi hmoždinkami do polystyrenu, odstín antracit	7,2 m
K.3.01	okapnice pod doplňkovou hydroizolační vrstvu, pozinkovaný s povrchovou úpravou (plast), odstín antracit, systémový prvek příslušný k dané střešní krytině	25 m
K.3.02	štítové lemování, pozinkovaný s povrchovou úpravou (plast), odstín antracit, systémový prvek příslušný k dané střešní krytině	38,5 m
K.3.03	hřebenáč, pozinkovaný s povrchovou úpravou (plast), odstín antracit, systémový prvek příslušný k dané střešní krytině	12,5 m
K.3.04	větrací lišta pod hřebenáč, systémový prvek příslušný k dané střešní krytině	12,5 m
K.3.05	oplechování komína včetně vytvoření jednostranného nebo rovnostranného rozvodí za komínem, pozinkovaný s povrchovou úpravou, odstín antracit, systémový prvek příslušný k dané střešní krytině	4,5 m

Prostupy a detaily v šikmé střeše budou oplechovány dle technických požadavků výrobce dané krytiny, dle detailů uvedených v PD a dle normy ČSN 73 3610

Navrhování klempířských konstrukcí.