

Vaše značka:

Naše značka:

Sinc s.r.o.
Průmyslová 560
530 03 Pardubice

Vyřizuje: Jiří Kiac

Telefon: +420 466 843 137

E-mail: jkiac@eop.cz

Datum: 30.9.2024

Vyjádření EOP Distribuce, a.s. č. 028-24 k předložené projektové dokumentaci.

Akce:	Transformace Domova pod Kuňkou – areál ke Tvrzi.
Objekt:	Ke Tvrzi 235, k.ú. Pardubice, obec Pardubice.
Investor:	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice.
Stupeň PD:	DUR + DSP.
Datum zpracování PD:	05/2024.

K výše uvedené předložené projektové dokumentaci uvádíme:

V zájmovém území dojde ke styku se zařízením v majetku společnosti EOP Distribuce, a.s. (dále „DTO“). Souhlasíme s předloženou projektovou dokumentací, s navrženým technickým řešením a s připojením uvedeného objektu k Soustavě zásobování teplem DTO (dále „SZT DTO“). Při přípravě a realizaci uvedené stavby požadujeme dodržení následujících podmínek:

- Připojení navrženého objektu k SZT DTO bude provedeno ze stávajícího teplovodu 2 x DN 50 ve vlastnictví DTO. V objektu bude teplovodní přípojka napojena na tlakově závislou objektovou směšovací stanici.

- Při provádění prací v ochranném pásmu rozvodného tepelného zařízení podle ustanovení § 87 zákona č. 458/2000 Sb., Energetického zákona, v platném znění (dále jen „EZ“), nesmí dojít k ohrožení zařízení v majetku DTO, jeho spolehlivosti a bezpečnosti provozu.

- Stavebník, nebo jím pověřená osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních, nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb respektovat ochranné pásmo rozvodného tepelného zařízení, které činí 2,5 m od vnějšího obrysu rozvodného tepelného zařízení.

- V ochranném pásmu rozvodného tepelného zařízení v majetku DTO nesmí být umístěno složiště materiálu, zřízeno zařízení staveniště, nebo odstavována stavební technika a musí zůstat zachovaný přístup k rozvodnému tepelnému zařízení.

- Dojde-li v souvislosti s činností stavebníka k poškození zařízení v majetku DTO, je stavebník povinen neprodleně informovat dispečera DTO na tel. č. 800 100 841, nebo 466 536 009.

- Před zahájením zemních prací v blízkosti podzemních sítí DTO je nutné tyto sítě nechat vytýčit. Vytýčení je nutné objednat nejméně 3 pracovní dny před zahájením prací na tel. č. 466 843 812, e-mail: rrichter@eop.cz (technik DTO Jih), nebo na tel. č. 800 100 841 (dispečer DTO). Pro upřesnění polohy a hloubky uložení rozvodného tepelného zařízení doporučujeme ověřit jeho polohu kopanými sondami.

- Pracovníci, kteří budou provádět zemní práce, musí být prokazatelně seznámeni s polohou sítí v majetku DTO. Zemní práce do vzdálenosti 1 m od zařízení DTO musí být prováděny ručně.
- Před záhozem výkopu musí být přizván zástupce DTO Jih. Ten zajistí provedení kontroly, zda nedošlo během zemních prací k viditelnému poškození zařízení DTO. O provedené kontrole bude sepsán zápis.
- Při souběhu a křížení sítí musí být vzhledem k rozvodnému tepelnému zařízení DTO dodrženy minimální vzdálenosti v souladu s ČSN 73 6005. Křížení inženýrských sítí provádět zásadně kolmo na zařízení DTO. Křížující sítě uložit v místech křížení do chrániček.
- Po vyhotovení dalšího stupně projektové dokumentace požaduje DTO její předložení k odsouhlasení.
- Při výsadbě nové zeleně musí být dodrženo ochranné pásmo rozvodného tepelného zařízení.
- V teplotenské soustavě DTO není dovoleno používat komponenty z hliníku tam, kde se předpokládá styk s upravenou vodou se sítě SZT DTO.
- Nebudou-li dodrženy podmínky požadované v tomto vyjádření, bude stavební činnost, případně úpravy terénu prováděné třetími osobami v ochranném pásmu rozvodného tepelného zařízení, považovány za činnost vykonávanou bez souhlasu majitele zařízení. V případě vzniku škody v důsledku porušení těchto podmínek bude odpovědná osoba povinna uhradit provozovateli zařízení veškeré vzniklé škody.

Toto vyjádření platí pro dokumentaci, která byla žadatelem předložena a pro rozsah prací, který byl v předložené dokumentaci uveden. Návrh, realizace a provoz zařízení s připojením k SZT DTO musí být v souladu s platnými Technickými připojovacími podmínkami DTO. Platnost tohoto vyjádření je 12 měsíců od data jeho vydání.

Jiří Kiac
Marketing tepla DTO

