

Vaše značka:

Naše značka:

Sinc s.r.o.
T.G. Masaryka 2065/26
568 02 Svitavy

Vyřizuje: Jiří Kiac

Telefon: +420 466 843 137

E-mail: jkiac@eop.cz

Datum: 08.6.2023

Vyjádření EOP Distribuce, a.s. č. 018-23 k předložené projektové dokumentaci.

Akce: Demolice objektů p.č. st. 1100 a st. 10070, k.ú. Pardubice.
Objekt: SO 01 Dětský domov, SO 02 Garáže.
Investor: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice.
Stupeň PD: Dokumentace bouracích prací.
Datum zpracování PD: 04/2023.

K výše uvedené předložené projektové dokumentaci uvádíme:

V zájmovém území dojde ke styku se zařízením v majetku společnosti EOP Distribuce, a.s. (dále „DTO“). Souhlasíme s předloženou projektovou dokumentací a s navrženým technickým řešením. Při přípravě a realizaci uvedené stavby požadujeme dodržení následujících podmínek:

- Při provádění prací v ochranném pásmu rozvodného tepelného zařízení podle ustanovení § 87 zákona č. 458/2000 Sb., Energetického zákona, v platném znění (dále jen „EZ“), nesmí dojít k ohrožení zařízení v majetku DTO, jeho spolehlivosti a bezpečnosti provozu.
- Stavebník, nebo jím pověřená osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních, nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb respektovat ochranné pásmo rozvodného tepelného zařízení, které činí 2,5 m od vnějšího obrysu rozvodného tepelného zařízení.
- V ochranném pásmu rozvodného tepelného zařízení v majetku DTO nesmí být umístěno složiště materiálu, zřízeno zařízení staveniště, nebo odstavována stavební technika a musí zůstat zachovaný přístup k rozvodnému tepelnému zařízení.
- Dojde-li v souvislosti s činností stavebníka k poškození zařízení v majetku DTO, je stavebník povinen neprodleně informovat dispečera DTO na tel. č. 800 100 841, nebo 466 536 009.
- Před zahájením zemních prací v blízkosti podzemních sítí DTO je nutné tyto sítě nechat vytýčit. Vytýčení je nutné objednat nejméně 3 pracovní dny před zahájením prací na tel. č. 466 843 812, e-mail: rrichter@eop.cz (technik DTO – Jih), nebo na tel. č. 800 100 841 (dispečer DTO). Pro upřesnění polohy a hloubky uložení rozvodného tepelného zařízení doporučujeme ověřit jeho polohu kopanými sondami.
- Pracovníci, kteří budou provádět zemní práce, musí být prokazatelně seznámeni s polohou sítí v majetku DTO. Zemní práce do vzdálenosti 1 m od zařízení DTO musí být prováděny ručně. Před záhozem výkopu musí být přizván zástupce DTO – Jih. Ten zajistí provedení kontroly, zda nedošlo během zemních prací k viditelnému poškození zařízení DTO. O provedené kontrole bude sepsán zápis.

- Nebudou-li dodrženy podmínky požadované v tomto vyjádření, bude stavební činnost, případně úpravy terénu prováděné třetími osobami v ochranném pásmu rozvodného tepelného zařízení, považovány za činnost vykonávanou bez souhlasu majitele zařízení. V případě vzniku škody v důsledku porušení těchto podmínek bude odpovědná osoba povinna uhradit provozovateli zařízení veškeré vzniklé škody.

Toto vyjádření platí pro dokumentaci, která byla žadatelem předložena a pro rozsah prací, který byl v předložené dokumentaci uveden. Návrh, realizace a provoz zařízení s připojením k SZT DTO musí být v souladu s platnými Technickými přípojovacími podmínkami DTO. Platnost tohoto vyjádření je 12 měsíců od data jeho vydání.

Jiří Kiac
Marketing tepla DTO

EOP Distribuce, a.s.
č.p. 478
533 45 Opatovice nad Labem
IČO: 28800621 • DIČ: CZ28800621