



VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.

Teplého 2014, 530 02 Pardubice, Česká republika

IČO:60108631; OR KS V HK oddíl B, vložka 999

VÁŠ DOPIS:

ZE DNE:

NAŠE ZNAČKA: Jo/2023/v,k/(2)demol-921

VYŘIZUJE: Ing.Josisová

DATUM: 6.6.2023

SINC sro

Ing.Nádvorník

T.G.Masaryka

568 02 Svitavy

Pardubice, ul.Ke Tvrzi čp. 235 Dětský domov – demolice : stanovisko

Předložená PD řeší demolici stávajícího objektu čp. 235 bývalého Dětského domova Pardubice včetně objektu garáží pro uvolnění území pro další využití . Jedná se o samostatně stojící objekty obklopené rozlehlou oplocenou zahradou. Od sousední zástavby jsou objekty vzdáleny 5 a 20m. Přístup je z ul.Ke Tvrzi.

Rozsah demolice :

SO 01 Dětský domov – obestavěný prostor 6.100 m³

SO 02 Garáž - obestavěný prostor 208 m³

Prostor po obou zdemolovaných objektech bude zavezen zeminou.

Areál je , mimo jiné , napojen přípojkami na veřejný vodovod LT 80 v ul.Bulharská a kanalizaci BET 600/900 v ul.Štrossova. Specifikace přípojek není uvedena (dimenze, materiál, techn.stav) .

Vodovodní přípojka bude zaslepena na vodovodním řadu LT80.

Část stávající kanalizační přípojky bude využita pro budoucí výstavbu nového objektu u ul.Štrossova – na potrubí bude při hranici pozemku osazena nová revizní šachta DN1000.

PD případné budoucí výstavby není uvedena ani předložena .

K předloženému návrhu sdělujeme následující:

K demolici objektu Dětského domova Pardubice jsme vydali stanovisko dne 26.5.2023, zn. Jo/2023/v,k/demol-916, které pozbývá platnosti a je v plném rozsahu nahrazeno tímto stanoviskem.

1.Veřejný vodovod a kanalizace v lokalitě je ve správě VAK Pardubice a.s.

2.Před zahájením demoličních prací budou vytyčena v terénu stávající podzemní vedení ve správě VAK v možném dosahu demoličních prací.

3.Investor ani zhotovitel není oprávněn svévolně zasahovat do potrubí a souvisejících zařízení veřejných vodovodů a kanalizací ve správě VAK.

TEL. 466 798 434

FAX. 466 304 643

e-mail: josisova@vakpce.cz

www.vakpce.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ

ČSOB, a.s.

17699313/0300

IČO

60108631

DIČ

CZ60108631

4. Vodovodní přípojka bude zaslepena v místě napojení na veřejný vodovodní řad LT80 v ul.Bulharská. Nejprve bude odstraněn vodoměr (patrně ve sklepeš). Demontáž stávajícího vodoměru a zásah do potrubí vodovodního řadu pro zaslepení přípojky zajišťuje na základě objednávky pouze VAK Pardubice. Zemní práce zajistí investor/zhotovitel.
Potrubí rušené přípojky na veřejném prostranství bude odstraněno ze zemního prostředí nebo vyplněno vhodným materiálem.
- 5.Poklop na novou revizní šachtu kanalizační přípojky bude použit celolitinový s pantem KASI 9.
- 6.V dostatečném časovém předstihu min 60 dnů před zahájením demolice odsouhlasí investor nebo zhotovitel s techniky VAK způsob zaslepení, likvidaci a úpravu přípojek.
Během demolice bude zajištěna účast techniků VAK , min. při kontrolních dnech.
Kontakty na techniky VAK : vodovody p.Vojtěch 466798424
kanalizace p.Vašíček 466798432
- 7.Na hydranty , traťová šoupata a kanalizační poklopy nesmí být ukládán materiál z výkopu. Veškeré armatury a tvarovky a další zařízení veřejného vodovodu a kanalizace musí být po celou dobu provádění stavby zabezpečeny proti poškození technikou zhotovitele.
Během demoličních prací nesmí dojít k omezení přístupu ani příjezdu k vodovodnímu a kanalizačnímu rozvodu a zařízení , jejichž provozuschopnost nesmí být průběhem provádění prací ohrožena.
Vytěžený a stavební materiál nebude ukládán v okolí trasy veřejného vodovodu a kanalizace.
Sanované odpadní vody, dešťové vody, odpadní materiály, sutě a materiály, které nejsou odpadními vodami nebudou vypouštěny ani ukládány do kanalizace pro veřejnou potřebu, tzn. ani do jejích přípojek.
- 8.K dokončení demoličních prací upraví investor s VAK uzavřenou smlouvu na dodávku pitné vody a odvádění a likvidaci odpadních vod (p.Pešek 466708469).

S pozdravem

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.

Platnost stanoviska do 30.6.2024