

# Dopravní podnik města Pardubic a.s.

Teplého 2141, 532 20 Pardubice, tel. 466899111, fax 466304778, e-mail [dpmp@dpmp.cz](mailto:dpmp@dpmp.cz)  
IČO 63217066 – DIČ CZ 63217066 – č.ú. 19 – 2372930267 / 0100 KB Pardubice

Dopravní podnik města Pardubic a. s.



Sinc s. r. o.

T. G. Masaryka 2065/26

568 02 **Svitavy**

Váš dopis značky / ze dne

21. 7. 2023

Naše značka

Lp/23/186e

Vyřizuje / linka

Ing. L. Podivín/233

Pardubice

21. 7. 2023

*Pou*


## **Věc: Demolice objektů p. č. st. 1100 a st. 10070, k. ú. Pardubice; vyjádření k technické infrastruktuře – aktualizace**

Se záměrem demolice uvedených objektů souhlasíme za těchto podmínek:

- Nesmí být narušen provoz autobusových a trolejbusových linek městské hromadné dopravy v ulici Štrossova.
- Stavba musí respektovat naše podzemní a nadzemní zařízení (viz dále).

V zájmovém území stavby – viz náhled –

 Kabelová trasa DPmP a. s.  Nadzemní trakční trolejové vedení } Napájecí soustava 600 V DC IT



– se nacházejí podzemní zařízení DPmP a. s. (viz orientační zákresy v příloze). **Kabely smí být přejížděny těžkou technikou jen v místech, kde budou řádně ochráněny, např. silničními panely.** Na trase kabelů nesmí být zřizovány deponie materiálu. Pro vytýčení kabelů se obraťte na pana Martina Plíška ([martinp@dpmp.cz](mailto:martinp@dpmp.cz), tel. 728 952 088).

V blízkosti zájmového území, nad vozovkou ulice Štrossova, je zavěšeno nadzemní trakční trolejové vedení trolejbusové dráhy. Toto vedení je včetně svých podpěr v terénu patrné. Od živých částí tohoto vedení, jakož i od sběračů projíždějících trolejbusů je třeba zachovávat minimální zónu bezpečného přiblížení jeden metr.

Napájecí soustava uvedených pevných trakčních zařízení, podzemních i nadzemních, je 600 V DC IT.

Po ulici Štrossova jsou vedeny pravidelné denní i noční linky městské hromadné dopravy, závislé i nezávislé trakce.

S pozdravem

Dopravní podnik města

Pardubic a.s.

Teplého 2141

532 20 Pardubice

DIČ: CZ63217066


4


Ing. Ladislav Podivín  
vedoucí střediska vrchního vedení,  
měření a energetiky


Příloha:

Orientační zákresy kabelové trasy DPmP a. s. – 3 x A4

**Příloha: Orientační zákresy kabelové trasy DPmP a. s.**







DP PARDUBICE - č.v. 06-140

Skutčné provedení

28. XII. 1988

VCE-román Štrob Pardubice stavby, inženýr	140
	141