



PARDUBICKÝ KRAJ

Mgr. Miroslav Janovský
vedoucí odboru rozvoje a investic

V Pardubicích dne 15. 4. 2025
č. j. KUPA-9662/2025-3

vyřizuje: Mgr. Marie Čeperová

Vysvětlení zadávacích podmínek

Pardubický kraj se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, zastoupený Mgr. Miroslavem Janovským, vedoucím odboru rozvoje (dále jen „zadavatel“) jako veřejný zadavatel ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“) obdržel k zadávacím podmínkám výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Dětský domov Dolní Čermná – pořízení domu v Dolní Čermné“ (systémové číslo VZ: P25V00000214) žádost o vysvětlení, k níž poskytuje toto vyjádření.

K dotazu:

Rozvaděč v rozpočtu je pouze položka jako komplet, ale nikde v PD jsem nenašel co by měl rozvaděč obsahovat, prosím o výkres.

K nacenění hromosvodů bych potřeboval podrobnější výpis položek (předpokládám, že je to katalog Dehn) kde je u jednotlivých typů velký rozdíl v ceně.

Prosím o dopřesnění kompletových položek níže. Podle takového popisu absolutně nevím co cenit, kolik? čeho? kde?

záložka: 12 - ZTI - pol.č.3,6,24

záložka: 15 - Topení - pol.č.2

záložka 18 - Elektro - pol.č.62

sdělujeme následující:

1. Výkres viz příloha tohoto vysvětlení.
2. Podrobnější výpis položek hromosvodu:

Hlavní parametry vysokonapěťových vodičů (s = 0,75 m):

Zkušební impulzní proud: 150 kA (vlny 10/350);

Rázové impulzní napětí: 785 kV;

Délka svodu: 12,5 m

Max. dovolené oteplení pro LPS II: 95 K;

Odpor při stejnosměrném proudu:

- vnitřního vodiče: < 1 Ω/km

- vodivého pláště: 1 – 8 kΩ/m

Izolační odpor: > 10 GΩ.km

Stabilní a odolný pro: UV;

Minimální délka vodiče: 6 m.

Zde Vám posíláme odhad položek dle výkresové části:

Přesné typy, počty a délky je nutné před objednáním upřesnit dle ověřených rozměrů stavby a materiálů.

2x 105240

2x 105281

2x 105245/105246 - nebo dle krytiny
cca 30m - 819132

2x 819147

26x 275259

2x 549001

3. Dopřesnění položek:

záložka: 12 - ZTI - pol.č.3,6,24

3,6,24 - napojení nového potrubí na stávající, včetně zapravení.

voda u vodoměru, kanalizace označeno ve výkresové části PD - kanalizace, ventilátory v koupelnách a wc, dle skutečného stavu stávajícího potrubí.

záložka: 15 - Topení - pol.č.2

Závěsy na potrubí vedené v 1PP pod stropní kci, vývrty prostupů pro nové potrubí, dle popisu položky. Délky potrubí a vedení viz. svislé schéma vytápění.

záložka 18 - Elektro - pol.č.62

1x Domovní zvonek s kamerou, úprava zakončení datové přípojky. Propojení domácí a venkovní části domácího zvonku z kamerou.

Na základě výše uvedeného prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek do 25. 4. 2025 10:00 hod.

Poučení:

S ohledem na skutečnost, že se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu, neřídí se zadávání této veřejné zakázky v souladu s ust. § 31 zákona o zadávání veřejných zakázek pravidly upravenými zákonem, ale Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2021-2027, neboť se jedná o veřejnou zakázku realizovanou v rámci projektu spolufinancovaného ze zdrojů Evropské unie.

V souladu s ust. 7.3.4 Metodického pokynu zadavatel vysvětlení zadávacích podmínek, včetně přesného znění požadavku, odešle současně všem účastníkům, které vyzval v rámci uzavřené výzvy, nebo uveřejní vysvětlení zadávacích podmínek včetně přesného znění žádosti stejným způsobem, jakým uveřejnil oznámení otevřené výzvy.

V souladu s ust. 7.3.5 Metodického pokynu může zadavatel změnit nebo doplnit zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci před uplynutím lhůty nabídek. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace podmínek musí být uveřejněna nebo oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo doplněna.

Mgr. Miroslav Janovský
vedoucí odboru rozvoje a investic

v.z. Ing. Pavel Bálek
vedoucí oddělení projektového řízení