

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č.7

Veřejná zakázka: Výběr poskytovatele energetických služeb se zaručenou úsporou pro vybrané objekty Pardubického kraje – balíček VII

Zadavatel: Pardubický kraj IČ: 708 92 822

Způsob zadání: jednací řízení s uveřejněním v souladu s ust. § 29 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Dotaz:

1. Gymnázium Česká Třebová_Tyršovo náměstí 970, 560 02 Česká Třebová - Doplnit kopie faktur za referenční rok 2014 (plyn, elektřina, voda).
2. Střední škola potravinářská a služeb_nám. Republiky 116, 530 02 Pardubice - Jsou vnitřní prostory školy památkově chráněné? Bude možné vést kabely systému IRC v plastových lištách po omítce? Jaký je celkový počet otopných těles ve škole?
3. Gymnázium J. Ressela, Chrudim
 2. Jaké jsou parametry svítidel v tělocvičnách (počet a příkon zdrojů)?
4. SPŠE a VOŠ Do Nového, Pardubice
 1. Při prohlídce jsme navštívili dílnu elektro v budově D. Bylo by možné doplnit informaci kolik takových dílen v objektu D je a jejich provozní dobu?
 2. Při prohlídce jsme navštívili učebnu elektro v budově A. Můžete potvrdit informaci, která byla na místě sdělena, že takových učeben je v budově 6 a jejich provoz je 8 hod/den?
5. SPŠ Stavební Rybitví
 1. Bylo by možné doplnit informaci o počtu umyváren a v nich instalovaných vodovodních baterií (včetně typu) v objektu, kde jsou ubytováni studenti?
6. Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí
 1. Lze v rámci projektu EPC realizovat úpravy v systému přípravy TV, s ohledem na informaci, že ústav zadal zpracování studie týkající se přípravy TV? Nebo si takové případné úpravy zrealizuje ústav, resp. Pardubický kraj? V zápisu z prohlídky zpracovaném spol. Enviros je uvedeno, že „Plán úprav ohřevu TV v kotelně – zpracovaná studie Doc. Pospíchal firma QZP Brno. Projekt bude k dispozici do 4.12.2015.“ Může zadavatel uchazečům poskytnout studii (projekt) zpracovanou (zpracovaný) doc. Pospíchálem z firmy QZP Brno týkající se přípravy TV?
7. Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko
 2. Jaké parametry mají zdroje světla ve velké tělocvičně?

8. SPŠ potravinářství a služeb, Pardubice

1. Prosíme o poskytnutí kopie smlouvy na dodávku tepla, včetně aktuálních dodatků a ceníků.

Odpověď:

1. Faktury za vodu jsou v příloze č. 3.
2. Co se týče lišt na omítce, pak v některých prostorách to bude možné, v některých to možné nebude. Nutno řešit individuálně v interiéru školy. Rozhodující slovo v tom má pan arch. Kadlec, tel. 724663533 z NPÚ. Počet otopných těles je 319 ks, bylo uvedeno již v zadávací dokumentaci.
3. Gymnázium J. Ressela, Chrudim
Dotaz na počet a parametry svítidel v tělocvičně zaslán na školu, odpověď školy zní:
velká tělocvična: 16 ks svítidel 3 x 36 W a 10 ks svítidel 2 x 36 W (zářivkové trubice)
malá tělocvična: 18 ks svítidel 2 x 23 W (kompaktní zářivky)
4. SPŠE a VOŠ Do Nového, Pardubice
Požadavek na počet dílen byl odeslán na školu, odpověď školy.
ad 1) v budově D jsou 3 dílny, ve 2 je provoz Po - Pa v době 7.10 - 14.10 hod., jedna je v provozu Ut - Pa v době 7.10 - 14.10 hod
ad 2) v budově A je 7 učeben, ve 4 je výuka Po - Pa v době 7.10 - 14.10 hod, ve 3 je výuka Po - St v době od 7.10 - 14.10 hod
5. SPŠ Stavební Rybitví
1. Dotaz zaslán na školu – odpověď zní: Domov mládeže 4 umývárny - Celkový počet baterií 82 kusů, z toho: Umyvadla – klasické kohoutky 29 kusů, Pákové baterie 26 kusů (staré), Sprchy – klasické kohoutky 8 kusů Pákové baterie 16 kusů Vana – klasické kohoutky 3 kusy.
6. Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí
1. Nelze v rámci projektu EPC realizovat úpravy v systému přípravy TV, realizace proběhne do 1 měsíce
2. PD uvedena v příloze č. 1
7. Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko 2. Dotaz zaslán na školu – odpověď zní: jako zdroje světla ve velké tělocvičně naší školy jsou použita třítrubicová zářivková tělesa SIEMENS (bílá mřížka) stropní 5LJ288 7-3EC1 o příkonu 3 x 58 W
8. SPŠ potravinářství a služeb, Pardubice
Uvedeno v příloze č.2.

Přílohy:

Pardubický kraj

ENVIROS, s.r.o. Na Rovnosti 1, 130 00 Praha 3



1. RH_Brandýs_ohřev_TV.zip
2. SPŠPaS_smlouva_dod.tepla.zip
3. Faktury_voda_2014_GyČeská_Třebová.zip

V Praze dne 10.12.2015

Bellingová