

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č.8

Veřejná zakázka: Výběr poskytovatele energetických služeb se zaručenou úsporou pro vybrané objekty Pardubického kraje – balíček VII

Zadavatel: Pardubický kraj IČ: 708 92 822

Způsob zadání: jednací řízení s uveřejněním v souladu s ust. § 29 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Dotaz:

1. Jaké denostupně mají být použity? Jsou zmíněny v kapitole 2.3.1 textové části ZD pro Pardubice. Kde jsou uvedeny v ZD?.
2. Domov u fontány Přelouč - Je-li k dispozici, prosíme o rozbor vlastní vody?
3. Gymnázium Česká Třebová - Proč jsou vyšší m3 za stočné než u vodného?
4. RhÚ Brandýs nad Orlicí - Prosíme o zajištění opisu nebo lépe foto štítku VZT pro prostor vodoléčby.
5. Gymnázium Vysoké Mýto - Prosíme doplnit protokol PENB
6. Prosíme, jsou-li k dispozici, o protokoly měření emisí u kotelen v objektech A1, A2, A3, A4, A8, A11 (alespoň kotelna hl. budovy)

Odpověď:

0. Bez dotazu v Příloze ZD č. 2_Tabulka TE údajů.xlsx byly provedeny opravy v listě A13 a Výpočet nákladů a úspor“. Opravena verze je v příloze č. 13 uložena tabulka Příloha ZD č. 2_Tabulka TE údajů_oprava_v3.xlsx.
1. Úspora ve spotřebě paliv a energie a úspora nákladů budou v souladu s přílohou č. 6 smlouvy vypočteny jako „nerealizovaná spotřeba“ a nerealizované náklady“. Úspora nákladů bude vypočtena jako násobek úspory v technických jednotkách a stálé ceny paliv, energie a vody k roku 2014. U všech úspor, které jsou při vyhodnocení neměřitelné, budou uvedeny výpočty a proměnné, ze kterých dodavatel vycházel – v souladu s IPMVP. Přepočet spotřeby referenčního roku na průměrné klimatické podmínky se neprovádí. Údaje mají za cíl pouze ukázat teplotní charakteristiky referenčního roku oproti rokům předcházejícím. Denostupně v různých lokalitách Pardubického kraje se budou lišit např. Králíky od Přelouče. Denostupně za Pardubice jsou v příloze č. 1, lze je také nalézt na stránkách TZB-info.

2. Dotaz zaslán. Dosud nezodpovězen provozovatelem.
3. Vyšší m3 vody za stočné zahrnují srážkovou vodu. V referenční spotřebě uvažujeme spotřebu vody bez stočného za srážkou vodu.
4. Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí – foto štítku VZT pro prostor vodoléčby, viz příloha č.2 a č.3
5. Protokol PENB v příloze č.4a č.5.
6. Protokoly měření emisí uvedeny v příloze č. 6,7,8,9,10, 11 a 12.

Přílohy:

1. Denostupně_2014_Pardubice.xlsx
2. Štítek_Atreia_RH_Brandýs_1.jpg
3. Štítek_Atreia_RH_Brandýs_2.jpg
4. GYM_163_PENB_2013.pdf
5. GYM_167_PENB_2013.pdf
6. Emise_Domov na zámku levá.pdf
7. Emise_Domov na zámku pravá.pdf
8. GVM_emise_2009_kotel_1_2.pdf
9. GVM_emise_2009_kotel_3_4.pdf
10. GVM_emise_2015.pdf
11. OU Chroustovice_emise_plyn.kotelna.pdf
12. OU Chroustovice_malé_zdroje.pdf
13. Příloha ZD č. 2_Tabulka TE údajů oprava_v3.xlsx

V Praze dne 15.12.2015

Bellingová