

Rozvaděč RMS3

Zapuštěný rozvaděč - stávající
Krytí: IP40/20

Základní údaje:

Napěťová soustava : 3+NPE, AC 50Hz, 230/400V, TN-S

Ochranná opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a norem souvisejících :

Základní ochrana - izolací živých částí a krytím

Ochrana při poruše - ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje

Doplňková ochrana - proudovým chráničem

| | | | | |
|---|---|---|--|----------------|
| VYPRACOVAL: Roman Hroděj | ODP. PROJEKTANT: Roman Hroděj | VEDOUcí PROJEKTU: Ing. V. Ent |  Roman Hroděj Tvarčkova 1191 562 01 Ústí n. Orlicí Tel 724 528 590 E-mail : hrodej.projekce@gmail.com | |
| MÍSTO STAVBY: Ústí nad Orlicí | | | | |
| INVESTOR: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 Pardubice | | | | |
| STAVBA - OBJEKT: VOŠ A SŠ ZDRAVOTNICKÁ A SOCIÁLNÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ | | | DATUM | 01/2025 |
| | | | STUPEŇ | DPS |
| | | | MĚŘÍTKO | - |
| | | | ČÍSLO ZAKÁZKY | R24006 |
| OBSAH: ÚPRAVA ROZVADĚČE RMS3 | | | ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.3.4 | REV. |

