



Šedivská 844  
561 51 Letohrad  
TEL.: 465 618 508  
URL : [www.alberon.cz](http://www.alberon.cz)

Značka : V20240057

V Letohradě dne 7.3.2024

**Souhlasné stanovisko k PD týkající se stavby:  
Zhotovení PD Mostů pro modernizaci silnice II-311 Mladkov-Jablonné nad Orlicí**

Žadatel zajistí zanesení informací o přítomnosti sítí el. komunikací vyskytujících se v lokalitě dotčené předmětnou stavební akcí do příslušné projektové dokumentace včetně zohlednění a řešení případného střetu.

V případě nutnosti přeložení, manipulace či úprav naší SEK je stavebník povinen s Alberon Letohrad s.r.o. uzavřít nejprve smlouvu o realizaci přeložky. Následně budou na základě objednávky veškeré práce spojené s přeložkou či úpravou SEK provedeny pracovníky spol. Alberon Letohrad s.r.o. přičemž dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, je stavebník povinen uhradit veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku na úrovni stávajícího technického řešení.

V případě přeložky rovněž stavebník zajistí veřejnoprávní a majetkové vypořádání (věcná břemena, stavební povolení).

Stavebník, nebo jím pověřená osoba, není oprávněn trasy SEK jakýmkoliv způsobem znepřístupnit, např. zabetonováním.

Při případném odstraňování či demolici stavby, ve (na) které jsou umístěna naše zařízení či se nachází v bezprostřední blízkosti odstraňované stavby, je nutné s námi pověřeným zaměstnancem domluvit další postup, zejména o zajištění bezpečného odpojení a přeložení našich zařízení.

Dále Vám oznamujeme, že **v místě střetu s optickou sítí (dále jen dále OS) spol. ALBERON Letohrad s.r.o. požadujeme před zahájením stavby vytyčení sítě zaměstnancem spol. ALBERON Letohrad s.r.o..**

Při jakékoliv činnosti v blízkosti OS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo OS tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení k přístupu k OS. Při křížení nebo souběhu činností s OS je povinen řídit se platnými předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 0,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemní OS (dále jen POS) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.

Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím ke kontrole provozovatele OS. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas.

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození OS neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti oznámit na telefonní číslo: 465 618 508 nebo v mimo pracovní dobu na tel. číslo 777 338 084.

**Alberon Letohrad s.r.o.**

Šedivská 844, 561 51 Letohrad  
tel.: 465 618 508 DIČ: CZ27461289  
[www.alberon.cz](http://www.alberon.cz) e-mail: [alberon@alberon.cz](mailto:alberon@alberon.cz)  
ŽÚ v Žamberku č. 361100-5818-00

S pozdravem Vlastimila Vacková