

Síť TN-S: 3NPE, AC 50Hz, 230V/400V

Veškeré práce musí být prováděny dle platných závazných i doporučených ČSN, EN a platných vyhlášek a nařízení vlády.
Elektroinstalaci smí provádět jen osoby způsobilé pro tyto práce dle ZK č.250/2021Sb a NV č.194/2022Sb.

Ochrana před úrazem elektrickým proudem na straně NN dle ČSN 33-2000-4-41 ed.3.

Základní ochrana automatickým odpojením od zdroje.

Ochrana při poruše ochranným pospojováním a automatickým odpojením v případě poruchy.

NÁZEV PROJEKTU:	Domov u Fontány Přelouč, veřejně přístupný areál		
OBJEDNATEL:	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice		
ZHOTOVITEL:	K2N LANDSCAPE s.r.o. IČ 05986885 Rybná 716/24, Praha 1 DIČ CZ05986885 info@k2n-landscape.com +420 737 504 460		K2N LANDSCAPE
ZPRACOVATEL ČÁSTI:	Petr Horák – projektování elektroinstalací Okružní 431, Vsetín petr.horak@phpe.cz +420 605 103 271	IČ 88254810	

STUPEŇ DOKUMENTACE:		DPS (Dokumentace pro provedení stavby)		ČÍSLO PARÉ:
ČÁST DOKUMENTACE:		D – Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení		
STAVEBNÍ OBEKT:		SO 400 Elektro a veřejné osvětlení		
ČÍSLO A NÁZEV VÝKRESU:		SO400.2.3 DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE SEVER		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI:		MARTIN NOVÝ		
VYPRACOVAL:		PETR HORÁK		
DATUM:	30.8.2024	FORMÁT:	3 x A4	ČÍSLO PARÉ:
MÍSTO:	Libušina 1060, 535 01 Přelouč	MĚŘÍTKO:	–	

Základní ochrana automatickým odpojením od zdroje.
Ochrana při poruše ochranným pospojováním a automatickým odpojením v případě poruchy.
Vyrobit dle ČSN EN 61439-3 – Rozvodnice určené k provozování laiky

				Kres.		Doplnění rozvaděče sever		Domov u Fontány, Přelouč veřejně přístupný areál			
				Kont.							
				Stav							
Čís.	Změna	Datum	Jméno	Norm.					Projekt: Elektroinstalace	Číslo výkresu	List: 2 Listů: 3

