

Záznam z 3. jednání ve věci studie "Malý parkovací dům v PKN Pardubice - 200 parkovacích míst" (dále také "MPD") konaného dne 28.11.2024 od 10.30 hodin na OMSŘI PK.

Přítomni (bez akademických titulů):

OMSŘI PK: p. Vohlídal, p. Kopecký, p. Středová

PTÚ NPK: p. Vrba

OPTIMA (GP): p. Šejbal

ASTRON: p. Csoma

MP: p. Šmejkal

1) P. Šmejkal

- Prezentoval požadavky ÚMO IV dle jednání na ÚMO IV konaného dne 22.11.2024.

2) P. Schejbal

- Předložil aktualizovanou situaci a vizualizaci MPD (viz příloha, odkaz na stažení dole), projedná studii na příslušném SÚ (p. Petrusová).

- Pro šířku parkovacího stání 2,60 m bude modul konstrukce 5,20 m.

- Varianta 3. NP - 185 parkovacích stání, zapuštěná polovina 1. NP, uliční výška objektu 7,50 m, venkovní parkovací stání - 4 elektro, 7 sanita, 42 stání kola, návrh cyklověže výšky 11,50 m.

- Varianta 4. NP - 247 parkovacích stání, zapuštěná polovina 1. NP, uliční výška objektu 10,50 m, venkovní parkovací stání - 4 elektro, 7 sanita, 42 stání kola, návrh cyklověže výšky 11,50 m.

- Vedle rozšíření příjezdové komunikace je řešena cyklostezka, návrh provedení přeložek, požadavek na řešení retence.

- Únikové schodiště vedle rampy objektu č. 27 včetně výtahu a vstupu do objektu č. 27 z MPD.

- Platební terminály budou u obou vstupů/výstupů (2x schodiště, 2x výtah).

3) P. Vrba

- Přeloží GP podklady k napojení vody, kanalizace a elektro včetně dimenzí (v 49. týdnu).

- Předloží GP situaci hydrantů a geologii území (v 49. týdnu).

4) P. Kopecký

- Předloží GP aktualizované RN stavby VPD, T: do 20.12.2024.

5) Další jednání se bude konat na OMSŘI **dne 07.01.2025 v 9.00 hodin**. GP zašle v předstihu aktualizované podklady.

Zaznamenal: p. Šmejkal