

Číslo míst. -	Název místnosti (použití) -	plocha míst. m ²	sv. výš. m	objem míst. m ³	třída filtrace -	max. hluk dB(A)	přívod m ³ .h ⁻¹	průtok odvod m ³ .h ⁻¹	Číslo zařízení -	Intenz. vým. x.h ⁻¹
1.PP										
ZAR.Č.001 - ŠATNY										
ZÓNA 001A - ŠATNY A										
0179	ŠATNA I.	89,40	2,6	232	ePM1 50%	45	3000	2240	001A	12,9
0177	UMÝVÁRNA	24,70	2,5	62		45	0	710	001A	11,5
0178	WC	1,50	2,5	4		45	0	50	001A	13,3
							3000	3000		
ZÓNA 001B - ŠATNY B										
0172	ŠATNA II.	89,40	2,6	232	ePM1 50%	45	3000	2240	001B	12,9
0174	WC	1,50	2,5	4		45	0	50	001B	13,3
0173	UMÝVÁRNA	24,70	2,5	62		45	0	710	001B	11,5
							3000	3000		
ZÓNA 001C - ŠATNY C										
0152	ŠATNY	19,70	2,5	49	ePM1 50%	45	600	190	001C	12,2
0153	UMÝVÁRNA	10,10	2,5	25		45	0	360	001C	14,3
0154	WC	1,70	2,5	4		45	0	50	001C	11,8
							600	600		
ZÓNA 001D - ŠATNY D										
0155	ŠATNY	20,70	2,5	52	ePM1 50%	45	720	280	001D	13,9
0156	UMÝVÁRNA	10,30	2,5	26		45	0	390	001D	15,1
0157	WC	1,70	2,5	4		45	0	50	001D	11,8
							720	720		
ZÓNA 001E - ŠATNY E										
0158	ŠATNY	20,70	2,5	52	ePM1 50%	45	720	280	001E	13,9
0159	UMÝVÁRNA	10,30	2,5	26		45	0	390	001E	15,1
0160	WC	1,70	2,5	4		45	0	50	001E	11,8
							720	720		
ZÓNA 001F - ŠATNY F										
0161	ŠATNY	21,80	2,5	55	ePM1 50%	45	870	280	001F	16,0
0162	UMÝVÁRNA	11,50	2,5	29		45	0	390	001F	13,6
0163	WC	1,70	2,5	4		45	0	50	001F	11,8
							870	720		
Z.Č. 002 - ROZVODNY JZ										
0104	ÚKLID	7,20	2,5	18	ePM10 50%	45	50	50	002	2,8
1004	SLABOPROUD	7,20	3,7	27	ePM10 50%	60	15	15	002	0,6
1006	SILNOPROUD	8,30	3,7	31	ePM10 50%	60	15	15	002	0,5
2004	SLABOPROUD	7,20	3,6	26	ePM10 50%	60	15	15	002	0,6
3004	SLABOPROUD	7,20	3,9	28	ePM10 50%	60	15	15	002	0,5
3005	SILNOPROUDY	7,80	3,9	30	ePM10 50%	60	65	65	002	2,1
4004	SLABOPROUD	7,20	3,9	28	ePM10 50%	60	15	15	002	0,5
4005a	SILNOPROUDY	8,80	3,9	34	ePM10 50%	60	20	20	002	0,6
4005b	ELEKTRO PBŘ	2,20	3,9	9	ePM10 50%	60	65	65	002	7,6
5004	SLABOPROUD	7,20	3,3	24	ePM10 50%	60	15	15	002	0,6
5006	ELEKTRO	6,30	3,3	21	ePM10 50%	60	65	65	002	3,1
6004	SLABOPROUD	7,20	3,3	24	ePM10 50%	60	15	15	002	0,6
6006	ELEKTRO	6,30	3,3	21	ePM10 50%	60	65	65	002	3,1
7004	SLABOPROUD	7,20	3,6	26	ePM10 50%	60	15	15	002	0,6
7005	SILNOPROUDY	9,90	3,6	36	ePM10 50%	60	20	20	002	0,6
8004	HAŠENÍ HELIPORTU	7,30	3,6	26	ePM10 50%	60	60	60	002	2,3
							530	530		

Z.C. 004 - ROZVODNY JV									
0171	ÚSTŘEDNA EPS, ER	7,20	4,6	33	ePM10 50%	60	30	30	004 0,9
1105	SLABOPROUD	7,20	3,7	27	ePM10 50%	60	20	20	004 0,8
1106	SILNOPROUD	8,10	3,7	30	ePM10 50%	60	20	20	004 0,7
2070	SLABOPROUD	7,20	3,6	26	ePM10 50%	60	20	20	004 0,8
3135	SLABOPROUD	7,20	3,9	28	ePM10 50%	60	20	20	004 0,7
4115	SLABOPROUD	7,20	3,9	28	ePM10 50%	60	20	20	004 0,7
4117	ELEKTRO	10,60	3,9	41	ePM10 50%	60	20	20	004 0,5
4118	ELEKTRO PBŘ	2,50	3,9	10	ePM10 50%	60	70	70	004 7,2
5104	SLABOPROUD	7,20	3,3	24	ePM10 50%	60	20	20	004 0,8
5106	ELEKTRO	6,30	3,3	21	ePM10 50%	60	80	80	004 3,8
6104	SLABOPROUD	7,20	3,3	24	ePM10 50%	60	20	20	004 0,8
6106	ELEKTRO	6,30	3,3	21	ePM10 50%	60	70	70	004 3,4
7104	SLABOPROUD	7,20	3,6	26	ePM10 50%	60	20	20	004 0,8
7105	SILNOPROUD	9,90	3,6	36	ePM10 50%	60	20	20	004 0,6
8011	HAŠENÍ HELIPORTU	7,30	3,6	26	ePM10 50%	60	80	80	004 3,0
							530	530	

ZAR.Č.006 - ZAZEMI 1. PP									
0118	ROZVODNA DO	57,30	4,6	264	ePM1 50%	60	200	200	006 0,8
0117	ROZVODNA MDO	64,90	4,6	295	ePM1 50%	60	200	200	006 0,7
0133	ROZVODNA VN	16,80	4,6	77	ePM1 50%	60	50	50	0,6
0123	POTRUBNÍ POŠTA	56,10	3,3	185	ePM1 50%	60	150	200	006 1,1
0125b	PŘEDSÍŇ	11,70	5,0	59	ePM1 50%	45	50	0	006 0,9
0122a	SKLAD	37,80	2,5	95	ePM1 50%	45	100	200	006 2
0109a	CHODBA	61,10	2,5	153		45	0	350	006 2,3
0109c	CHODBA	137,50	2,5	344	ePM1 50%	45	600	0	006 1,7
0128a	SKLAD	14,30	2,5	36		45	0	70	006 2,0
0128b	ROZVODNA SLABOPROUD	7,10	4,6	33		45	0	30	006 0,9
0110a	SKLAD	52,50	2,5	131	ePM1 50%	45	300	300	006 2,3
0111	STROJOVNÁ UPS	26,40	4,5	119	ePM1 50%	60	60	110	006 0,9
0113d	CHODBA	125,00	2,5	313	ePM1 50%	45	200	0	006 0,6
0105	CHODBA	409,90	3,0	1230	ePM1 50%	45	580	210	006 0,5
0106a	CHODBA	34,50	3,0	104		45	0	0	006 0,0
0106b	CHODBA	126,60	3,0	380	ePM1 50%	45	220	0	006 0,6
0167a	ZDRAVOTNICKÝ ODPAD	14,80	2,7	40	ePM1 50%	45	30	30	006 0,8
0165	SEPAROVANÝ ODPAD	72,50	3,3	239	ePM1 50%	45	850	950	006 4,0
0146	KOMUNÁLNÍ ODPAD	34,50	3,3	114	ePM1 50%	45	500	600	006 5,3
0145	SKLAD, NÁVOZ ZDRAV.MAT.	29,00	3,5	102	ePM1 50%	45	510	460	006 5,0
0143	SKLAD BUFET	6,30	2,5	16	ePM1 50%	45	50	0	006 3,2
0136b	SKLAD ŠPINAVÉ PRÁDLO	22,00	3,5	77	ePM1 50%	45	300	400	006 5,2
0136a	TLAKOVÁ STANICE VODY	23,90	4,5	108	ePM1 50%	45	100	100	006 0,9
0141	SKLAD	22,20	2,5	56	ePM1 50%	45	60	120	006 2,2
0142	NÁVOZ STRAVY	68,70	2,5	172	ePM1 50%	45	350	300	006 2,0
0167c	PŘEDSÍŇ WC	2,70	2,5	7	ePM1 50%	45	80	30	006 11,9
0167b	WC	1,60	2,5	4		45	0	50	006 12,5
0175	ROZVODNA SILNOPROUD	27,00	4,6	124		60	0	100	006 0,8
0129a	ROZVODNA PBŘ	5,50	4,6	25		60	0	30	006 1,2
0129b	ROZVODNA UPS	6,80	4,6	31		60	0	0	006 0,0
0176	ROZVODNA SILNOPROUD	27,00	4,6	124		60	0	100	006 0,8
0182	SKLAD	40,50	2,5	101	ePM1 50%	45	290	0	006 3
0183	SKLAD	30,60	2,5	77	ePM1 50%	45	290	0	006 4
							5540	5190	
ZAR.Č.007 - KOMPRESOROVÁ STANICE									
0119	KOMPRESOROVÁ STANICE	46,70	4,6	215	ePM10 60%	75	1500(7000)	1500(7000)	007 32,6
0121	KOMPRESOROVÁ STANICE - REZERVA	33,80	4,6	154	ePM10 60%	75	1100(6000)	1100(6000)	007 39,0
							7000	7000	

VĚTRÁNÍ TECHNICKÝCH PROSTOR										
0137	STROJOVNA CHLAZENÍ - PROVOZNÍ VĚTRÁNÍ	182,70	5,1	932		75	2000	2000	T001	2,1
		182,70	5,1	932		75	1300	1300	T002	1,4
							2000	2000		
							1300	1300		
0116	STROJOVNA VZT	287,70	4,55	1309		75	0	2800	T003	2,1
							0	2800		
0120a	VAKUOVÁ STANICE	23,60	4,50	106	ePM10 50%	75	800	800	T004	7,5
0120b	VAKUOVÁ STANICE - REZERVA	20,90	4,50	94	ePM10 50%	75	800	800	T004	8,5
							1600	1600		
0138	STROJOVNA UT	154,10	4,5	693		75	2800	2800	T005	4,0
							2800	2800		
	KOLEKTOR D1.08	146,00	2,3	336			0	350	T006	1,0
							0	350		
0164	STROJOVNA PÁRA/PÁRA	76,30	4,5	343	ePM1 50%	75	3500	3500	T008	10,2
							3500	3500		
0108a	SKLAD LAHVÍ I.	6,60	3,6	24		60	0	80	T009	3,4
							0	80		
0108b	SKLAD LAHVÍ II.	8,70	3,6	31		60	0	100	T010	3,2
							0	100		
0108c	SKLAD LAHVÍ III.	5,40	3,6	19		60	0	60	T011	3,1
							0	60		
0135	TRAFO	8,10	4,6	37		75	0	4000	T012	107,4
							0	4000		
0134	TRAFO - PŘÍPRAVA	8,10	4,6	37		75	0	4000	T013	107,4
							0	4000		
0132a	TRAFO	8,10	4,6	37		75	0	4000	T014	107,4
							0	4000		
0132b	TRAFO	8,10	4,6	37		75	0	4000	T015	107,4
							0	4000		
VĚTRÁNÍ PRŮJEZDU										
0107	PRŮJEZD	729,20	4,46	3252		75	0	8800	T007	2,7
							0	8800		

PŘIROZENÉ VĚTRANÉ MÍSTNOSTI						
0131	VÝTAH V5	7,40	5,0	37	0	0,0
0130	VÝTAH V4	7,40	5,0	37	0	0,0
0139	VÝTAH V6	7,40	5,0	37	0	0,0
0140	VÝTAH V7-JÍDLO	8,90	5,0	45	0	0,0
0149	VÝTAH V8-ODPAD	8,90	5,0	45	0	0,0
0150	VÝTAH V9-PACIENT	8,90	5,0	45	0	0,0
0144	VÝTAH V13	3,00	5,0	15	0	0,0
0170	VÝTAH V10-PERSONÁL	8,90	5,0	45	0	0,0
0103	VÝTAH V1-PERSONÁL	8,90	5,0	45	0	0,0
0114	VÝTAH V2-ODPAD	8,90	5,0	45	0	0,0
0115	VÝTAH V3-PACIENT	8,90	5,0	45	0	0,0
0101a	SCHODIŠTĚ	18,40	5,0	92	0	0,0
0102	CHODBA	14,60	2,5	37	0	0,0
1001	SCHODIŠTĚ	13,20	4,1	54	0	0,0
1002	CHODBA	19,90	3,1	62	0	0,0
2001	SCHODIŠTĚ	13,20	4,0	52	0	0,0
2002	CHODBA	19,90	3,0	60	0	0,0
3001	SCHODIŠTĚ	13,20	4,0	52	0	0,0
3002	CHODBA	19,90	3,0	60	0	0,0
4001	SCHODIŠTĚ	13,60	4,3	58	0	0,0
4002	CHODBA	19,50	3,0	59	0	0,0
5001	SCHODIŠTĚ	12,30	3,7	45	0	0,0
5002	CHODBA	20,70	2,7	56	0	0,0
6001	SCHODIŠTĚ	12,30	3,7	45	0	0,0
6002	CHODBA	20,70	2,7	56	0	0,0
7001	SCHODIŠTĚ	12,30	8,3	102	0	0,0
7002	CHODBA	19,50	3,0	59	0	0,0
0168	CHODBA	14,60	2,5	37	0	0,0
0169a	SCHODIŠTĚ	18,50	5,0	93	0	0,0
1102a	CHODBA	19,90	3,1	62	0	0,0
1103	SCHODIŠTĚ	13,20	4,1	54	0	0,0
2068	SCHODIŠTĚ	13,20	4,0	52	0	0,0
2067	CHODBA	19,90	3,0	60	0	0,0
3132	SCHODIŠTĚ	13,20	4,0	52	0	0,0
3133	CHODBA	19,90	3,0	60	0	0,0
4112	SCHODIŠTĚ	13,60	4,3	58	0	0,0
4113	CHODBA	19,50	3,0	59	0	0,0
5101	SCHODIŠTĚ	12,30	3,7	45	0	0,0
5102	CHODBA	20,70	2,7	56	0	0,0
6101	SCHODIŠTĚ	12,30	3,7	45	0	0,0
6102	CHODBA	20,70	2,7	56	0	0,0
7101	SCHODIŠTĚ	12,30	8,3	102	0	0,0
7102	CHODBA	19,50	3,0	59	0	0,0
0113a	SCHODIŠTĚ	18,90	5,0	95	0	0,0

0112	CHODBA	21,70	2,5	54	0	0	0,0
1028	CHODBA	28,80	3,0	86	0	0	0,0
1029	SCHODIŠTĚ	17,80	4,1	73	0	0	0,0
2026	SCHODIŠTĚ	17,80	4,0	71	0	0	0,0
2025	CHODBA	28,80	3,0	86	0	0	0,0
3027	SCHODIŠTĚ	17,80	4,0	71	0	0	0,0
3028	CHODBA	28,80	3,0	86	0	0	0,0
4026	SCHODIŠTĚ	18,30	4,3	78	0	0	0,0
4027	CHODBA	28,30	3,0	85	0	0	0,0
5044	SCHODIŠTĚ	16,80	3,7	62	0	0	0,0
5045	CHODBA	29,50	2,7	80	0	0	0,0
6044	SCHODIŠTĚ	16,80	3,7	62	0	0	0,0
6045	CHODBA	29,50	2,7	80	0	0	0,0
7043	SCHODIŠTĚ	16,80	5,4	91	0	0	0,0
7044	CHODBA	29,50	2,5	74	0	0	0,0
0147	CHODBA	26,50	5,0	133	0	0	0,0
0148a	SCHODIŠTĚ	21,30	2,5	53	0	0	0,0
1080	CHODBA	28,80	3,0	86	0	0	0,0
1081	SCHODIŠTĚ	17,80	4,1	73	0	0	0,0
2088	SCHODIŠTĚ	17,80	4,0	71	0	0	0,0
2087	CHODBA	28,80	3,0	86	0	0	0,0
3117	SCHODIŠTĚ	17,80	4,0	71	0	0	0,0
3118	CHODBA	28,80	3,0	86	0	0	0,0
4088	SCHODIŠTĚ	18,30	4,3	78	0	0	0,0
4089	CHODBA	27,90	3,0	84	0	0	0,0
5144	SCHODIŠTĚ	16,80	3,7	62	0	0	0,0
5145	CHODBA	29,50	2,7	80	0	0	0,0
6144	SCHODIŠTĚ	16,80	3,7	62	0	0	0,0
6145	CHODBA	29,50	2,7	80	0	0	0,0
7145	SCHODIŠTĚ	16,80	5,4	91	0	0	0,0
7146	CHODBA	29,50	2,5	74	0	0	0,0

1.NP									
Z. C. 101 - EXPEKTACNI POKOJ, ZAZEMI									
ZÓNA 101A - CHODBY, ZÁZEMÍ									
1005	CHODBA	68,40	2,7	185	ePM1 85%	45	230	0	101A 1,2
1010a	SPRCHA SLUŽBA	4,40	2,5	11		45	0	180	101A 16,4
1109	CHODBA	90,50	2,5	226	ePM1 85%	45	300	300	101A 1,3
1121	CHODBA	111,80	2,7	302	ePM1 85%	45	360	200	101A 1,2
1007	DMZ - SLUŽBA EMERGENCY	10,40	2,6	27	ePM1 85%	40	80	80	101A 3,0
1008	VRCHNÍ SESTRA EMERGENCY	9,40	2,6	24	ePM1 85%	40	80	80	101A 3,3
1107	DMZ RDG	10,40	2,6	27	ePM1 85%	40	80	80	101A 3,0
1108	VRCHNÍ SESTRA AMBULANCÍ	9,60	2,6	25	ePM1 85%	40	80	80	101A 3,2
1113	PŘEDSÍŇ WC M PERSONÁL	2,20	2,5	6		45	0	30	101A 5,5
1114	WC M PERSONÁL	1,10	2,5	3		45	0	50	101A 18,2
1115	PŘEDSÍŇ WC Ž PEROSNÁL	2,20	2,5	6		45	0	30	101A 5,5
1116	WC-ŽENY	1,10	2,5	3		45	0	50	101A 18,2
1117	ÚKLID	4,30	2,5	11		45	0	50	101A 4,7
1119	STANOVIŠTĚ SESTRY	11,30	2,5	28	ePM1 85%	40	100	100	101A 3,5
1010b	SKLAD	7,55	2,5	19	ePM1 85%	40	50	50	101A 2,6
1126	SKLAD	15,00	2,5	38	ePM1 85%	45	100	100	101A 2,7
							1460	1460	
ZÓNA 101B - ZÁZEMÍ EXPEKTAČNÍHO POKOJE									
1128	PŘÍJEM PACIENTŮ MUŽI	12,00	2,5	30	ePM1 85%	45	360	0	101B 12,0
1127	UMÝVÁRNA M PACIENT	4,10	2,5	10		45	0	180	101B 17,6
1130	WC M PACIENT	1,40	2,5	4		45	0	80	101B 22,9
1131	ČAJOVÁ KUCHYŇ	6,60	2,5	17		45	0	100	101B 6,1
1132	SKLAD	7,60	2,5	19	ePM1 85%	45	50	50	101B 2,6
1134	PŘÍJEM PACIENTŮ ŽENY	12,30	2,5	31	ePM1 85%	45	260	0	101B 8,5
1135	UMÝVÁRNA Ž PACIENT	4,10	2,5	10		45	0	180	101B 17,6
1137	WC ŽENY	1,30	2,5	3		45	0	80	101B 24,6
1138	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	11,50	2,5	29	ePM1 85%	45	120	220	101B 7,7
1139	ŠPINAVÉ PRÁDLO	9,50	2,5	24	ePM1 85%	45	250	300	101B 12,6
							1040	1190	
ZÓNA 101C - STANOVIŠTĚ SESTER									
1133a	STANOVIŠTĚ SESTRY	21,20	3,0	64	ePM1 85%	40	400	400	101C 6,3
							400	400	
ZÓNA 101D - EXPEKTAČNÍ POKOJ									
1133b	EXPEKTAČNÍ POKOJ	155,00	3,0	465	ePM1 85%	40	2800	2500	101D 6,0
							2800	2500	
ZÓNA 101E - IZOLACE I									
1140	IZOLACE	14,20	2,7	38	ePM1 85%	40	400	300	101E 10,4
1141	HYGIENICKÁ BUŇKA	6,20	2,5	16		45	0	150	9,7
							400	450	
ZÓNA 101F - IZOLACE II									
1093	IZOLACE	17,40	2,7	47	ePM1 85%	40	470	370	101F 10,0
1092	HYGIENICKÁ BUŇKA	5,70	2,5	14		45	0	150	10,5
							470	520	
							6570	6520	
Z. C. 102 - ZÁKROKOVY SÁL, CRASH ROOM									
ZÓNA 102A - ZÁKROKOVY SÁL									
1009	PŘÍPRAVA A PROBUZENÍ	12,85	2,6	33	H13	40	360	330	102A 10,8
1011	ZÁKROKOVÝ SÁL	34,00	3,0	102	H13	35	2400	2200	102A 23,5
							2760	2530	
ZÓNA 102B - CRASH ROOM									
1118	HRUBÁ OČISTA PACIENTA	13,90	2,5	35	H13	40	240	240	102B 6,9
1122	CRASH ROOM	81,00	3,0	243	H13	40	1940	1760	102B 8,0
1120	SKLAD	7,80	2,5	20	H13	45	130	130	102B 6,7
							2310	2130	
							5070	4660	

Z. Č. 103 - RTG, SONO, CT									
ZÓNA 103A - SONO									
1012	SONO	22,90	2,7	62	ePM1 85%	40	400	250	103A 6,5
1013	BOX	2,50	2,5	6		45	0	50	103A 8,0
1014	BOX	2,50	2,5	6		45	0	50	103A 8,0
							400	350	
ZÓNA 103B - RTG									
1015	OVLADOVNÁ	8,20	2,7	22	ePM1 85%	40	300	200	103B 13,6
1016	RTG	33,50	3,0	101	ePM1 85%	40	750	850	103B 8,5
1017	BOX	2,50	2,5	6		45	0	50	103B 8,0
1018	BOX	2,50	2,5	6		45	0	50	103B 8,0
							1050	1150	
ZÓNA 103C - CT									
1110	POPISOVNÁ	13,30	2,7	36	ePM1 85%	40	150	150	103C 4,2
1111	PŘÍPRAVNÁ	14,30	2,7	39	ePM1 85%	40	310	340	103C 8,8
1112	OVLADOVNÁ	15,50	2,7	42	ePM1 85%	40	340	310	103C 8,1
1123	CT	45,40	3,0	136	ePM1 85%	40	840	640	103C 6,2
1124a	BOX	4,20	2,5	11		45	0	50	103C 4,8
1124b	BOX	9,20	2,5	23		45	0	50	103C 2,2
1125	TECHNIKA CT	5,30	3,3	17		60	0	100	103C 5,7
							1640	1640	
							3090	3140	
Z. Č. 104 - VYŠETŘOVNY, ZÁZEMÍ									
ZÓNA 104A - VYŠETŘOVNY									
1021	VYŠETŘOVNA	20,40	2,7	55	ePM1 85%	35	250	250	104A 4,5
1022	VYŠETŘOVNA	20,40	2,7	55	ePM1 85%	35	250	250	104A 4,5
1023	VYŠETŘOVNA	20,40	2,7	55	ePM1 85%	35	250	250	104A 4,5
1024	VYŠETŘOVNA	20,90	2,7	56	ePM1 85%	35	250	250	104A 4,4
1025	VYŠETŘOVNA	19,80	2,7	53	ePM1 85%	35	250	250	104A 4,7
1026	VYŠETŘOVNA	20,40	2,7	55	ePM1 85%	35	250	250	104A 4,5
							1500	1500	
ZÓNA 104B - ČEKÁRNA I									
1019a	ČEKÁRNA	135,80	2,9	394	ePM1 85%	45	950	770	104B 2,4
							950	770	
ZÓNA 104C - ČEKÁRNA II, ZÁZEMÍ									
1019b	CHODBA	48,90	2,9	142	ePM1 85%	45	340	0	104C 2,4
1033	ÚKLID	8,00	2,5	20		45	0	80	104C 4,0
1034	CHODBA	5,80	2,5	15		45	0	0	104C 0,0
1035	PŘEDSÍŇ WC Ž PERSONÁL	2,40	2,5	6		45	0	30	104C 5,0
1036	CHODBA WC Ž PERSONÁL	3,70	2,5	9		45	0	0	104C 0,0
1037	WC Ž PERSONÁL	1,00	2,5	3		45	0	50	104C 20,0
1038	WC Ž PERSONÁL	1,00	2,5	3		45	0	50	104C 20,0
1039	PŘEDSÍŇ WC M PERSONÁL	2,40	2,5	6		45	0	30	104C 5,0
1040	CHODBA WC M PERSONÁL	3,80	2,5	10		45	0	0	104C 0,0
1041	WC M PERSONÁL	1,00	2,5	3		45	0	50	104C 20,0
1042	WC M PERSONÁL	1,00	2,5	3		45	0	50	104C 20,0
							340	340	
ZÓNA 104D - ČEKÁRNA III									
1049	ČEKÁRNA	163,90	2,9	475	ePM1 85%	45	1200	1200	104D 2,5
							1200	1200	
ZÓNA 104E - AMBULANCE									
1046	AMBULANCE	28,30	2,6	74	ePM1 85%	35	300	200	104E 4,1
1047	BOX	1,90	2,5	5		45	0	50	104E 10,5
1048	BOX	1,90	2,5	5		45	0	50	104E 10,5
							300	300	
ZÓNA 104F - SÁDROVNÁ									
1020	VYŠETŘOVNA+SÁDROVNÁ	23,00	2,7	62	ePM1 85%	35	600	700	104F 11,3
1019a	ČEKÁRNA	135,80	3,0	407	ePM1 85%	45	100	0	104F 0,2
							700	700	

ZÓNA 104G - RECEPCE, DISPEČINK, SANITÁŘI									
1050	CHODBA	4,00	2,5	10	45	0	0	104G	0,0
1051	PŘEDSÍŇ WC	4,80	2,5	12	45	0	150	104G	12,5
1053	DISPEČINK	25,40	2,6	66	ePM1 85% 40	200	50	104G	3,0
1032	SANITÁŘI	17,30	2,6	45	ePM1 85% 40	100	100	104G	2,2
1043a	RECEPCE	43,50	2,9	126	ePM1 85% 40	200	170	104G	1,6
1043b	TREZORY	3,10	2,5	8	ePM1 85% 45	0	30	104G	3,9
1043c	DISKRÉTNÍ ZÓNA	6,50	3,0	20	ePM1 85% 40	50	50	104G	2,6
1044	DENNÍ MÍSTNOST ZAMĚST.	16,30	2,6	42	ePM1 85% 40	200	200	104G	4,7
1045	ZÁZEMÍ RECEPCE	13,00	2,6	34	ePM1 85% 40	150	150	104G	4,4
						900	900		
ZÓNA 104H - WC									
1056	WC-IMOBILNÍ ŽENY	4,70	2,5	12	ePM1 85% 45	80	80	104D	6,8
1057	PŘEDSÍŇ WC Ž PACIENT	12,50	2,5	31	ePM1 85% 45	300	0	104D	9,6
1058	WC Ž PACIENT	1,10	2,5	3	45	0	50	104D	18,2
1059	WC Ž PACIENT	1,10	2,5	3	45	0	50	104D	18,2
1060	WC Ž PACIENT	1,10	2,5	3	45	0	50	104D	18,2
1061	WC Ž PACIENT	1,10	2,5	3	45	0	50	104D	18,2
1062	WC Ž PACIENT	1,10	2,5	3	45	0	50	104D	18,2
1063	WC Ž PACIENT	1,10	2,5	3	45	0	50	104D	18,2
1064	UMÝVÁRNA Ž PACIENT	5,00	2,5	13	ePM1 85% 45	90	90	104D	7,2
						470	470		
ZÓNA 104I - INVALIDNÍ WC									
1142	INVALIDNÍ WC	3,90	2,5	10	45	0	80	104I	8,2
						0	80		
						6360	6260		
Z. C. 105 - AMBULANCE, ZAZEMI									
ZÓNA 105A - ČEKÁRNA I									
1074a	ČEKÁRNA	127,00	2,9	368	ePM1 85% 45	1050	1050	105A	2,9
						1050	1050		
ZÓNA 105B - CHODBA									
1074b	CHODBA	50,90	2,9	148	ePM1 85% 45	500	500	105B	3,4
						500	500		
ZÓNA 105C - ČEKÁRNA II									
1074c	ČEKÁRNA	148,60	2,9	431	ePM1 85% 45	1450	1270	105C	3,4
1102b	ÚKLID	3,60	2,5	9	45	0	100	105C	11,1
						1450	1370		
ZÓNA 105D - DENNÍ MÍSTNOST ZAMĚSTNANCŮ									
1084	CHODBA	5,30	2,5	13	45	0	0	105D	0,0
1085	PŘEDSÍŇ WC-ŽENY	6,20	2,5	16	45	0	30	105D	1,9
1086	WC-ŽENY	1,20	2,5	3	45	0	50	105D	16,7
1087	WC-ŽENY	1,20	2,5	3	45	0	50	105D	16,7
1089	PŘEDSÍŇ WC-MUŽI	17,30	2,5	43	45	0	30	105D	0,7
1090	WC-MUŽI	1,50	2,5	4	45	0	50	105D	13,3
1088	DENNÍ MÍSTNOST ZAMĚST.	31,00	2,6	81	ePM1 85% 40	350	140	105D	4,3
						350	350		
ZÓNA 105E - AMBULANCE TRAUMA, CHIRURGIE									
1095	TRAUMAT. AMBULANCE	20,40	2,7	55	ePM1 85% 35	250	250	105E	4,5
1096	TRAUMAT. AMBULANCE	20,40	2,7	55	ePM1 85% 35	250	250	105E	4,5
1097	CHIRURG. AMBULACE	20,40	2,7	55	ePM1 85% 35	250	250	105E	4,5
1098	CHIRURG. AMBULANCE	20,40	2,7	55	ePM1 85% 35	250	250	105E	4,5
1099	CHIRURG. AMBULANCE	20,40	2,7	55	ePM1 85% 35	250	250	105E	4,5
1100	CHIRURG. AMBULANCE	20,40	2,7	55	ePM1 85% 35	250	250	105E	4,5
1101	AMBULANCE	21,40	2,7	58	ePM1 85% 35	250	250	105E	4,3
						1750	1750		
ZÓNA 105F - AMBULANCE									
1079a	AMBULANCE	22,90	2,7	62	ePM1 85% 35	300	300	105F	4,9
1079b	AMBULANCE	24,10	2,7	65	ePM1 85% 35	300	300	105F	4,6
1079c	AMBULANCE	24,10	2,7	65	ePM1 85% 35	300	300	105F	4,6
1079d	AMBULANCE	23,80	2,7	64	ePM1 85% 35	300	300	105F	4,7
						1200	1200		
ZÓNA 105G - SÁDROVNA									
1094	SÁDROVNA	18,80	2,7	51	ePM1 85% 35	450	550	105G	10,8
1074c	ČEKÁRNA	148,60	2,9	431	ePM1 85% 45	100	0	105G	0,2
						550	550		

ZÓNA 105H - WC - PACIENTI									
1072	WC-INVALIDA	6,10	2,5	15	ePM1 85%	45	80	80	105H 5,2
1073	UMÝVÁRNA MUŽI	6,10	2,5	15	ePM1 85%	45	90	90	105H 5,9
1073a	PISOÁRY M PACIENT	9,50	2,5	24	ePM1 85%	45	200	100	105H 8,4
1073b	WC M PACIENT	1,00	2,5	3		45	0	50	105H 20,0
1073c	WC M PACIENT	1,00	2,5	3		45	0	50	105H 20,0
							370	370	
ZÓNA 105I - RECEPCE, ZÁZEMÍ									
1076	RECEPCE	30,00	2,9	87	ePM1 85%	45	150	150	105I 1,7
1077	ZÁZEMÍ RECEPCE	25,80	2,7	70	ePM1 85%	45	200	200	105I 2,9
							350	350	
ZÓNA 105J - INVALIDNÍ WC									
1091	INVALIDNÍ WC	4,80	2,5	12		45	0	80	105J 6,7
							0	80	
							7570	7570	
Z. C. 106 - ATRIUM - SPODNI CAST									
1068	ATRIUM	368,30	23,0	8471	ePM10 50%	45	4000	4000	106 0,5
1069	ESKALÁTOR	39,60	3,0	119		45	0	0	106 0,0
1055	HALA	172,30	2,9	500		45	0	0	106 0,0
							4000	4000	
PŘIROZENÉ VĚTRANÉ MÍSTNOSTI									
1075	ZÁDVEŘÍ	10,80	3,1	33			0	0	0,0
1067	ZÁVĚTŘÍ	16,30	2,7	44			0	0	0,0
1054	ZÁDVEŘÍ	10,80	2,7	29			0	0	0,0
1078	ZÁDVEŘÍ	28,60	2,7	77			0	0	0,0
1027	ZÁDVEŘÍ	22,70	2,7	61			0	0	0,0

2.NP										
ZAR.C.201 - ANGIOGRAFICKY SAL I.										
2050	ANGIOSÁL I.	51,00	2,6	133	H13	35	2400	2170	201	18,1
							2400	2170		
ZAR.C.202 - ANGIOGRAFICKY SAL II.										
2053	ANGIOSÁL II.	48,20	2,6	125	H13	35	2400	2180	202	19,2
							2400	2180		
ZAR.C.203 - ZAZEMI ANGIOVYSETROVEN										
2031	CHODBA	71,20	2,6	185	H13	45	720	350	203	3,9
2032	ŠATNA	5,80	2,6	15	H13	45	220	-	203	14,6
2033	ŠATNA	9,20	2,6	24	H13	45	300	-	203	12,5
2034	UMÝVÁRNA	4,10	2,6	11		45	-	180	203	16,9
2035	PŘEDSÍŇ WC	2,20	2,6	6		45	-	30	203	5,2
2036	WC PERSONÁL	1,60	2,6	4		45	-	50	203	12,0
2037	PŘEDSÍŇ WC	3,50	2,6	9		45	-	30	203	3,3
2038	WC PERSONÁL	1,30	2,6	3		45	-	50	203	14,8
2039	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	7,00	2,6	18		45	-	180	203	9,9
2040	CHODBA	5,50	2,6	14	H13	45	120	-	203	8,4
2041	PŘEVLEKACÍ BOX	2,20	2,6	6		45	-	80	203	14,0
2042	WC	2,20	2,6	6		45	-	50	203	8,7
2043	STACIONÁŘ	36,60	2,6	95	H13	40	770	730	203	8,1
2044	ÚKLID	3,70	2,6	10		45	-	50	203	5,2
2045a	POPISOVNÁ - LÉKAŘ	9,90	2,6	26	H13	40	130	120	203	5,1
2045b	DENNÍ MÍSTNOST ZAMĚS.	10,50	2,6	27	H13	40	140	160	203	5,9
2046	SKLAD	16,90	2,6	44	H13	45	270	-	203	6,1
2047	PŘÍPRAVNÁ	12,00	2,6	31	H13	40	250	230	203	8,0
2048	OVLADOVNÁ	16,10	2,6	42	H13	40	210	210	203	5,0
2049	SKLAD	5,40	2,6	14	H13	45	90	90	203	6,4
2051	TECHNIKA	9,30	2,6	24	H13	40	240	240	203	9,9
2052	TECHNIKA	8,60	2,6	22	H13	40	220	220	203	9,8
2054a	OVLADOVNÁ	13,90	2,6	36	H13	40	190	190	203	5,3
2054b	SKLAD	4,80	2,6	12	H13	45	80	90	203	7,2
2029a	SILNOPROUD	5,50	2,6	14	H13	45	70	70	203	4,9
							4020	3400		

ZAR.Č.204 - CHODBY A PRACOVISTE LÉKARŮ										
2005a	CHODBA	158,70	2,6	413	ePM1 50%	45	1590	1230	204	3,9
2005b	CHODBA	18,80	2,6	49		45	přefuk	přefuk	204	0,0
2006	CHODBA	5,40	2,6	14		45	přefuk	přefuk	204	0,0
2007	UMÝVÁRNA	3,30	2,6	9		45	-	310	204	36,1
2008	SLUŽEBNÍ M. - NEUROLOGIE	23,20	2,6	60	ePM1 50%	40	310	-	204	5,1
2009	SLUŽEBNÍ M. - KARDIO	20,70	2,6	54	ePM1 50%	40	270	-	204	5,0
2010	PŘEDSÍŇ WC	1,60	2,6	4		45	-	90	204	21,6
2011	WC	1,50	2,6	4		45	-	180	204	46,2
2012	CHODBA	5,00	2,6	13		45	přefuk	přefuk	204	0,0
2013	UMÝVÁRNA	3,30	2,6	9		45	-	270	204	31,5
2014	SLUŽEBNÍ M. - INTERNA	20,70	2,6	54	ePM1 50%	40	270	-	204	5,0
2015	SLUŽEBNÍ M. - ARO	20,70	2,6	54	ePM1 50%	40	270	-	204	5,0
2016	PŘEDSÍŇ WC	1,60	2,6	4		45	-	90	204	21,6
2017	WC	1,50	2,6	4		45	-	180	204	46,2
2018	CHODBA	2,40	2,6	6		45	přefuk	přefuk	204	0,0
2019	UMÝVÁRNA	3,30	2,6	9		45	-	270	204	31,5
2020	SLUŽEBNÍ M. - ARO	20,70	2,6	54	ePM1 50%	40	270	-	204	5,0
2021	ÚKLID	2,50	2,6	7		45	-	50	204	7,7
2022	CHODBA	4,30	2,6	11		45	přefuk	přefuk	204	0,0
2023	PRIMÁŘ ARO, HLÁSÁRNA	42,10	2,6	109	ePM1 50%	40	850	550	204	7,8
2024	UMÝVÁRNA	4,40	2,6	11		45	-	300	204	26,2
2066a	ČEKÁRNA	95,00	2,6	247	ePM1 50%	45	950	250	204	3,8
2066b	CHODBA	12,20	2,6	32	ePM1 50%	45	130	120	204	4,1
2071	PŘÍJMOVÁ AMBULANCE	26,70	2,6	69	ePM1 50%	40	200	200	204	2,9
2072	PŘÍJMOVÁ AMBULANCE	24,60	2,6	64	ePM1 50%	40	200	200	204	3,1
2073	PŘÍJMOVÁ AMBULANCE	24,60	2,6	64	ePM1 50%	40	200	200	204	3,1
2074	AMBULANCE BOLESTI	24,60	2,6	64	ePM1 50%	40	200	200	204	3,1
2075	AMBULANCE BOLESTI	24,60	2,6	64	ePM1 50%	40	200	200	204	3,1
2076	AMBULANCE	24,60	2,6	64	ePM1 50%	40	200	200	204	3,1
2077	ÚKLID	2,70	2,6	7		45	-	50	204	7,1
2078	DMZ	13,90	2,6	36	ePM1 50%	40	190	210	204	5,8
2079	PŘEDSÍŇ WC Ž PERSONÁL	3,50	2,6	9		45	-	30	204	3,3
2080	WC Ž PERSONÁL	1,20	2,6	3		45	-	50	204	16,0
2081	PŘEDSÍŇ WC M PERSONÁL	3,50	2,6	9		45	-	30	204	3,3
2082	WC M PERSONÁL	1,20	2,6	3		45	-	50	204	16,0
2083	PŘEDSÍŇ WC M PACIENTI	1,70	2,6	4		45	-	30	204	6,8
2084	WC M PACIENTI	1,50	2,6	4		45	-	50	204	12,8
2085	PŘEDSÍŇ WC Ž PACIENTI	1,70	2,6	4		45	-	30	204	6,8
2086	WC Ž PACIENTI	1,50	2,6	4		45	-	50	204	12,8
							6300	5670		
ZAR.Č.205 - HALA NAVSTĚVNÍCI, JÍDELNA										
2060	CHODBA	237,60	2,6	618	ePM1 50%	45	2140	2100	205	3,5
2104	JÍDELNA	275,60	2,6	717	ePM1 50%	45	3300	2930	205	4,6
2105	WC INVALIDA	5,40	2,6	14		45	-	120	205	8,5
2106	CHODBA	4,10	2,6	11		45	přefuk	přefuk	205	0,0
2107	WC ŽENY	0,90	2,6	2		45	-	50	205	21,4
2108	WC ŽENY	0,90	2,6	2		45	-	50	205	21,4
2109	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	5,40	2,6	14		45	-	-	205	0,0
2110	CHODBA	4,10	2,6	11		45	přefuk	přefuk	205	0,0
2111	WC MUŽI	1,50	2,6	4		45	-	50	205	12,8
2112	WC MUŽI	0,90	2,6	2		45	-	50	205	21,4
							5440	5350		

ZAŘ.Č.206 - BUFET										
2091	ÚKLID	2,10	2,6	5		45	-	50	206	9,2
2092	ŠATNA	3,80	2,6	10	ePM1 50%	45	-	80	206	8,1
2093	PŘEDSÍŇ WC	1,40	2,6	4		45	-	30	206	8,2
2094	WC	1,40	2,6	4		45	-	50	206	13,7
2095	PRODEJNA	50,30	2,6	131	ePM1 50%	45	1050	1000	206	8,0
2096	CHODBA	7,60	2,6	20	ePM1 50%	45	150	-	206	7,6
2097	VÝTAH V13	3,00	2,6	8		45	-	-	206	0,0
2098a	ŠATNA	5,60	2,6	15	ePM1 50%	45	140	-	206	9,6
2098b	WC	2,00	2,6	5		45	-	50	206	9,6
2098c	PŘEDSÍŇ WC	1,40	2,6	4		45	-	30	206	8,2
2099	ODPAD	2,20	2,6	6		45	-	100	206	17,5
2100a	ÚKLID	2,00	2,6	5		45	-	70	206	13,5
2100b	SKLAD OBALŮ	1,70	2,6	4		45	-	70	206	15,8
2101a	ZÁZEMÍ BUFETU	25,50	2,6	66	ePM1 50%	45	3600	4000	206	60,3
2101b	VÝDEJ JÍDEL	25,10	2,6	65	ePM1 50%	45	980	680	206	15,0
2102a	SKLAD POTRAVIN	8,00	2,6	21		45	-	40	206	1,9
2102b	SKLAD	8,00	2,6	21	ePM1 50%	45	40	-	206	1,9
2103	MYTÍ	11,00	2,6	29	ePM1 50%	45	950	1200	206	42,0
							6910	7450		
ZAŘ.Č.207 - STROJOVNÁ VZDUCHOTECHNIKA										
2062a	VZDUCHOTECHNIKA	840,20	2,6	2185	ePM1 50%	75	6200	6200	207	2,8
2064	ZÁDVEŘÍ	6,00	2,6	16	ePM1 50%	75	100	-	207	6,4
							6300	6200		
ZAŘ.Č.P201 - POŽÁRNÍ VĚTRÁNÍ										
2030	FILTR	7,00	2,6	18	H13	-	270	-	P201	14,8
2043	STACIONÁŘ	35,90	2,6	93	H13	-	1430	-	P201	15,3
2032	ŠATNA	5,80	2,6	15	H13	-	220	-	P201	14,6
2105	ŠATNA	9,20	2,6	24	H13	-	350	-	P201	14,6
							2270	0		

3.NP									
ZAR.C.301 - SATNOVE ZAZEMI									
3126	SLUŽEBNA CENTRÁLNÍ STERILIZACE	21,80	2,6	57	ePM1 50%	40	290	110	301 5,1
3127	UMÝVÁRNA	3,30	2,6	9		45	-	180	301 21,0
3128a	CHODBA	68,70	2,6	179	ePM1 50%	45	360	40	301 2,0
3128b	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	1,70	2,6	4		45	-	30	301 6,8
3128c	WC ŽENY	1,60	2,6	4		45	-	50	301 12,0
3129a	ŠATNA CS ŽENY	36,30	2,6	94	ePM1 50%	45	710	350	301 7,5
3131a	ŠATNA CS MUŽI	36,30	2,6	94	ePM1 50%	45	400	220	301 4,2
3129b	UMÝVÁRNA	5,80	2,6	15		45	-	360	301 23,9
3131b	SPRCHA MUŽI	2,70	2,6	7		45	-	180	301 25,6
3136	ÚKLID	4,60	2,6	12		45	-	50	301 4,2
3137	PŘEDSÍŇ WC PERSONÁL	2,50	2,6	7		45	-	30	301 4,6
3138	WC PERSONÁL	1,20	2,6	3		45	-	50	301 16,0
3139a	PŘEDSÍŇ WC PERSONÁL	2,60	2,6	7		45	-	30	301 4,4
3139b	WC PERSONÁL	1,20	2,6	3		45	-	50	301 16,0
3140	DENNÍ MÍSTNOST ZAMĚSTNANCŮ	14,90	2,6	39	ePM1 50%	40	200	200	301 5,2
3141	KANCELÁŘ	11,30	2,6	29	ePM1 50%	40	200	200	301 6,8
3143	SKLAD	31,60	2,6	82	ePM1 50%	45	400	500	301 6,1
							2560	2630	
ZAR.C.302 - NECISTA STRANA STERILIZACE									
3006	ODPADY	5,90	2,6	15		45	-	150	302 9,8
3142	SKLAD	31,40	2,6	82	H13	45	620	620	302 7,6
3162a	KONTEJNERY MYTÍ	34,80	2,6	90	H13	45	700	740	302 8,2
3163b	FORMALDEHYD	2,70	2,6	7	H13	45	-	180	302 25,6
3164	3. ZÓNA PŘÍPR. A SETOVÁNÍ	248,40	2,6	646	H13	45	7200	7700	302 11,9
							3100	3300	302 11,0
3165	2. ZÓNA DEKONTAMINAČNÍ	115,10	2,6	299	H13	45			
3167	PŘÍJEM MATERIÁLU	8,40	2,6	22	H13	45	110	120	302 5,5
3168	ÚKLID	2,30	2,6	6		45	-	50	302 8,4
3163	PŘEDSÍŇ	8,40	2,6	22		45	-	140	302 6,4
							11730	13000	
ZAR.C.303 - ČISTÁ STRANA STERILIZACE									
3144	ÚKLID	3,90	2,6	10		45	-	50	303 4,9
3145	KOMPLETACE	74,40	2,6	193	H13	45	3900	3490	303 20,2
3147	FILTR	6,90	2,6	18	H13	45	170	170	303 9,5
3148	MATERIÁL VÝDEJ	4,90	2,6	13	H13	45	120	120	303 9,4
3162b	KONTEJNERY	39,30	2,6	102	H13	45	1970	1970	303 19,3
							5650	5410	303 20,1
3163	4. ZÓNA ČISTÉ STERILIZACE	108,20	2,6	281	H13	45			
3163a	PŘEDSÍŇ	1,90	2,6	5		45	-	-	303 0,0
							11810	11210	

ZAR.Č.304 - CHODBY A LÉKARSKÁ PRACOVISTĚ									
3007	CHODBA	36,30	2,6	94	ePM1 50%	45	320	70	304 3,4
3008	ÚPRAVNA VODY	18,40	2,6	48	ePM1 50%	45	230	250	304 5,2
3009	DENNÍ MÍSTNOST ZAMĚSTNANCŮ	17,00	2,6	44	ePM1 50%	40	230	240	304 5,4
3010a	ŠATNA CENTRÁLNÍ STERILIZACE ŽENY	11,30	2,6	29	ePM1 50%	45	200	-	304 6,8
3010b	UMÝVÁRNA C.S.	3,80	2,6	10		45	-	160	304 16,2
3010c	WC	5,60	2,6	15		45	-	50	304 3,4
3011a	ŠATNA CENTRÁLNÍ STERILIZACE MUŽI	8,00	2,6	21	ePM1 50%	45	200	-	304 9,6
3011b	UMÝVÁRNA C.S.	7,10	2,6	18		45	-	210	304 11,4
3012	CHODBA	1,60	2,6	4	ePM1 50%	45	50	50	304 12,0
3013	PŘEDSÍŇ WC C.S.	2,10	2,6	5		45	-	30	304 5,5
3014	WC C.S.	1,60	2,6	4		45	-	50	304 12,0
3015	PŘEDSÍŇ WC C.S.	2,60	2,6	7		45	-	30	304 4,4
3016	WC C.S.	1,60	2,6	4		45	-	50	304 12,0
3017a	CHODBA	101,70	2,6	264	ePM1 50%	45	960	910	304 3,6
3018	UČITELKY	16,30	2,6	42	ePM1 50%	40	220	220	304 5,2
3019	VRCHNÍ SESTRA	16,30	2,6	42	ePM1 50%	40	220	220	304 5,2
3020	CHODBA	8,00	2,6	21	ePM1 50%	45	80	-	304 3,8
3021	UMÝVÁRNA	4,60	2,6	12		45	-	280	304 23,4
3022	PRIMÁŘ CHIRURGIE DĚTSKÁ	16,00	2,6	42	ePM1 50%	40	200	-	304 4,8
3023	PRACOVNA LÉKAŘI	14,10	2,6	37	ePM1 50%	40	200	-	304 5,5
3024	PŘEDSÍŇ WC	2,70	2,6	7		45	-	100	304 14,2
3025	WC	1,40	2,6	4		45	-	100	304 27,5
3116a	CHODBA	148,20	2,6	385	ePM1 50%	45	1120	1130	304 2,9
3121	VRCHNÍ SESTRA	18,10	2,6	47	ePM1 50%	40	220	-	304 4,7
3122	UMÝVÁRNA	3,80	2,6	10		45	-	220	304 22,3
3123	PRIMÁŘ NEUROCHIRURGIE	22,40	2,6	58	ePM1 50%	40	250	-	304 4,3
3124	UMÝVÁRNA	3,30	2,6	9		45	-	250	304 29,1
3125	SEMINÁRNÍ MÍSTNOST	64,10	2,6	167	ePM1 50%	40	1450	1450	304 8,7
3128d	CHODBA	83,50	2,6	217	ePM1 50%	45	630	630	304 2,9
3149	CHODBA	5,00	2,6	13	ePM1 50%	45	50	-	304 3,8
3150	UMÝVÁRNA	3,20	2,6	8		45	-	220	304 26,4
3151	PŘEDSÍŇ WC	1,60	2,6	4		45	-	90	304 21,6
3152	WC	1,50	2,6	4		45	-	110	304 28,2
3153	PRACOVNA LÉKAŘ	14,60	2,6	38	ePM1 50%	40	190	-	304 5,0
3154	PRACOVNA LÉKAŘ	13,60	2,6	35	ePM1 50%	40	180	-	304 5,1
3155	PRACOVNA PRIMÁŘ KLINIKY	31,00	2,6	81	ePM1 50%	40	250	-	304 3,1
3156	UMÝVÁRNA	3,30	3,6	12		45	-	250	304 21,0
3157	CHODBA	2,90	4,6	13	ePM1 50%	45	30	-	304 2,2
3158	PŘEDSÍŇ WC LÉKAŘ	1,60	5,6	9		45	-	30	304 3,3
3159	WC LÉKAŘ	1,50	6,6	10		45	-	50	304 5,1
3160	UMÝVÁRNA LÉKAŘ	3,20	7,6	24		45	-	200	304 8,2
3161	PRACOVNA LÉKAŘ	24,40	8,6	210	ePM1 50%	40	250	-	304 1,2
							7730	7650	

ZAR.Č.306 - LUŽKOVÉ ODDĚLENÍ NEUROCHIRURGIE									
3077	CHODBA - HALA	168,30	2,6	438	ePM1 85%	45	1770	300	306 4,0
3078	ÚKLID	4,20	2,6	11		45	-	50	306 4,6
3079	ČAJOVÁ KUCHYŇ	7,70	2,6	20		45	-	100	306 5,0
3080	POKOJ 1-LŮŽKO	25,80	2,6	67	ePM1 85%	40/25	150	-	306 2,2
3081	HYGIENICKÁ BUŇKA	3,80	2,6	10		35	-	150	306 15,2
3082	POKOJ 1-LŮŽKO	23,80	2,6	62	ePM1 85%	40/25	150	-	306 2,4
3083	HYGIENICKÁ BUŇKA	3,40	2,6	9		35	-	150	306 17,0
3084	POKOJ 3-LŮŽKA	34,70	2,6	90	ePM1 85%	40/25	300	-	306 3,3
3085	HYGIENICKÁ BUŇKA	3,70	2,6	10		35	-	300	306 31,2
3086	HYGIENICKÁ BUŇKA	3,70	2,6	10		35	-	300	306 31,2
3087	POKOJ 3-LŮŽKA	25,90	2,6	67	ePM1 85%	40/25	300	-	306 4,5
3088	POKOJ 3-LŮŽKA	25,50	2,6	66	ePM1 85%	40/25	300	-	306 4,5
3089	HYGIENICKÁ BUŇKA	3,70	2,6	10		35	-	300	306 31,2
3090	POKOJ 3-LŮŽKA	25,50	2,6	66	ePM1 85%	40/25	300	-	306 4,5
3091	HYGIENICKÁ BUŇKA	3,70	2,6	10		35	-	300	306 31,2
3092	POKOJ 3-LŮŽKA	25,50	2,6	66	ePM1 85%	40/25	300	-	306 4,5
3093	HYGIENICKÁ BUŇKA	3,70	2,6	10		35	-	300	306 31,2
3094	POKOJ 3-LŮŽKA	25,50	2,6	66	ePM1 85%	40/25	300	-	306 4,5
3095	HYGIENICKÁ BUŇKA	3,70	2,6	10		35	-	300	306 31,2
3096	POKOJ 3-LŮŽKA	25,50	2,6	66	ePM1 85%	40/25	300	-	306 4,5
3097	HYGIENICKÁ BUŇKA	3,70	2,6	10		35	-	300	306 31,2
3098	OČISTA LŮŽEK	20,30	2,6	53		45	-	570	306 10,8
3099	VYŠETŘOVNA	16,40	2,6	43	ePM1 85%	40	190	-	306 4,5
3100	VYŠETŘOVNA	15,80	2,6	41	ePM1 85%	40	190	190	306 4,6
3101	SESTERNA	24,90	2,6	65	ePM1 85%	40	330	-	306 5,1
3102	DENNÍ MÍSTNOST ZAMĚSTNANCŮ	13,00	2,6	34	ePM1 85%	40	170	150	306 5,0
3103	SKLAD	9,60	2,6	25	ePM1 85%	45	100	100	306 4,0
3104	ASIST. OČISTA PACIENTA	8,20	2,6	21		45	-	210	306 9,8
3105	REHABILITACE	19,50	2,6	51	ePM1 85%	40	310	310	306 6,1
3106	PŘEDSÍŇ WC MUŽI PERS.	3,50	2,6	9		45	-	30	306 3,3
3107	SPRCHA MUŽI PERSONÁL	2,10	2,6	5		45	-	150	306 27,5
3108	WC MUŽI PERSONÁL	1,40	2,6	4		45	-	50	306 13,7
3109	SKLAD	7,20	2,6	19	ePM1 85%	45	80	80	306 4,3
3110	PŘEDSÍŇ WC ŽENY PERSONÁL	3,50	2,6	9		45	-	30	306 3,3
3111	WC ŽENY PERSONÁL	1,60	2,6	4		45	-	50	306 12,0
3112	WC ŽENY PERSONÁL	1,50	2,6	4		45	-	50	306 12,8
3113	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	9,60	2,6	25		45	-	240	306 9,6
3114	SKLAD	6,40	2,6	17	ePM1 85%	45	70	70	306 4,2
3115	ŠPINAVÉ PRÁDLO	8,00	2,6	21		45	-	160	306 7,7
							5610	5290	

ZAR.Č.307 - LUŽKOVÉ ODDĚLENÍ CHIRURGIE DĚTSKÁ									
3031	CHODBA - HALA	181,50	2,6	472	ePM1 50%	45	1820	1170	307 3,9
3032	ŠPINAVÉ PRÁDLLO	8,00	2,6	21		45	-	200	307 9,6
3033	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	9,80	2,6	25		45	-	250	307 9,8
3034	SKLAD	7,40	2,6	19	ePM1 50%	45	-	50	307 2,6
3035	PŘEDSÍŇ WC M PERSONÁL	2,10	2,6	5		45	-	30	307 5,5
3036	WC MUŽI PERSONÁL	1,50	2,6	4		45	-	50	307 12,8
3037	SKLAD	7,60	2,6	20	ePM1 50%	45	100	100	307 5,1
3038	SKLAD	9,20	2,6	24	ePM1 50%	45	100	100	307 4,2
3039	PŘEDSÍŇ WC ŽENY PERSONÁL	3,50	2,6	9		45	-	30	307 3,3
3040	WC ŽENY PERSONÁL	1,40	2,6	4		45	-	50	307 13,7
3041	SPRCHA Ž PERSONÁL	2,10	2,6	5		45	-	150	307 27,5
3042	LÉKAŘI	13,80	2,6	36	ePM1 50%	40	180	-	307 5,0
3043	ASIST. OČISTA PACIENTA	8,20	2,6	21		45	-	210	307 9,8
3044	-								
3045	STANOVIŠTĚ SESTER	22,80	2,6	59	ePM1 50%	40	240	-	307 4,0
3046	DENNÍ MÍSTNOST ZAMĚSTNANCŮ	15,20	2,6	40	ePM1 50%	40	160	180	307 4,6
3047	VYŠETŘOVNA	17,40	2,6	45	ePM1 50%	40	200	200	307 4,4
3048	HERNA	10,70	2,6	28	ePM1 50%	40	130	130	307 4,7
3049	OČISTA LŮŽEK	20,80	2,6	54	ePM1 50%	45	420	460	307 8,5
3050	POKOJ 3-LŮŽKA	25,50	2,6	66	ePM1 50%	40/25	300	-	307 4,5
3051	HYGIENICKÁ BUŇKA	3,70	2,6	10		35	-	300	307 31,2
3052	POKOJ 3-LŮŽKA	25,50	2,6	66	ePM1 50%	40/25	300	-	307 4,5
3053	HYGIENICKÁ BUŇKA	3,70	2,6	10		35	-	300	307 31,2
3054	POKOJ 3-LŮŽKA	25,50	2,6	66	ePM1 50%	40/25	300	-	307 4,5
3055	HYGIENICKÁ BUŇKA	3,70	2,6	10		35	-	300	307 31,2
3056	POKOJ 3-LŮŽKA	25,50	2,6	66	ePM1 50%	40/25	300	-	307 4,5
3057	HYGIENICKÁ BUŇKA	3,70	2,6	10		35	-	300	307 31,2
3058	POKOJ 3-LŮŽKA	25,50	2,6	66	ePM1 50%	40/25	300	-	307 4,5
3059	HYGIENICKÁ BUŇKA	3,70	2,6	10		35	-	300	307 31,2
3060	POKOJ 3-LŮŽKA	25,50	2,6	66	ePM1 50%	40/25	300	-	307 4,5
3061	HYGIENICKÁ BUŇKA	3,70	2,6	10		35	-	300	307 31,2
3062	POKOJ 3-LŮŽKA	34,70	2,6	90	ePM1 50%	40/25	300	-	307 3,3
3063	HYGIENICKÁ BUŇKA	3,80	2,6	10		35	-	300	307 30,4
3064	POKOJ 2-LŮŽKA	24,30	2,6	63	ePM1 50%	40/25	150	-	307 2,4
3065	HYGIENICKÁ BUŇKA	3,40	2,6	9		35	-	150	307 17,0
3066	POKOJ 2-LŮŽKA	25,60	2,6	67	ePM1 50%	40/25	150	-	307 2,3
3067	HYGIENICKÁ BUŇKA	3,80	2,6	10		35	-	150	307 15,2
3068	ČAJOVÁ KUCHYŇ	6,00	2,6	16		45	-	100	307 6,4
3069	ÚKLID	7,30	2,6	19		45	-	50	307 2,6
							5750	5910	
ZAR.Č.P301 - POŽARNÍ VĚTRÁNÍ									
3017a	CHODBA	101,70	2,6	264	H13	-	2550	-	P301 9,6
3116a	CHODBA	146,40	2,6	381	H13	-	3710	-	P301 9,7
							6260	0	

4.NP										
ZAR.C.301 - SATNOVE ZAZEMI										
4082b	ELEKTRO	10,00	2,6	26	ePM1 50%	45	70	70	301	2,7
4098	UMÝVÁRNA ŽENY	10,10	2,6	26		45	-	90	301	3,4
4099a	WC ŽENY	1,30	2,6	3		45	-	50	301	14,8
4099b	WC ŽENY	1,30	2,6	3		45	-	50	301	14,8
4099c	SPRCHA ŽENY	1,50	2,6	4		45	-	150	301	38,5
4101	ŠATNA ŽENY	54,60	2,6	142	ePM1 50%	45	1720	1400	301	12,1
4103	ŠATNA MUŽI	43,30	2,6	113	ePM1 50%	45	1240	920	301	11,0
4106	UMÝVÁRNA MUŽI	10,80	2,6	28		45	-	90	301	3,2
4107	WC MUŽI	1,30	2,6	3		45	-	50	301	14,8
4108a	WC MUŽI	1,40	2,6	4		45	-	50	301	13,7
4108b	SPRCHA MUŽI	1,50	2,6	4		45	-	150	301	38,5
						3030	3070			
ZAR.C.401 - CHODBY ZAZEMI SEPT.										
4023	PŘEKLAD	26,70	2,6	69	ePM1 65%	45	340	320	401	4,9
4024a	LŮŽKA	46,20	2,6	120	ePM1 65%	45	810	770	401	6,7
4030	CHODBA	17,40	2,6	45	ePM1 65%	45	220	130	401	4,9
4031	FILTR - ODVOZ MAT.	5,40	2,6	14	ePM1 65%	45	140	130	401	10,0
4032	ODPADY N. PRÁDLO	6,90	2,6	18	ePM1 65%	45	0	180	401	10,0
4033	ÚKLID	5,00	2,6	13	ePM1 65%	45	0	130	401	10,0
4034	Č. MÍSTNOST	7,80	2,6	20	ePM1 65%	45	100	200	401	9,9
4035a	CHODBA	114,20	2,6	297	ePM1 65%	45	1430	1430	401	4,8
4035b	CHODBA	19,60	2,6	51	ePM1 65%	45	250	280	401	5,5
4036	PŘEDSÍŇ	5,00	2,6	13	ePM1 65%	45	0	180	401	13,8
4037	WC	1,40	2,6	4	ePM1 65%	45	0	50	401	13,7
4038	PREPARÁTORNA	7,80	2,6	20	ePM1 65%	45	200	300	401	14,8
4039	DMZ	25,70	2,6	67	ePM1 65%	45	340	370	401	5,5
4040	STAN. SESTRA	4,40	2,6	11	ePM1 65%	45	60	50	401	5,2
4041	PROTOKOL	7,50	2,6	20	ePM1 65%	45	100	100	401	5,1
4042	OVLADOVNA	23,40	2,6	61	ePM1 65%	45	310	290	401	5,1
						4300	4910			
ZAR.C.402 - ROBOTICKÝ OPS SEPT.										
4043	SILNOPROUD	9,20	2,6	24	ePM1 65%	45	360	360	402	15,1
4044	OPERAČNÍ SÁL - ROBOTICKÝ	78,80	2,6	205	ePM1 65%	45	4500	3900	402	22,0
4052	UMÝVÁRNA LÉKAŘŮ	6,80	2,6	18	ePM1 65%	45	150	160	402	9,0
4053	PŘÍPRAVNA PACIENTA	12,40	2,6	32	ePM1 65%	45	260	250	402	8,1
4054	SKLAD	15,40	2,6	40	ePM1 65%	45	0	250	402	6,2
						5270	4920			
ZAR.C.403 - OPS 09 SEPT.										
4046	OS 09 - CHIRURGIE	36,80	2,6	96	ePM1 65%	45	2400	2200	403	25,1
						2400	2200			
ZAR.C.404 - OPS 10 SEPT.										
4045	OS 10 - CHIRURGIE	36,80	2,6	96	ePM1 65%	45	2400	2200	404	25,1
						2400	2200			
ZAR.C.405 - ZAZEMI OPS 09,10 SEPT.										
4047	UMÝVÁRNA LÉKAŘŮ	7,30	2,6	19	ePM1 65%	45	150	160	405	8,4
4048	PŘÍPRAVA PACIENTA	11,80	2,6	31	ePM1 65%	45	250	240	405	8,1
4049	SKLAD	10,10	2,6	26	ePM1 65%	45	0	160	405	6,1
4050	UMÝVÁRNA LÉKAŘŮ	6,40	2,6	17	ePM1 65%	45	140	130	405	8,4
4051	PŘÍPRAVA PACIENTA	11,60	2,6	30	ePM1 65%	45	250	240	405	8,3
						790	930			

ZAR.Č.406 - ČISTÁ CHODBA VČ. PRÍSLUŠENSTVÍ I.										
4016	CHODBA	111,60	2,6	290	H13	45	670	720	406	2,5
4082a	LŮŽKA	38,00	2,6	99	H13	45	480	450	406	4,9
4083	PROTOKOL	13,70	2,6	36	H13	40	180	170	406	5,1
4084	DENNÍ MÍSTNOST ZAMĚSTNANCŮ	33,50	2,6	87	H13	45	440	480	406	5,5
4085	PŘEKLAD	19,60	2,6	51	H13	45	250	240	406	4,9
4086	OP. DESKA	28,40	2,6	74	H13	45	380	360	406	5,1
4087	HALA	28,40	2,6	74	H13	45	360	400	406	5,4
4093	ČISTÝ SKLAD	24,10	2,6	63	H13	45	610	580	406	9,7
4094	UMÝVÁRNA ŽENY	3,20	2,6	8		45	-	30	406	3,6
4095	WC ŽENY	1,40	2,6	4		45	-	50	406	13,7
4096	WC ŽENY	1,40	2,6	4		45	-	50	406	13,7
4097	WC ŽENY	2,80	2,6	7		45	-	50	406	6,9
4100	ZPĚTNÝ FILTR	10,00	2,6	26	H13	40	300	290	406	11,5
4102	VSTUPNÍ FILTR	13,20	2,6	34	H13	40	260	250	406	7,6
4104	VSTUPNÍ FILTR	8,70	2,6	23	H13	40	220	210	406	9,7
4105	ZPĚTNÝ FILTR	7,20	2,6	19	H13	40	230	220	406	12,3
4109	WC MUŽI	3,70	2,6	10		45	-	30	406	3,1
4110a	WC MUŽI	1,40	2,6	4		45	-	50	406	13,7
4110b	WC MUŽI	1,40	2,6	4		45	-	50	406	13,7
4110c	WC MUŽI	1,70	2,6	4		45	-	25	406	5,7
4111a	CHODBA OPERAČ. SÁLŮ	114,20	2,6	297	H13	40	930	535	406	3,1
4111b	CHODBA	13,50	2,6	35	H13	40	170	170	406	4,8
4116	NOUZOVÝ FILTR	4,60	2,6	12	H13	40	120	120	406	10,0
4123	ÚKLID	6,40	2,6	17		45	-	80	406	4,8
4125a	PŘÍSTROJE	37,30	2,6	97	H13	45	480	450	406	4,9
4125b	OČISTA DESEK	12,30	2,6	32	H13	45	210	200	406	6,6
							6290	6260		
ZAR.Č.407 - ČISTÁ CHODBA VČ. PRÍSLUŠENSTVÍ II.										
4006	NOUZOVÝ FILTR	3,60	2,6	9	H13	40	90	90	407	9,6
4007	CHODBA O.S.	158,80	2,6	413	H13	40	2260	2280	407	5,5
4008	PROTOKOL	13,60	2,6	35	H13	40	180	170	407	5,1
4009	PRACOVISTĚ LÉKAŘE	12,60	2,6	33	H13	40	170	160	407	5,2
4010a	DENNÍ MÍSTNOST ZAM. SZP	44,80	2,6	116	H13	40	590	620	407	5,3
4010b	KANCELÁŘ	10,40	2,6	27	H13	40	110	100	407	4,1
4011	TKÁŇOVÁ BANKA	11,70	2,6	30	H13	45	380	370	407	12,5
4016	CHODBA	111,60	2,6	290	H13	45	930	700	407	3,2
4017	DENNÍ MÍSTNOST ZAMĚSTNANCŮ	35,80	2,6	93	H13	40	470	510	407	5,5
4018	PRACOVNA VRCHNÍ SESTRY	16,90	2,6	44	H13	40	220	210	407	5,0
4019	DMZ ZŘÍZENCI	21,40	2,6	56	H13	40	280	300	407	5,4
4020	PŘÍRUČNÍ STERILIZACE	14,10	2,6	37	H13	45	530	510	407	14,5
4021	OČISTA DESEK	13,80	2,6	36	H13	45	280	270	407	7,8
4022a	SKLAD	19,30	2,6	50		45	-	250	407	5,0
4022b	PŘÍSTROJE	17,90	2,6	47	H13	45	250	-	407	5,4
							6740	6540		
ZAR.Č.408 - NEČISTÁ CHODBA VČ. PRÍSLUŠENSTVÍ										
4012	CHODBA	12,50	2,6	33	H13	45	190	190	408	5,8
4013a	ÚKLID	13,70	2,6	36		45	-	345	408	9,7
4013b	ODPADY	9,80	2,6	25		45	-	250	408	9,8
4014	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	11,80	2,6	31	H13	45	310	-	408	10,1
4015	ZÁZEMÍ SANITÁŘKY	11,60	2,6	30		45	100	330	408	10,9
4025a	CHODBA	43,10	2,6	112	H13	45	540	570	408	5,1
4025b	CHODBA	25,80	2,6	67	H13	45	560	-	408	8,3
4130	CHODBA NEČISTÁ	100,10	2,6	260	H13	45	2510	3050	408	11,7
							4210	4735		
ZAR.Č.409 - OPERAČNÍ SÁL 1										
4122	OPERAČNÍ SÁL 1	45,80	2,6	119	H13	35	2700	2500	409	22,7
							2700	2500		
ZAR.Č.410 - OPERAČNÍ SÁL 2										
4131	OPERAČNÍ SÁL 2	46,10	2,6	120	H13	35	2800	2600	410	23,4
							2800	2600		
ZAR.Č.411 - OPERAČNÍ SÁL 3										
4129	OPERAČNÍ SÁL 6	46,00	2,6	120	H13	35	2800	2600	411	23,4
							2800	2600		

ZAR.Č.412 - ZAZEMI OPERACNICH SALŮ 1,2,3										
4119	UMÝVÁRNA LÉKAŘŮ	7,90	2,6	21	H13	40	160	170	412	8,3
4120	PŘÍPRAVA PACIENTA	12,00	2,6	31	H13	40	250	240	412	8,0
4121	SKLAD	14,40	2,6	37		45	-	230	412	6,1
4132	PŘÍPRAVA PACIENTA	12,20	2,6	32	H13	40	250	240	412	7,9
4133	UMÝVÁRNA LÉKAŘŮ	11,30	2,6	29	H13	40	230	240	412	8,2
4134	SKLAD	10,30	2,6	27		45	-	170	412	6,3
4135	PŘÍPRAVA PACIENTA	12,00	2,6	31	H13	40	250	240	412	8,0
							1140	1530		
ZAR.Č.413 - OPERACNI SAL 4										
4143	OPERAČNÍ SÁL 4	43,80	2,6	114	H13	35	2600	2400	413	22,8
							2600	2400		
ZAR.C.414 - OPERACNI SAL 5										
4149	OPERAČNÍ SÁL 5	43,80	2,6	114	H13	35	2900	2700	414	25,5
							2900	2700		
ZAR.Č.415 - ZAZEMI OPERACNICH SALŮ 4,5										
4144	UMÝVÁRNA LÉKAŘŮ	7,20	2,6	19	H13	40	140	150	415	8,0
4145	PŘÍPRAVA PACIENTA	12,30	2,6	32	H13	40	250	240	415	7,8
4146	SKLAD	14,20	2,6	37		45	-	230	415	6,2
4147	PŘÍPRAVA PACIENTA	12,00	2,6	31	H13	40	250	240	415	8,0
4148	UMÝVÁRNA LÉKAŘŮ	6,70	2,6	17	H13	40	140	150	415	8,6
							780	1010		
ZAR.Č.416 - OPERACNI SAL 6										
4136	OPERAČNÍ SÁL 3	59,80	2,6	155	H13	35	3600	3400	416	23,2
							3600	3400		
ZAR.C.417 - OPERACNI SAL 7										
4137	OPERAČNÍ SÁL 7	61,80	2,6	161	H13	35	3600	3400	417	22,4
							3600	3400		
ZAR.Č.418 - OPERACNI SAL 8										
4142	OPERAČNÍ SÁL 8	46,10	2,6	120	H13	35	2600	2400	418	21,7
							2600	2400		
ZAR.C.419 - ZAZEMI OPERACNICH SALŮ 6,7,8										
4126	SKLAD	7,00	2,6	18		45	-	110	419	6,0
4127	PŘÍPRAVA PACIENTA	8,90	2,6	23	H13	40	190	180	419	8,2
4128	UMÝVÁRNA LÉKAŘŮ	13,10	2,6	34	H13	40	260	280	419	8,2
4138	PŘÍPRAVA PACIENTA	8,90	2,6	23	H13	40	190	180	419	8,2
4139	SKLAD	15,60	2,6	41		45	-	250	419	6,2
4140	PŘÍPRAVA PACIENTA	9,10	2,6	24	H13	40	190	180	419	8,0
4141	UMÝVÁRNA LÉKAŘŮ	6,10	2,6	16	H13	40	120	130	419	8,2
							950	1310		
ZAR.C.420 - POOPERACNI POKOJE										
4062	CHODBA	5,30	2,6	14	H13	45	70	70	420	5,1
4063	ŠATNA	3,50	2,6	9	H13	45	80	-	420	8,8
4064	PŘEDSÍŇ WC	1,50	2,6	4		45	-	30	420	7,7
4065	WC	1,30	2,6	3		45	-	50	420	14,8
4066a	POOPERAČNÍ POKOJ	246,40	2,6	641	H13	35/25	5220	4650	420	8,1
4066b	BOX	46,30	2,6	120	H13	35/25	990	840	420	8,2
4066c	BOX	36,90	2,6	96	H13	35/25	770	770	420	8,0
4067	DENNÍ MÍSTNOST ZAMĚSTNANCŮ	17,00	2,6	44	H13	40	260	220	420	5,9
4068	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	4,50	2,6	12		45	-	30	420	2,6
4069	WC ŽENY	1,00	2,6	3		45	-	50	420	19,2
4070	WC ŽENY	1,00	2,6	3		45	-	50	420	19,2
4071	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	2,10	2,6	5		45	-	30	420	5,5
4072	WC MUŽI	1,60	2,6	4		45	-	50	420	12,0
4073	SKLAD	19,30	2,6	50	H13	45	150	240	420	4,8
4074	STANOVIŠTĚ SESTRY	25,00	2,6	65	H13	40	310	210	420	4,8
4075	ŠPINAVÉ PRÁDLO	3,60	2,6	9		45	-	90	420	9,6
4076	ČAJOVÁ KUCHYŇ	3,90	2,6	10		45	-	100	420	9,9
4077	LÉKAŘ	4,30	2,6	11	H13	40	90	90	420	8,1
4078	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	13,00	2,6	34	H13	45	330	370	420	10,9
4079	WC IMOBILNÍ ŽENY	3,70	2,6	10		45	-	80	420	8,3
4080	ÚKLID	2,20	2,6	6		45	-	50	420	8,7
4081	WC IMOBILNÍ MUŽI	3,70	2,6	10		45	-	80	420	8,3
							8270	8150		

ZAR.Č.P401, P402, P403, P404 - POZARNÍ VĚTRÁNÍ									
4092	CHODBA	41,80	2,6	109	H13	-	1570	-	P401 14,4
4130	CHODBA NEČISTÁ	100,10	2,6	260	H13	-	3760	-	P401 14,4
4111b	CHODBA OP. SÁLŮ	13,50	2,6	35	H13	-	510	-	P401 14,5
4116	PŘEDSÍŇ CHÚC	4,60	2,6	12	H13	-	180	-	P401 15,1
							6020	0	
4025b	CHODBA	28,50	2,6	74	H13	-	1370	-	P402 18,5
4035b	CHODBA	19,60	2,6	51	H13	-	740	-	P402 14,5
4024a	LŮŽKA	46,20	2,6	120	H13	-	1750	-	P402 14,6
4024b	SKLAD	16,10	2,6	42	H13	-	660	-	P402 15,8
4006	PŘEDSÍŇ CHÚC	3,60	2,6	9	H13	-	140	-	P402 15,0
4085	PŘEKLAD	19,60	2,6	51	H13	-	740	-	P402 14,5
4023	PŘEKLAD	26,70	2,6	69	H13	-	1000	-	P402 14,4
							6400	0	
4032	ODPADY N. PRÁDLO	6,90	2,6	18	H13	-	260	-	P403 14,5
4031	FILTR - ODVOZ MAT.	5,40	2,6	14	H13	-	210	-	P403 15,0
4035a	CHODBA	114,20	2,6	297	H13	-	4290	-	P403 14,4
4055a	PŘEDSÍŇ CHÚC	1,80	2,6	5	H13	-	80	-	P403 17,1
							4840	0	
4062	CHODBA	5,30	2,6	14	H13	-	200	-	P404 14,5
4082a	LŮŽKA	38,00	2,6	99	H13	-	1430	-	P404 14,5
							1630	0	

5.NP										
ZAR.C.501										
5005a	CHODBA	29,80	2,6	77	ePM 1 65 %	45	140	-	501	1,8
5005b	CHODBA	99,20	2,6	258	ePM 1 65 %	45	340	-	501	1,3
5005c	CHODBA	25,30	2,6	66	ePM 1 65 %	45	240	-	501	3,6
5005d	CHODBA	53,10	2,6	138	ePM 1 65 %	45	480	-	501	3,5
5005e	CHODBA	52,30	2,6	136		45	-	720	501	5,3
5007	ČISTÍCÍ M.	11,00	2,6	29	ePM 1 65 %	45	200	200	501	7,0
5008	ÚPRAVNA LŮŽEK	11,50	2,6	30	ePM 1 65 %	45	150	150	501	5,0
5009	ŠPINAVÉ PR.	11,60	2,6	30	ePM 1 65 %	45	210	300	501	9,9
5010	ÚKLID	4,20	2,6	11		45	-	50	501	4,6
5011	POKOJ 2L	22,40	2,6	58	ePM 1 65 %	45	100	-	501	1,7
5012	HYG. BUŇKA	4,20	2,6	11		45	-	100	501	9,2
5013	POKOJ 2L	21,60	2,6	56	ePM 1 65 %	45	100	-	501	1,8
5014	HYG. BUŇKA	4,20	2,6	11		45	-	100	501	9,2
5015	POKOJ 2L	22,80	2,6	59	ePM 1 65 %	45	100	-	501	1,7
5016	HYG. BUŇKA	4,20	2,6	11		45	-	100	501	9,2
5017	POKOJ 2L	21,70	2,6	56	ePM 1 65 %	45	100	-	501	1,8
5018	HYG. BUŇKA	4,20	2,6	11		45	-	100	501	9,2
5019	POKOJ 2L	21,60	2,6	56	ePM 1 65 %	45	100	-	501	1,8
5020	HYG. BUŇKA	4,20	2,6	11		45	-	100	501	9,2
5021	POKOJ 2L	21,60	2,6	56	ePM 1 65 %	45	100	-	501	1,8
5022	HYG. BUŇKA	4,20	2,6	11		45	-	100	501	9,2
5023	POKOJ 2L	21,70	2,6	56	ePM 1 65 %	45	100	-	501	1,8
5024	HYG. BUŇKA	4,20	2,6	11		45	-	100	501	9,2
5025	POKOJ 2L	21,20	2,6	55	ePM 1 65 %	45	100	-	501	1,8
5026	HYG. BUŇKA	4,20	2,6	11		45	-	100	501	9,2
5027	POKOJ 2L	21,60	2,6	56	ePM 1 65 %	45	100	-	501	1,8
5028	HYG. BUŇKA	4,20	2,6	11		45	-	100	501	9,2
5029	POKOJ 2L	21,60	2,6	56	ePM 1 65 %	45	100	-	501	1,8
5030	HYG. BUŇKA	4,20	2,6	11		45	-	100	501	9,2
5031	STA. SESTRY	22,80	2,6	59	ePM 1 65 %	45	200	200	501	3,4
5032	VYŠETŘOVNA	21,10	2,6	55	ePM 1 65 %	45	250	250	501	4,6
5033	DMZ	15,60	2,6	41	ePM 1 65 %	45	200	200	501	4,9
5034	SKLAD	13,70	2,6	36	ePM 1 65 %	45	100	100	501	2,8
5035	VYŠETŘOVNA	21,30	2,6	55	ePM 1 65 %	45	250	250	501	4,5
5036	POKOJ 2L	21,60	2,6	56	ePM 1 65 %	45	100	-	501	1,8
5037	HYG. BUŇKA	4,20	2,6	11		45	-	100	501	9,2
5038	POKOJ 2L	21,60	2,6	56	ePM 1 65 %	45	100	-	501	1,8
5039	HYG. BUŇKA	4,20	2,6	11		45	-	100	501	9,2
5040	POKOJ 2L	21,60	2,6	56	ePM 1 65 %	45	100	-	501	1,8
5041	HYG. BUŇKA	4,20	2,6	11		45	-	100	501	9,2
5049	ČAJ. KUCHYŇ	6,60	2,6	17	ePM 1 65 %	45	70	70	501	4,1
5050	ČISTÉ PRÁDLO	5,10	2,6	13	ePM 1 65 %	45	100	80	501	7,5
5051	ASIST. OP	8,60	2,6	22		45	-	200	501	8,9
5052	SKLAD	7,00	2,6	18	ePM 1 65 %	45	30	30	501	1,6
5053	PŘEDSÍŇ WC - ŽENY	2,70	2,6	7		45	-	30	501	4,3
5054	WC - Ž	2,40	2,6	6		45	-	50	501	8,0
5055a	PŘEDSÍŇ WC - MUŽI	2,60	2,6	7		45	-	30	501	4,4
5055b	WC - M	1,90	2,6	5		45	-	50	501	10,1
5056	REHABILITACE	26,30	2,6	68	ePM 1 65 %	45	400	250	501	5,8
5057	HYG. BUŇKA	4,30	2,6	11		45	-	150	501	13,4
5058a	POKOJ 3L	35,50	2,6	92	ePM 1 65 %	45	150	-	501	1,6
5058b	HYG. BUŇKA	5,00	2,6	13		45	-	150	501	11,5
5059	POKOJ 2L	21,80	2,6	57	ePM 1 65 %	45	100	-	501	1,8
5060	HYG. BUŇKA	4,20	2,6	11		45	-	100	501	9,2
5061	POKOJ 2L	21,80	2,6	57	ePM 1 65 %	45	100	-	501	1,8
5062	HYG. BUŇKA	4,20	2,6	11		45	-	100	501	9,2
5063	POKOJ 2L	23,70	2,6	62	ePM 1 65 %	45	100	-	501	1,6
5064	HYG. BUŇKA	6,30	2,6	16		45	-	100	501	6,1
5065	CHODBA	41,30	2,6	107	ePM 1 65 %	45	360	-	501	3,4
5066	CHODBA	16,50	2,6	43	ePM 1 65 %	45	100	-	501	2,3
5067	PRIMÁŘ	24,80	2,6	64	ePM 1 65 %	45	150	-	501	2,3
5068	UMÝVÁRNA	3,60	2,6	9		45	-	150	501	16,0
5069	VRCHNÍ SESTRA	27,10	2,6	70	ePM 1 65 %	45	200	200	501	2,8
5070	PRACOVNA LÉK.	22,70	2,6	59	ePM 1 65 %	45	200	200	501	3,4
5071	PRACOVNA LÉK.	22,70	2,6	59	ePM 1 65 %	45	200	200	501	3,4

5072	PRACOVNA LÉK.	26,80	2,6	70	ePM 1 65 %	45	200	200	501	2,9
5073	PRACVONA LÉK.	20,00	2,6	52	ePM 1 65 %	45	150	150	501	2,9
5074	PŘEDSÍŇ WC	3,50	2,6	9		45	-	30	501	3,3
5075	WC - PERSONÁL	1,60	2,6	4		45	-	50	501	12,0
5076	SPRCHA - PERSONÁL	1,50	2,6	4		45	-	150	501	38,5
5077	PŘEDSÍŇ WC	3,80	2,6	10		45	-	30	501	3,0
5078	SPRCHA - PERSONÁL	1,70	2,6	4		45	-	150	501	33,9
5079	WC PERSONÁL	1,60	2,6	4		45	-	50	501	12,0
5080	ZASEDACÍ MÍSTNOST	28,60	2,6	74	ePM 1 65 %	45	550	550	501	7,4
							7220	7220		

ZAR.Č.502										
5105a	CHODBA	29,80	2,6	77	ePM 1 65 %	45	140	-	502	1,8
5105b	CHODBA	99,20	2,6	258	ePM 1 65 %	45	390	-	502	1,5
5105c	CHODBA	25,30	2,6	66	ePM 1 65 %	45	240	-	502	3,6
5105d	CHODBA	53,10	2,6	138	ePM 1 65 %	45	480	-	502	3,5
5105e	JÍDELNA	52,30	2,6	136		45	-	720	502	5,3
5107	ČISTÍCÍ M.	11,00	2,6	29	ePM 1 65 %	45	200	200	502	7,0
5108	ÚPRAVNA LŮŽEK	11,50	2,6	30	ePM 1 65 %	45	150	150	502	5,0
5109	ŠPINAVÉ PR.	11,60	2,6	30	ePM 1 65 %	45	210	300	502	9,9
5110	ÚKLID	4,20	2,6	11		45	-	50	502	4,6
5111	POKOJ 2L	22,40	2,6	58	ePM 1 65 %	45	100	-	502	1,7
5112	HYG. BUŇKA	4,20	2,6	11		45	-	100	502	9,2
5113	POKOJ 2L	21,60	2,6	56	ePM 1 65 %	45	100	-	502	1,8
5114	HYG. BUŇKA	4,20	2,6	11		45	-	100	502	9,2
5115	POKOJ 2L	22,80	2,6	59	ePM 1 65 %	45	100	-	502	1,7
5116	HYG. BUŇKA	4,20	2,6	11		45	-	100	502	9,2
5117	POKOJ 2L	21,70	2,6	56	ePM 1 65 %	45	100	-	502	1,8
5118	HYG. BUŇKA	4,20	2,6	11		45	-	100	502	9,2
5119	POKOJ 2L	21,60	2,6	56	ePM 1 65 %	45	100	-	502	1,8
5120	HYG. BUŇKA	4,20	2,6	11		45	-	100	502	9,2
5121	POKOJ 2L	21,60	2,6	56	ePM 1 65 %	45	100	-	502	1,8
5122	HYG. BUŇKA	4,20	2,6	11		45	-	100	502	9,2
5123	POKOJ 2L	21,70	2,6	56	ePM 1 65 %	45	100	-	502	1,8
5124	HYG. BUŇKA	4,20	2,6	11		45	-	100	502	9,2
5125	POKOJ 2L	21,20	2,6	55	ePM 1 65 %	45	100	-	502	1,8
5126	HYG. BUŇKA	4,20	2,6	11		45	-	100	502	9,2
5127	POKOJ 2L	21,60	2,6	56	ePM 1 65 %	45	100	-	502	1,8
5128	HYG. BUŇKA	4,20	2,6	11		45	-	100	502	9,2
5129	POKOJ 2L	21,60	2,6	56	ePM 1 65 %	45	100	-	502	1,8
5130	HYG. BUŇKA	4,20	2,6	11		45	-	100	502	9,2
5131	STA. SESTRY	22,80	2,6	59	ePM 1 65 %	45	200	200	502	3,4
5132	VYŠETŘOVNA	21,10	2,6	55	ePM 1 65 %	45	250	250	502	4,6
5133	DMZ	15,60	2,6	41	ePM 1 65 %	45	200	200	502	4,9
5134	SKLAD	13,70	2,6	36	ePM 1 65 %	45	100	100	502	2,8
5135	VYŠETŘOVNA	21,30	2,6	55	ePM 1 65 %	45	250	250	502	4,5
5136	POKOJ 2L	21,60	2,6	56	ePM 1 65 %	45	100	-	502	1,8
5137	HYG. BUŇKA	4,20	2,6	11		45	-	100	502	9,2
5138	POKOJ 2L	21,60	2,6	56	ePM 1 65 %	45	100	-	502	1,8
5139	HYG. BUŇKA	4,20	2,6	11		45	-	100	502	9,2
5140	POKOJ 2L	21,60	2,6	56	ePM 1 65 %	45	100	-	502	1,8
5141	HYG. BUŇKA	4,20	2,6	11		45	-	100	502	9,2
5148a	REHABILITACE	24,80	2,6	64	ePM 1 65 %	45	400	400	502	6,2
5148b	SKLAD MATERIÁLU	5,90	2,6	15	ePM 1 65 %	45	50	50	502	3,3
5149	ČAJOVÁ KUCHYŇ	6,60	2,6	17	ePM 1 65 %	45	70	70	502	4,1
5150	ČISTÉ PRÁDLO	5,10	2,6	13	ePM 1 65 %	45	100	80	502	7,5
5151	ASIST. OČISTA PACIENTA	8,60	2,6	22		45	-	200	502	8,9
5152	SKLAD	7,00	2,6	18	ePM 1 65 %	45	30	30	502	1,6
5153	PŘEDSÍŇ WC - ŽENY	2,40	2,6	6		45	-	30	502	4,8
5154	WC - Ž	2,60	2,6	7		45	-	50	502	7,4
5155	PŘEDSÍŇ WC - MUŽI	2,60	2,6	7		45	-	30	502	4,4
5156	WC - M	1,90	2,6	5		45	-	50	502	10,1
5157	POKOJ 3L	37,40	2,6	97	ePM 1 65 %	45	150	-	502	1,5
5158	HYG. BUŇKA	4,20	2,6	11		45	-	150	502	13,7
5159	POKOJ 2L	21,80	2,6	57	ePM 1 65 %	45	100	-	502	1,8
5160	HYG. BUŇKA	4,20	2,6	11		45	-	100	502	9,2
5161	POKOJ 2L	21,80	2,6	57	ePM 1 65 %	45	100	-	502	1,8
5162	HYG. BUŇKA	4,20	2,6	11		45	-	100	502	9,2
5163	POKOJ 2L	23,70	2,6	62	ePM 1 65 %	45	100	-	502	1,6
5164	HYG. BUŇKA	6,30	2,6	16		45	-	100	502	6,1
5165	CHODBA	42,10	2,6	109	ePM 1 65 %	45	210	-	502	1,9
5166	CHODBA	16,50	2,6	43	ePM 1 65 %	45	100	-	502	2,3
5167	PRIMÁŘ	24,80	2,6	64	ePM 1 65 %	45	150	-	502	2,3
5168	UMÝVÁRNA	3,60	2,6	9		45	-	150	502	16,0
5169	PRACOVNA LÉK.	27,10	2,6	70	ePM 1 65 %	45	200	200	502	2,8
5170	VRCHNÍ SESTRA	22,70	2,6	59	ePM 1 65 %	45	200	200	502	3,4
5171	PRACOVNA LÉK.	22,50	2,6	59	ePM 1 65 %	45	200	200	502	3,4
5172	PRACOVNA LÉK.	26,80	2,6	70	ePM 1 65 %	45	200	200	502	2,9

5173	MEDICI	20,00	2,6	52	ePM 1 65 %	45	200	200	502	3,8
5174	PŘEDSÍŇ WC - PERSONÁL	2,60	2,6	7		45	-	30	502	4,4
5175	WC - PERSONÁL	1,70	2,6	4		45	-	50	502	11,3
5176	SPRCHA - PERSONÁL	2,30	2,6	6		45	-	150	502	25,1
5177	PŘEDSÍŇ WC - PERSONÁL	2,50	2,6	7		45	-	30	502	4,6
5178	ÚKLID	2,80	2,6	7		45	-	50	502	6,9
5179	WC PERSONÁL	1,70	2,6	4		45	-	50	502	11,3
5180	ARCHIV	29,40	2,6	76	ePM 1 65 %	45	550	550	502	7,2
							7220	7220		

6.NP										
ZAR.C.601										
6005a	CHODBA	29,80	2,6	77	ePM 1 65 %	45	200	-	501	2,6
6005b	CHODBA	99,20	2,6	258	ePM 1 65 %	45	340	-	501	1,3
6005c	CHODBA	25,30	2,6	66	ePM 1 65 %	45	280	-	501	4,3
6005d	CHODBA	53,10	2,6	138	ePM 1 65 %	45	560	-	501	4,1
6005e	CHODBA	52,30	2,6	136		45	-	840	501	6,2
6007	ČISTÍCÍ M.	11,00	2,6	29	ePM 1 65 %	45	140	200	501	7,0
6008	SPISOVNA	11,50	2,6	30	ePM 1 65 %	45	100	100	501	3,3
6009	ŠPINAVÉ PR.	11,60	2,6	30	ePM 1 65 %	45	210	300	501	9,9
6010	ÚKLID	4,20	2,6	11		45	-	50	501	4,6
6011	POKOJ 2L	22,40	2,6	58	ePM 1 65 %	45	100	-	501	1,7
6012	HYG. BUŇKA	4,20	2,6	11		45	-	100	501	9,2
6013	POKOJ 2L	21,60	2,6	56	ePM 1 65 %	45	100	-	501	1,8
6014	HYG. BUŇKA	4,20	2,6	11		45	-	100	501	9,2
6015	POKOJ 2L	22,80	2,6	59	ePM 1 65 %	45	100	-	501	1,7
6016	HYG. BUŇKA	4,20	2,6	11		45	-	100	501	9,2
6017	POKOJ 2L	21,70	2,6	56	ePM 1 65 %	45	100	-	501	1,8
6018	HYG. BUŇKA	4,20	2,6	11		45	-	100	501	9,2
6019	POKOJ 2L	21,60	2,6	56	ePM 1 65 %	45	100	-	501	1,8
6020	HYG. BUŇKA	4,20	2,6	11		45	-	100	501	9,2
6021	POKOJ 2L	21,60	2,6	56	ePM 1 65 %	45	100	-	501	1,8
6022	HYG. BUŇKA	4,20	2,6	11		45	-	100	501	9,2
6023	POKOJ 2L	21,70	2,6	56	ePM 1 65 %	45	100	-	501	1,8
6024	HYG. BUŇKA	4,20	2,6	11		45	-	100	501	9,2
6025	POKOJ 2L	21,20	2,6	55	ePM 1 65 %	45	100	-	501	1,8
6026	HYG. BUŇKA	4,20	2,6	11		45	-	100	501	9,2
6027	POKOJ 2L	21,60	2,6	56	ePM 1 65 %	45	100	-	501	1,8
6028	HYG. BUŇKA	4,20	2,6	11		45	-	100	501	9,2
6029	POKOJ 2L	21,60	2,6	56	ePM 1 65 %	45	100	-	501	1,8
6030	HYG. BUŇKA	4,20	2,6	11		45	-	100	501	9,2
6031	STA. SESTRY	22,80	2,6	59	ePM 1 65 %	45	200	200	501	3,4
6032	VYŠETŘOVNA	21,30	2,6	55	ePM 1 65 %	45	250	250	501	4,5
6033	DMZ	21,10	2,6	55	ePM 1 65 %	45	200	200	501	3,6
6034	SKLAD	13,70	2,6	36	ePM 1 65 %	45	120	120	501	3,4
6035	VYŠETŘOVNA	21,30	2,6	55	ePM 1 65 %	45	250	250	501	4,5
6036	POKOJ 2L	21,60	2,6	56	ePM 1 65 %	45	100	-	501	1,8
6037	HYG. BUŇKA	4,20	2,6	11		45	-	100	501	9,2
6038	POKOJ 2L	21,60	2,6	56	ePM 1 65 %	45	100	-	501	1,8
6039	HYG. BUŇKA	4,20	2,6	11		45	-	100	501	9,2
6040	POKOJ 2L	21,60	2,6	56	ePM 1 65 %	45	100	-	501	1,8
6041	HYG. BUŇKA	4,20	2,6	11		45	-	100	501	9,2
6042	ÚPRAVA LŮŽEK	23,10	2,6	60	ePM 1 65 %	45	300	300	501	5,0
6043	SKLAD MATERIÁLU	8,80	2,6	23	ePM 1 65 %	45	50	50	501	2,2
6049	ČAJ. KUCHYŇ	6,50	2,6	17	ePM 1 65 %	45	70	70	501	4,1
6050	ČISTÉ PRÁDLO	6,50	2,6	17	ePM 1 65 %	45	100	80	501	5,9
6051	ASIST. OP	8,60	2,6	22		45	-	200	501	8,9
6052	SKLAD	5,70	2,6	15	ePM 1 65 %	45	40	40	501	2,7
6053	PŘEDSÍŇ WC - ŽENY	2,70	2,6	7		45	-	30	501	4,3
6054	WC - Ž	2,40	2,6	6		45	-	50	501	8,0
6055	PŘEDSÍŇ WC - MUŽI	2,60	2,6	7		45	-	30	501	4,4
6056	WC - M	1,90	2,6	5		45	-	50	501	10,1
6057	POKOJ 3L	36,90	2,6	96	ePM 1 65 %	45	150	-	501	1,6
6058	HYG. BUŇKA	4,90	2,6	13		45	-	150	501	11,8
6059	POKOJ 2L	21,80	2,6	57	ePM 1 65 %	45	100	-	501	1,8
6060	HYG. BUŇKA	4,20	2,6	11		45	-	100	501	9,2
6061	POKOJ 2L	21,80	2,6	57	ePM 1 65 %	45	100	-	501	1,8
6062	HYG. BUŇKA	4,20	2,6	11		45	-	100	501	9,2
6063	POKOJ 2L	23,70	2,6	62	ePM 1 65 %	45	100	-	501	1,6
6064	HYG. BUŇKA	6,30	2,6	16		45	-	100	501	6,1
6065	CHODBA	41,20	2,6	107	ePM 1 65 %	45	360	-	501	3,4
6066	CHODBA	16,50	2,6	43	ePM 1 65 %	45	100	-	501	2,3
6067	PRIMÁŘ	24,80	2,6	64	ePM 1 65 %	45	150	-	501	2,3
6068	UMÝVÁRNA	3,60	2,6	9		45	-	150	501	16,0
6069	VRCHNÍ SESTRA	27,10	2,6	70	ePM 1 65 %	45	200	200	501	2,8
6070	PRACOVNA LÉK.	22,70	2,6	59	ePM 1 65 %	45	200	200	501	3,4
6071	PRACOVNA LÉK.	22,70	2,6	59	ePM 1 65 %	45	200	200	501	3,4

6072	PRACOVNA LÉK.	26,80	2,6	70	ePM 1 65 %	45	200	200	501	2,9
6073	PRACVONA LÉK.	20,00	2,6	52	ePM 1 65 %	45	150	150	501	2,9
6074	PŘEDSÍŇ WC	3,50	2,6	9		45	-	30	501	3,3
6075	WC - PERSONÁL	1,60	2,6	4		45	-	50	501	12,0
6076	SPRCHA - PERSONÁL	1,50	2,6	4		45	-	150	501	38,5
6077	PŘEDSÍŇ WC	3,80	2,6	10		45	-	30	501	3,0
6078	SPRCHA - PERSONÁL	1,70	2,6	4		45	-	150	501	33,9
6079	WC PERSONÁL	1,60	2,6	4		45	-	50	501	12,0
6080	ZASEDACÍ MÍSTNOST	25,60	2,6	67	ePM 1 65 %	45	500	500	501	7,5
							7220	7220		

ZAR.Č.602										
6105a	CHODBA	29,80	2,6	77	ePM 1 65 %	45	200	-	502	2,6
6105b	CHODBA	99,20	2,6	258	ePM 1 65 %	45	390	-	502	1,5
6105c	CHODBA	25,30	2,6	66	ePM 1 65 %	45	240	-	502	3,6
6105d	CHODBA	53,10	2,6	138	ePM 1 65 %	45	480	-	502	3,5
6105e	JÍDELNA	52,30	2,6	136		45	-	720	502	5,3
6107	ČISTÍCÍ M.	10,00	2,6	26	ePM 1 65 %	45	140	200	502	7,7
6108	SPISOVNA	11,50	2,6	30	ePM 1 65 %	45	120	120	502	4,0
6109	ŠPINAVÉ PR.	11,60	2,6	30	ePM 1 65 %	45	210	300	502	9,9
6110	ÚKLID	4,20	2,6	11		45	-	50	502	4,6
6111	POKOJ 2L	22,40	2,6	58	ePM 1 65 %	45	100	-	502	1,7
6112	HYG. BUŇKA	4,20	2,6	11		45	-	100	502	9,2
6113	POKOJ 2L	21,60	2,6	56	ePM 1 65 %	45	100	-	502	1,8
6114	HYG. BUŇKA	4,20	2,6	11		45	-	100	502	9,2
6115	POKOJ 2L	22,80	2,6	59	ePM 1 65 %	45	100	-	502	1,7
6116	HYG. BUŇKA	4,20	2,6	11		45	-	100	502	9,2
6117	POKOJ 2L	21,70	2,6	56	ePM 1 65 %	45	100	-	502	1,8
6118	HYG. BUŇKA	4,20	2,6	11		45	-	100	502	9,2
6119	POKOJ 2L	21,60	2,6	56	ePM 1 65 %	45	100	-	502	1,8
6120	HYG. BUŇKA	4,20	2,6	11		45	-	100	502	9,2
6121	POKOJ 2L	21,60	2,6	56	ePM 1 65 %	45	100	-	502	1,8
6122	HYG. BUŇKA	4,20	2,6	11		45	-	100	502	9,2
6123	POKOJ 2L	21,70	2,6	56	ePM 1 65 %	45	100	-	502	1,8
6124	HYG. BUŇKA	4,20	2,6	11		45	-	100	502	9,2
6125	POKOJ 2L	21,20	2,6	55	ePM 1 65 %	45	100	-	502	1,8
6126	HYG. BUŇKA	4,20	2,6	11		45	-	100	502	9,2
6127	POKOJ 2L	21,60	2,6	56	ePM 1 65 %	45	100	-	502	1,8
6128	HYG. BUŇKA	4,20	2,6	11		45	-	100	502	9,2
6129	POKOJ 2L	21,60	2,6	56	ePM 1 65 %	45	100	-	502	1,8
6130	HYG. BUŇKA	4,20	2,6	11		45	-	100	502	9,2
6131	STA. SESTRY	22,80	2,6	59	ePM 1 65 %	45	200	200	502	3,4
6132	VYŠETŘOVNA	21,10	2,6	55	ePM 1 65 %	45	250	250	502	4,6
6133	DMZ	15,60	2,6	41	ePM 1 65 %	45	200	200	502	4,9
6134	SKLAD	13,70	2,6	36	ePM 1 65 %	45	100	100	502	2,8
6135	VYŠETŘOVNA	21,30	2,6	55	ePM 1 65 %	45	250	250	502	4,5
6136	POKOJ 2L	21,60	2,6	56	ePM 1 65 %	45	100	-	502	1,8
6137	HYG. BUŇKA	4,20	2,6	11		45	-	100	502	9,2
6138	POKOJ 2L	21,60	2,6	56	ePM 1 65 %	45	100	-	502	1,8
6139	HYG. BUŇKA	4,20	2,6	11		45	-	100	502	9,2
6140	POKOJ 2L	21,60	2,6	56	ePM 1 65 %	45	100	-	502	1,8
6141	HYG. BUŇKA	4,20	2,6	11		45	-	100	502	9,2
6142	ÚPRAVA LŮŽEK	23,70	2,6	62	ePM 1 65 %	45	300	300	502	4,9
6143	SKLAD MATERIÁLU	7,00	2,6	18	ePM 1 65 %	45	50	50	502	2,7
6149	ČAJOVÁ KUCHYŇ	6,60	2,6	17	ePM 1 65 %	45	70	70	502	4,1
6150	ČISTÉ PRÁDLO	6,50	2,6	17	ePM 1 65 %	45	100	80	502	5,9
6151	ASIST. OČISTA PACIENTA	8,60	2,6	22		45	-	200	502	8,9
6152	SKLAD	5,70	2,6	15	ePM 1 65 %	45	40	40	502	2,7
6153	PŘEDSÍŇ WC - ŽENY	2,70	2,6	7		45	-	30	502	4,3
6154	WC - Ž	2,40	2,6	6		45	-	50	502	8,0
6155	PŘEDSÍŇ WC - MUŽI	2,60	2,6	7		45	-	30	502	4,4
6156	WC - M	1,90	2,6	5		45	-	50	502	10,1
6157	POKOJ 3L	35,50	2,6	92	ePM 1 65 %	45	150	-	502	1,6
6158	HYG. BUŇKA	5,00	2,6	13		45	-	150	502	11,5
6159	POKOJ 2L	21,80	2,6	57	ePM 1 65 %	45	100	0	502	1,8
6160	HYG. BUŇKA	4,20	2,6	11		45	-	100	502	9,2
6161	POKOJ 2L	21,80	2,6	57	ePM 1 65 %	45	100	-	502	1,8
6162	HYG. BUŇKA	4,20	2,6	11		45	-	100	502	9,2
6163	POKOJ 2L	23,70	2,6	62	ePM 1 65 %	45	100	0	502	1,6
6164	HYG. BUŇKA	6,30	2,6	16		45	-	100	502	6,1
6165	CHODBA	42,10	2,6	109	ePM 1 65 %	45	210	-	502	1,9
6166	CHODBA	16,50	2,6	43	ePM 1 65 %	45	100	-	502	2,3
6167	PRIMÁŘ	24,80	2,6	64	ePM 1 65 %	45	150	-	502	2,3
6168	UMÝVÁRNA	3,60	2,6	9		45	-	150	502	16,0
6169	VRCHNÍ SESTRA	27,10	2,6	70	ePM 1 65 %	45	200	200	502	2,8
6170	PRACOVNA LÉK.	22,70	2,6	59	ePM 1 65 %	45	200	200	502	3,4
6171	PRACOVNA LÉK.	22,50	2,6	59	ePM 1 65 %	45	200	200	502	3,4
6172	PRACOVNA LÉK.	26,80	2,6	70	ePM 1 65 %	45	200	200	502	2,9

6173	MEDICI	20,00	2,6	52	ePM 1 65 %	45	200	200	502	3,8
6174	PŘEDSÍŇ WC - PERSONÁL	1,90	2,6	5		45	-	30	502	6,1
6175	WC - PERSONÁL	1,60	2,6	4		45	-	50	502	12,0
6176	SPRCHA - PERSONÁL	3,30	2,6	9		45	-	150	502	17,5
6177	PŘEDSÍŇ WC - PERSONÁL	3,90	2,6	10		45	-	30	502	3,0
6178	ÚKLID	1,70	2,6	4		45	-	50	502	11,3
6179	WC PERSONÁL	1,60	2,6	4		45	-	50	502	12,0
6180	ARCHIV	25,60	2,6	67	ePM 1 65 %	45	200	200	502	3,0
							6750	6750		
Z.Č.603 ATRIUM - HORNÍ ČÁST										
Atrium - prosklená část		388,40	6,1	2385	ePM1 50%		8000	8000	603	3,4
							8000	8000		

7.NP									
Z. C. 701 ARO									
ZÓNA 701A - ŠATNY									
7007	ŠATNA-MUŽI	6,30	2,5	16	H13	45	190	-	701A 12,1
7008	UMÝVÁRNA-MUŽI	3,30	2,5	8		45	-	190	701A 23,0
7009	ŠATNA-ŽENY	10,70	2,5	27	H13	45	310	-	701A 11,6
7010	UMÝVÁRNA-ŽENY	4,80	2,5	12		45	-	310	701A 25,8
							500	500	
ZÓNA 701B - ZÁPADNÍ FASÁDA									
7013	SKLAD	39,40	2,5	99	H13	45	860	860	701B 8,7
7015	PŘÍSTROJE	16,10	2,5	40	H13	45	430	430	701B 10,7
							1290	1290	
ZÓNA 701C - MONITOROVÁNÍ, ZÁZEMÍ									
7006	FILTR	14,00	2,5	35	H13	45	310	230	701C 8,9
7039	FILTR	13,10	2,5	33	H13	45	310	-	701C 9,5
7041	ÚKLID	3,00	2,5	8		45	-	80	701C 10,7
7047	NEČISTÉ PRÁDLO	5,90	2,5	15		45	-	150	701C 10,2
7042	HOVORNA	9,30	2,5	23	H13	40	230	230	701C 9,9
7011	MONITOROVÁNÍ	193,70	2,8	537	H13	40	3240	2620	701C 6,0
7014	ASIST. OČISTA PACIENTA	14,70	2,5	37		45	-	200	701C 5,4
7038	ČAJOVÁ KUCHYŇ	6,50	2,5	16		45	-	100	701C 6,2
7019	PŘED-PERSO-Ž	3,40	2,5	9		45	-	30	701C 3,5
7020	WC-PERSO-Ž	1,00	2,5	3		45	-	50	701C 20,0
7021	WC-PERSO-Ž	1,00	2,5	3		45	-	50	701C 20,0
7022	PŘED-PERSO-M	3,70	2,5	9		45	-	30	701C 3,2
7023	WC-PERSO-M	1,00	2,5	3		45	-	30	701C 12,0
7024	WC-PERSO-M	1,00	2,5	3		45	-	50	701C 20,0
							4090	3850	
ZÓNA 701D - LŮŽKOVÝ POKOJ JV									
7025	FILTR	12,00	2,7	32	H13	40	310	260	701D 9,6
7026	POKOJ 1-LŮŽKO	20,30	2,7	55	H13	40/25	620	670	701D 12,2
							930	930	
ZÓNA 701E - LŮŽKOVÉ POKOJE V									
7027	POKOJ 1-LŮŽKO	18,80	2,7	51	H13	40/25	430	430	701E 8,5
7028	POKOJ 1-LŮŽKO	19,80	2,7	53	H13	40/25	430	430	701E 8,0
7029	POKOJ 1-LŮŽKO	18,80	2,7	51	H13	40/25	430	430	701E 8,5
7030	POKOJ 1-LŮŽKO	19,80	2,7	53	H13	40/25	430	430	701E 8,0
7031	POKOJ 1-LŮŽKO	18,80	2,7	51	H13	40/25	430	430	701E 8,5
7032	POKOJ 1-LŮŽKO	19,80	2,7	53	H13	40/25	430	430	701E 8,0
							2580	2580	
ZÓNA 701F - LŮŽKOVÉ POKOJE V II									
7033	FILTR	3,00	2,7	8	H13	40	80	-	701F 9,9
7034	POKOJ 1-LŮŽKO	18,70	2,7	50	H13	40/25	430	470	701F 9,3
7035	POKOJ 1-LŮŽKO	23,80	2,7	64	H13	40/25	620	660	701F 10,3
							1130	1130	
ZÓNA 701G - DEKONTAMINACE									
7036	DEKONTAMINACE	10,20	2,5	26	H13	45	230	310	701G 12,2
							230	310	
ZÓNA 701H - ČISTÍCÍ MÍSTNOST									
7037	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	11,50	2,5	29	H13	45	430	430	701H 15,0
							430	430	
ZÓNA 701I - LÉKAŘ									
7017	LÉKAŘ	15,30	2,6	40	H13	40	430	280	701I 10,8
7016	CHODBA	2,20	2,5	6		45	-	-	701B 0,0
7018	UMÝVÁRNA	3,90	2,5	10		45	-	150	701I 15,4
							430	430	
ZÓNA 701J - DENNÍ MÍSTNOST									
7012	DENNÍ MÍSTNOST ZAMĚS.	19,50	2,6	51	H13	40	620	620	701J 12,2
							620	620	
ZÓNA 701K - ADMINISTRATIVA									
7040	ADMINISTRATIVA	16,90	2,6	44	H13	40	430	430	701K 9,8
							430	430	
ZÓNA 701L - SILNOPROUD									
7048	SILNOPROUD	4,90	3,6	18		60	-	20	701L 1,1
							0	20	
							12660	12520	

Z.C. 702 JIP INTERMEDIARNÍ PÉČE									
ZÓNA 702A - ŠATNY									
7055	ŠATNA-Ž	5,90	2,5	15	H13	45	140	-	702A 9,5
7054	MYTÍ - ŽENY	2,80	2,5	7		45	-	210	702A 30,0
7059	ŠATNA-MUŽI	2,50	2,5	6		45	140	-	702A 22,4
7058	MYTÍ - MUŽI	5,00	2,5	13		45	-	220	702A 17,6
							280	430	
ZÓNA 702B - MONITOROVÁNÍ									
7066	MONITOROVÁNÍ	150,50	2,8	421	H13	45	2580	2150	702B 6,1
							2580	2150	
ZÓNA 702C - ZÁZEMÍ									
7049	CHODBA	25,70	2,5	64	H13	45	140	-	702C 2,2
7050	CHODBA	69,10	2,5	173	H13	45	-	90	702C 0,5
7078b	EL PBŘ	2,70	3,6	10		60	-	70	702C 7,2
7060a	NEČISTÉ PRÁDLO	4,80	2,5	12		45	-	120	702C 10,0
7051	CHODBA	11,10	2,5	28		45	310	-	702C 11,2
7052	PŘEDSÍŇ WC-MUŽI	2,30	2,5	6		45	-	30	702C 5,2
7053	WC-MUŽI	1,10	2,5	3		45	-	50	702C 18,2
7056b	PŘEDSÍŇ WC-ŽENY	1,50	2,5	4		45	-	30	702C 8,0
7056a	WC-ŽENY	1,40	2,5	4		45	-	50	702C 14,3
7065	FILTR	7,30	2,5	18	H13	45	170	-	702C 9,3
7061	ÚKLID	2,80	2,5	7		45	-	80	702C 11,4
7057	DENNÍ MÍSTNOST ZAMĚST.	11,10	2,7	30	H13	40	310	310	702C 10,3
7078a	FILTR	6,10	2,5	15	H13	45	140	-	702C 9,2
7079	HOVORNA	5,90	2,5	15	H13	40	170	170	702C 11,5
7063	SKLAD	20,90	2,5	52	H13	45	460	460	702C 8,8
7064	ČAJOVÁ KUCHYŇ	7,80	2,5	20	H13	45	-	100	702C 5,1
7067	PŘÍSTROJE	11,10	2,5	28	H13	45	310	310	702C 11,2
7076	AOP	11,40	2,5	29		45	-	200	702C 7,0
7077	WC-PERSONÁL	4,00	2,5	10		45	-	80	702C 8,0
							2010	2150	
ZÓNA 702D - LÉKAŘ									
7080	LÉKAŘ	14,00	2,6	36	H13	40	430	430	702D 11,8
							430	430	
ZÓNA 702E - STANOVIŠTĚ SESTRA									
7081	STANOVIŠTĚ SESTRA	13,20	2,6	34	H13	40	620	620	702E 18,1
							620	620	
ZÓNA 702F - LŮŽKOVÉ POKOJE Z									
7068	POKOJ 1-LŮŽKO	16,40	2,7	44	H13	40/25	430	430	702F 9,7
7069	POKOJ 1-LŮŽKO	15,80	2,7	43	H13	40/25	430	430	702F 10,1
7070	POKOJ 1-LŮŽKO	16,40	2,7	44	H13	40/25	430	430	702F 9,7
7071	POKOJ 1-LŮŽKO	15,80	2,7	43	H13	40/25	430	430	702F 10,1
7072	POKOJ 1-LŮŽKO	16,40	2,7	44	H13	40/25	430	430	702F 9,7
7073	POKOJ 1-LŮŽKO	15,80	2,7	43	H13	40/25	430	430	702F 10,1
							2580	2580	
ZÓNA 702G - LŮŽKOVÝ POKOJ SZ									
7074	POKOJ 1-LŮŽKO	20,80	2,7	56	H13	40/25	620	620	702G 11,0
							620	620	
ZÓNA 702H - LŮŽKOVÝ POKOJ S									
7075	POKOJ 1-LŮŽKO	17,30	2,7	47	H13	40/25	430	430	702H 9,2
							430	430	
ZÓNA 702I - ČISTÍCÍ MÍSTNOST									
7060b	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	6,50	2,5	16	H13	45	430	430	702I 26,5
							430	430	
ZÓNA 702J - DEKONTAMINACE									
7062	DEKONTAMINACE	6,50	2,5	16	H13	45	170	220	702J 13,5
							170	220	
							10150	10060	

Z. Č. 703 JIP ZVYŠENÁ PÉČE									
ZÓNA 703A - ŠATNY									
7107	ŠATNA-MUŽI	6,30	2,5	16	H13	45	190	-	703A 12,1
7108	UMÝVÁRNA	3,30	2,5	8		45	-	190	703A 23,0
7109	ŠATNA ŽENY	10,70	2,5	27	H13	45	310	-	703A 11,6
7110	UMÝVÁRNA	4,80	2,5	12	H13	45	-	310	703A 25,8
							500	500	
ZÓNA 703B - ZÁPADNÍ FASÁDA									
7113	SKLAD	39,40	2,5	99	H13	45	860	860	703B 8,7
7112	PŘÍSTROJE	19,50	2,5	49	H13	45	430	430	703B 8,8
							1290	1290	
ZÓNA 703C - MONITOROVÁNÍ, ZÁZEMÍ									
7106	FILTR	14,00	2,5	35	H13	45	310	230	703C 8,9
7141	FILTR	13,10	2,5	33	H13	45	310	-	703C 9,5
7143	ÚKLID	3,00	2,5	8		45	-	80	703C 10,7
7144	NEČISTÉ PRÁDLO	5,60	2,5	14		45	-	150	703C 10,7
7111	MONITOROVÁNÍ	193,70	2,78	538	H13	40	3240	2620	703C 6,0
7114	ASIST. OČISTA PACIENTA	14,70	2,5	37		45	-	200	703C 5,4
7135	ČAJOVÁ KUCHYŇ	8,00	2,5	20	H13	45	-	100	703C 5,0
7119	PŘEDSÍŇ WC PER.-ŽENY	3,40	2,5	9		45	-	30	703C 3,5
7120	WC-PERSONÁL-ŽENY	1,00	2,5	3		45	-	50	703C 20,0
7121	WC-PERSONÁL-ŽENY	1,00	2,5	3		45	-	50	703C 20,0
7122	PŘEDSÍŇ WC PER.-MUŽI	3,70	2,5	9		45	-	30	703C 3,2
7123	WC-PERSONÁL-MUŽI	1,00	2,5	3		45	-	50	703C 20,0
7124	WC-PERSONÁL-MUŽI	1,00	2,5	3		45	-	30	703C 12,0
7142	HOVORNA	9,30	2,5	23	H13	40	230	230	703F 9,9
							4090	3850	
ZÓNA 703D - LŮŽKOVÝ POKOJ JZ									
7125a	FILTR	7,20	2,7	19	H13	40	230	-	703D 11,8
7125b	HYGIENICKÁ BUŇKA	2,80	2,5	7	H13	45	-	180	703D 25,7
7126	POKOJ 1-LŮŽKO	20,30	2,7	55	H13	40/25	620	670	703D 12,2
							850	850	
ZÓNA 703E - LŮŽKOVÉ POKOJE Z									
7127	POKOJ 1-LŮŽKO	18,80	2,7	51	H13	40/25	430	430	703E 8,5
7128	POKOJ 1-LŮŽKO	19,80	2,7	53	H13	40/25	430	430	703E 8,0
7129	POKOJ 1-LŮŽKO	18,80	2,7	51	H13	40/25	430	430	703E 8,5
7130	POKOJ 1-LŮŽKO	19,80	2,7	53	H13	40/25	430	430	703E 8,0
7134	POKOJ 1-LŮŽKO	20,30	2,7	55	H13	40/25	430	430	703E 7,8
							2150	2150	
ZÓNA 703F - LŮŽKOVÉ POKOJE Z II									
7131	FILTR	3,00	2,7	8	H13	40	80	-	703F 9,9
7132	POKOJ 1-LŮŽKO	18,70	2,7	50	H13	40/25	430	470	703F 9,3
7133	POKOJ 1-LŮŽKO	23,40	2,7	63	H13	40/25	620	660	703F 10,4
							1130	1130	
ZÓNA 703G - DEKONTAMINACE									
7139	DEKONTAMINACE	8,10	2,5	20	H13	45	430	510	703G 25,2
							430	510	
ZÓNA 703H - ČISTÍCÍ MÍSTNOST									
7140	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	11,60	2,5	29	H13	45	430	430	703H 14,8
							430	430	
ZÓNA 703I - LÉKAŘ									
7117	LÉKAŘ	15,30	2,6	40	H13	40	430	280	703I 10,8
7116	CHODBA	2,20	2,5	6		45	-	-	703I 0,0
7118	UMÝVÁRNA	3,90	2,5	10		45	-	150	703I 15,4
							430	430	
ZÓNA 703J - DENNÍ MÍSTNOST									
7115	DENNÍ MÍSTNOST ZAMĚS.	16,50	2,6	43	H13	40	620	620	703J 14,5
							620	620	
ZÓNA 703K - MEDICI									
7136	MEDICI	27,60	2,6	72	H13	40	620	540	703K 8,6
7137	PŘEDSÍŇ WC	4,70	2,5	12		45	-	30	703K 2,6
7138	WC	2,10	2,5	5		45	-	50	703K 9,5
							620	620	
ZÓNA 703L - SILNOPROUD									
7150	SILNOPROUD	4,30	3,6	15		60	-	20	703L 1,3
							0	20	
							12540	12400	

Z.C. 704 JIP									
ZÓNA 704A - ŠATNY									
7155 ŠATNA ŽENY	5,90	2,5	15	H13	45	140	-	704A	9,5
7154 MYTÍ - ŽENY	2,80	2,5	7		45	-	210	704A	30,0
7159 ŠATNA-M	5,00	2,5	13		45	140	-	704A	11,2
7158 MYTÍ - MUŽI	2,50	2,5	6		45	-	220	704A	35,2
						280	430		
ZÓNA 704B - MONITOROVÁNÍ									
7167 MONITOROVÁNÍ	150,10	2,8	420	H13	45	2580	2150	704B	6,1
						2580	2150		
ZÓNA 704C - ZÁZEMÍ									
7149a CHODBA	25,70	2,5	64		45	140	-	704C	2,2
7149b CHODBA	63,20	2,5	158		45	-	140	704C	0,9
7160 NEČISTÉ PRÁDLO	4,80	2,5	12		45	-	120	704C	10,0
7151 CHODBA	11,10	2,5	28	H13	45	310	-	704C	11,2
7152 PŘEDSÍŇ WC-MUŽI	2,30	2,5	6		45	-	30	704C	5,2
7153 WC-MUŽI	1,10	2,5	3		45	-	50	704C	18,2
7156b PŘEDSÍŇ WC-ŽENY	1,50	2,5	4		45	-	30	704C	8,0
7156a WC-ŽENY	1,40	2,5	4		45	-	50	704C	14,3
7157 DENNÍ MÍSTNOST ZAMĚST.	11,20	2,7	30	H13	40	310	310	704C	10,3
7162 FILTR	7,30	2,5	18	H13	45	170	-	704C	9,3
7163 ÚKLID	2,80	2,5	7		45	-	80	704C	11,4
7180a FILTR	9,60	2,5	24	H13	45	190	-	704C	7,9
7180b EL. PBŘ	2,90	3,6	10		40	-	70	704C	6,7
7165 SKLAD	20,90	2,5	52	H13	45	460	460	704C	8,8
7166 ČAJOVÁ KUCHYŇ	8,20	2,5	21		45	-	100	704C	4,9
7168 PŘÍSTROJE	11,10	2,5	28	H13	45	340	340	704C	12,3
7177 ASIST. OČISTA PACIENTA	11,40	2,5	29		45	-	200	704C	7,0
7178 WC-PACIENT	4,00	2,5	10		45	-	80	704C	8,0
7179 HOVORNA	5,60	2,5	14	H13	40	230	230	704C	16,4
						2150	2290		
ZÓNA 704D - LÉKAŘ									
7181 LÉKAŘ	14,00	2,6	36	H13	40	430	430	704D	11,8
						430	430		
ZÓNA 704E - STANOVIŠTĚ SESTRA									
7182 ST. SESTRA	13,20	2,6	34	H13	40	620	620	704E	18,1
						620	620		
ZÓNA 704F - LŮŽKOVÉ POKOJE V									
7169 POKOJ 1-LŮŽKO	16,40	2,7	44	H13	40/25	430	430	704F	9,7
7170 POKOJ 1-LŮŽKO	15,80	2,7	43	H13	40/25	430	430	704F	10,1
7171 POKOJ 1-LŮŽKO	16,40	2,7	44	H13	40/25	430	430	704F	9,7
7172 POKOJ 1-LŮŽKO	15,80	2,7	43	H13	40/25	430	430	704F	10,1
7173 POKOJ 1-LŮŽKO	16,40	2,7	44	H13	40/25	430	430	704F	9,7
7174 POKOJ 1-LŮŽKO	15,80	2,7	43	H13	40/25	430	430	704F	10,1
						2580	2580		
ZÓNA 704G - LŮŽKOVÝ POKOJ SV									
7175 POKOJ 1-LŮŽKO	20,80	2,7	56	H13	40/25	620	620	704G	11,0
						620	620		
ZÓNA 704H - LŮŽKOVÝ POKOJ S									
7176 POKOJ 1-LŮŽKO	17,30	2,7	47	H13	40/25	430	430	704H	9,2
						430	430		
ZÓNA 704I - ČISTÍCÍ MÍSTNOST									
7161 ČISTÍCÍ MÍSTNOST	6,50	2,5	16	H13	45	430	430	704I	26,5
						430	430		
ZÓNA 704J - DEKONTAMINACE									
7164 DEKONTAMINACE	6,50	2,5	16	H13	45	170	220	704J	13,5
						170	220		
						10290	10200		
Z. C. T701 VETRANÍ STROJOVNÝ VZT 7. NP									
7088 VZDUCHOTECHNIKA	404,80	3,8	1538		75	0	3000	T701	2,0
						0	3000		

VĚTRÁNÍ CHUC A PŘEDSÍNÍ							
Z.C. P001 - Požární větrání CHUC B - JZ							
0101a	SCHODIŠTĚ	18,40	5,0	92	1380	-	P001 15,0
0102	CHODBA	14,60	3,5	51	770	-	P001 15,1
1001	SCHODIŠTĚ	13,20	4,1	54	810	-	P001 15,1
1002	CHODBA	19,90	3,1	62	930	-	P001 15,1
2001	SCHODIŠTĚ	13,20	4,0	52	790	-	P001 15,1
2002	CHODBA	19,90	3,0	60	900	-	P001 15,1
3001	SCHODIŠTĚ	13,20	4,0	52	790	-	P001 15,1
3002	CHODBA	19,90	3,0	60	900	-	P001 15,1
4001	SCHODIŠTĚ	13,60	4,3	58	880	-	P001 15,1
4002	CHODBA	19,50	3,0	59	880	-	P001 15,0
5001	SCHODIŠTĚ	12,30	3,7	45	680	-	P001 15,0
5002	CHODBA	20,70	2,7	56	840	-	P001 15,0
6001	SCHODIŠTĚ	12,30	3,7	45	680	-	P001 15,0
6002	CHODBA	20,70	2,7	56	840	-	P001 15,0
7001	SCHODIŠTĚ	12,30	3,7	45	680	-	P001 15,0
7002	CHODBA	19,50	3,0	59	880	-	P001 15,0
8001	SCHODIŠTĚ	12,80	3,0	38	580	-	P001 15,1
8002	CHODBA	20,30	3,0	61	920	-	P001 15,1
rezerva 5%				870	0	P001	
				16000	0		
Z.C. P002 - Požární větrání CHUC B - Z							
SCHODIŠTOVÝ PROSTOR							
0113a	SCHODIŠTĚ	18,90	5,0	95	1190	-	P002 12,6
0112	CHODBA	21,70	3,5	76	950	-	P002 12,5
1028	CHODBA	28,80	3,0	86	1080	-	P002 12,5
1029	SCHODIŠTĚ	17,80	4,1	73	910	-	P002 12,5
2026	SCHODIŠTĚ	17,80	4,0	71	890	-	P002 12,6
2025	CHODBA	28,80	3,0	86	1090	-	P002 12,6
3027	SCHODIŠTĚ	17,80	4,0	71	890	-	P002 12,6
3028	CHODBA	28,80	3,0	86	1090	-	P002 12,6
4026	SCHODIŠTĚ	18,30	4,3	78	980	-	P002 12,5
4027	CHODBA	28,30	3,0	85	1070	-	P002 12,6
5044	SCHODIŠTĚ	16,80	3,7	62	780	-	P002 12,6
5045	CHODBA	29,50	2,7	80	1000	-	P002 12,6
6044	SCHODIŠTĚ	16,80	3,7	62	780	-	P002 12,6
6045	CHODBA	29,50	2,7	80	1000	-	P002 12,6
7043	SCHODIŠTĚ	16,80	5,4	91	1140	-	P002 12,6
7044	CHODBA	29,50	2,5	74	930	-	P002 12,6
PŘEDSÍNĚ							
0113c	CHODBA	2,80	2,2	6	80	-	P002 13,0
0109b	CHODBA	33,10	2,8	93	1160	-	P002 12,5
1027	ZÁDVEŘÍ	22,70	2,7	61	770	-	P002 12,6
1019b	CHODBA	46,90	2,9	136	1700	-	P002 12,5
2005b	CHODBA	18,80	2,5	47	590	-	P002 12,6
2029b	PŘEDSÍNĚ	0,50	2,5	1	20	-	P002 16,0
3017b	CHODBA	24,40	2,5	61	770	-	P002 12,6
4025a	CHODBA	43,10	2,5	108	1350	-	P002 12,5
7049	CHODBA	25,70	2,5	64	810	-	P002 12,6
rezerva 5%				1030	0	P002	
4030	CHODBA	17,40	2,5	44	550	-	P002 12,6
5005c	CHODBA	25,30	2,5	63	800	-	P002 12,6
6005c	CHODBA	25,30	2,5	63	800	-	P002 12,6
				26200	0		

Z.C. P003 - Požární větrání CHUC B - JV							
0168	CHODBA	14,60	3,5	51	770	-	P003 15,1
0169a	SCHODIŠTĚ	18,50	5,0	93	1390	-	P003 15,0
1102a	CHODBA	19,90	3,1	62	930	-	P003 15,1
1103	SCHODIŠTĚ	13,20	4,1	54	810	-	P003 15,1
2068	SCHODIŠTĚ	13,20	4,0	52	790	-	P003 15,1
2067	CHODBA	19,90	3,0	60	900	-	P003 15,1
3132	SCHODIŠTĚ	13,20	4,0	52	790	-	P003 15,1
3133	CHODBA	19,90	3,0	60	900	-	P003 15,1
4112	SCHODIŠTĚ	13,60	4,3	58	880	-	P003 15,1
4113	CHODBA	19,50	3,0	59	880	-	P003 15,0
5101	SCHODIŠTĚ	12,30	3,7	45	680	-	P003 15,0
5102	CHODBA	20,70	2,7	56	840	-	P003 15,0
6101	SCHODIŠTĚ	12,30	3,7	45	680	-	P003 15,0
6102	CHODBA	20,70	2,7	56	840	-	P003 15,0
7101	SCHODIŠTĚ	12,30	3,7	45	680	-	P003 15,0
7102	CHODBA	19,50	3,0	59	880	-	P003 15,0
8009	SCHODIŠTĚ	12,70	3,0	38	580	-	P003 15,2
8008	CHODBA	20,40	3,0	61	920	-	P003 15,0
rezerva 5%					860	0	P003
					16000	0	
Z.C. P004 - Požární větrání CHUC B - V							
SCHODIŠTOVÝ PROSTOR							
0147	CHODBA	26,50	3,5	93	1160	-	P004 12,5
0148a	SCHODIŠTĚ	21,30	5,0	107	1340	-	P004 12,6
1080	CHODBA	28,80	3,0	86	1080	-	P004 12,5
1081	SCHODIŠTĚ	17,80	4,1	73	910	-	P004 12,5
2088	SCHODIŠTĚ	17,80	4,0	71	890	-	P004 12,6
2087	CHODBA	28,80	3,0	86	1080	-	P004 12,5
3117	SCHODIŠTĚ	17,80	4,0	71	890	-	P004 12,6
3118	CHODBA	28,80	3,0	86	1080	-	P004 12,5
4088	SCHODIŠTĚ	18,30	4,3	78	980	-	P004 12,5
4089	CHODBA	27,90	3,0	84	1050	-	P004 12,5
5144	SCHODIŠTĚ	16,80	3,7	62	780	-	P004 12,6
5145	CHODBA	29,50	2,7	80	1000	-	P004 12,6
6144	SCHODIŠTĚ	16,80	3,7	62	780	-	P004 12,6
6145	CHODBA	29,50	2,7	80	1000	-	P004 12,6
7145	SCHODIŠTĚ	16,80	3,0	50	630	-	P004 12,5
7146	CHODBA	29,50	2,5	74	930	-	P004 12,6
PŘEDSÍNĚ							
0151a	CHODBA	6,30	2,5	16	200	-	P004 12,7
0106a	CHODBA	34,50	2,8	97	1210	-	P004 12,5
1074b	ČEKÁRNA	50,90	2,9	148	1850	-	P004 12,5
1078	ZÁDVEŘÍ	28,60	2,7	77	970	-	P004 12,6
2066b	CHODBA	12,20	2,5	31	390	-	P004 12,8
3116b	CHODBA	23,60	2,5	59	740	-	P004 12,5
4087	HALA	43,00	2,5	108	1350	-	P004 12,6
7149a	CHODBA	25,70	2,5	64	810	-	P004 12,6
rezerva 5%					1500	0	P004
5105c	CHODBA - FÁZE II	25,30	2,5	63	800	-	P004 12,6
6105c	CHODBA - FÁZE II	25,30	2,5	63	800	-	P004 12,6
rezerva 5%					1600	0	
					27800	0	

Z.C. P101 Požární větrání CHUC B - S									
1055 HALA	172,30	3,1	534	8020	-	P101	15,0		
2054c HALA	91,90	3,0	276	4140	-	P101	15,0		
2057 SCHODIŠTĚ	19,70	4,0	78	1180	-	P101	15,1		
3070 HALA	88,90	3,0	267	4010	-	P101	15,0		
3073 SCHODIŠTĚ	18,60	4,0	74	1110	-	P101	15,0		
4055b HALA	85,60	3,3	282	4240	-	P101	15,0		
4058 SCHODIŠTĚ	19,10	4,3	82	1230	-	P101	15,1		
5081a HALA	90,70	2,7	245	3680	-	P101	15,0		
5084 SCHODIŠTĚ	18,30	3,7	67	1010	-	P101	15,0		
6081a HALA	90,70	2,7	245	3680	-	P101	15,0		
6084 SCHODIŠTĚ	18,30	3,7	67	1010	-	P101	15,0		
7082 HALA S.V. 3,475 m	23,20	3,5	81	1210	-	P101	15,0		
7082 HALA S.V. 2,6	70,20	2,6	183	2840	-	P101	15,6		
7083 SCHODIŠTĚ	17,50	2,6	46	690	-	P101	15,2		
rezerva 5%				1950	-	P101			
				40000	0				
Z.C. P501 - Požární větrání předsíně - 5. NP									
5005a CHODBA	29,80	2,5	75	850	-	P501	11,4		
				850	0				
Z.C. P502 - Požární větrání předsíně - 5. NP									
5165 CHODBA	42,10	2,5	105	1150	-	P502	10,9		
				1150	0				
Z.C. P503 - Požární větrání předsíně - 5. NP									
5105 CHODBA	29,80	2,5	75	850	-	P503	11,4		
				850	0				
Z.C. P504 - Požární větrání předsíně - 5. NP									
5165 CHODBA	42,10	2,5	105	1150	-	P504	10,9		
				1150	0				
Z.C. P601 - Požární větrání předsíně - 6. NP									
6005a CHODBA	29,80	2,5	75	850	-	P601	11,4		
				850	0				
Z.C. P602 - Požární větrání předsíně - 6. NP									
6065 CHODBA	41,20	2,5	103	1150	-	P602	11,2		
				1150	0				
Z.C. P603 - Požární větrání předsíně - 6. NP									
6105a CHODBA	29,80	2,5	75	850	-	P603	11,4		
				850	0				
Z.C. P604 - Požární větrání předsíně - 6. NP									
6165 CHODBA	41,20	2,5	103	1150	-	P604	11,2		
				1150	0				
Z.C. P701a - Požární větrání předsíně - 7. NP									
7006 FILTR	14,00	2,5	35	530	0	P701a	15,1		
rezerva 10%	1,40	2,5	4	70	0	P701a	20,0		
				600	0				
Z.C. P701b - Požární větrání předsíně - 7. NP									
7047 ŠPINAVÉ PRÁDLO	5,90	2,5	15	230	0	P701b	15,6		
7039 FILTR	13,10	2,5	33	500	0	P701b	15,3		
rezerva 10%	1,80	2,5	5	70	0	P701b	15,6		
				800	0				
Z.C. P702 - Požární větrání předsíně - 7. NP									
7055 ŠATNA - ŽENY	5,90	2,5	15	230	0	P702	15,6		
7059 ŠATNA - MUŽI	5,10	2,5	13	200	0	P702	15,7		
7050 CHODBA	69,10	2,5	173	2600	0	P702	15,1		
rezerva 10%	8,30	2,5	21	320	0	P702	15,4		
				3350	0				
Z.C. P703a - Požární větrání předsíně - 7. NP									
7106 FILTR	14,00	2,5	35	530	0	P703a	15,1		
rezerva 10%	1,40	2,5	4	70	0	P703a	20,0		
				600	0				
Z.C. P703b - Požární větrání předsíně - 7. NP									
7141 FILTR	13,10	2,5	33	500	0	P703b	15,3		
7144 ŠPINAVÉ PRÁDLO	5,60	2,5	14	210	0	P703b	15,0		
rezerva 10%	1,80	2,5	5	90	0	P703b	20,0		
				800	0				

Z.C. P704 - Požární větrání předsíně - 7. NP							
7155	ŠATNA - ŽENY	5,90	2,5	15	230	0	P704 15,6
7159	ŠATNA - MUŽI	4,90	2,5	12	190	0	P704 15,5
7149b	CHODBA	63,20	2,5	158	2400	0	P704 15,2
	rezerva 10%	9,00	2,5	23	380	0	P704 16,9
					3200	0	