



LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

- U Umývadlo, 2x RV 1/2", baterie stojánková, sifon chromovaný DN 40/50.  
Výška připojení vodovodu 580 mm nad podlahou.  
Výška připojení kanalizace 550 mm nad podlahou.
- Ui Umývadlo pro invalidy, 2x RV 1/2", baterie stojánková, sifon chromovaný DN 40/50.  
Výška připojení vodovodu 580 mm nad podlahou.  
Výška připojení kanalizace 550 mm nad podlahou.
- S Sprcha s odtokovým žlabem, 2x nástěnka 1/2", baterie sprchová nástěnná.  
Výška připojení vodovodu 1250 mm nad podlahou.  
Výška připojení kanalizace dle použitého žlabu.
- Si Sprcha s odtokovým žlabem bezbariérová, 2x nástěnka 1/2", baterie sprchová nástěnná.  
Výška připojení vodovodu 1250 mm nad podlahou.  
Výška připojení kanalizace dle použitého žlabu.
- D Dřez kuchyňský, baterie páková nerezová stojánková, 2x RV 1/2", dřezový sifon DN 50 s odbočkou pro myčku.  
Výška připojení vodovodu 580 mm nad podlahou.  
Výška připojení kanalizace 500 mm nad podlahou.
- My Myčka nádobí, 1x RV 1/2", napojena do odbočky dřezového sifonu.  
Výška připojení vodovodu 580 mm nad podlahou.  
Kanalizace napojena do odbočky dřezového sifonu.
- P Pračka, 1x RV 1/2", sifon pračkový podomítkový.  
Výška připojení vodovodu 500 mm nad podlahou.  
Výška připojení kanalizace 600 mm nad podlahou.
- WC Klozet keramický, předstěnový komplet, 1x RV 1/2".  
Výška připojení kanalizace 220 mm nad podlahou.
- WCi Klozet keramický pro invalidy, předstěnový komplet, 1x RV 1/2".  
Výška připojení kanalizace 220 mm nad podlahou.
- HUV Hlavní uzávěr vody KK40 ve skříni na zdi.
- OK Odkapní kalich s kulíčkou, např. HL21
- RV Ráhový ventil s tmelem na hadici o hadici DN15.
- ZV Zahradní ventil nezmrazný s uzavíráním na zimu.
- OVI Akumulační zásobník, objem 750 l, s průtokovou přípravou teplé vody
- Elektrická závitová 6/4" topná vložka 6 kW/400 V  
S termostatem, vestavná délka 450 mm  
Objem = 792 l
- Rozměry (ø x v) = 950 x 1870 mm (vč. izolace)  
Cirkulační čerpadlo Ref. Grundfos Comfort 15-14 BDT PM.
- EN Průtočná tlaková nádrža 18 l.
- Výšky jsou dle obecných pravidel. Přednost mají výšky specifikované v podkladech k zařízenímu předmětu!

LEGENDA ČAR:

- splašková ležatá kanalizace  
— PVC potrubí SN4  
— přípojovací kanalizace  
— PP potrubí

Č. REVIZE	DATUM	POPIS ZMĚNY	VYPRACOVAL
00	11.4.2025	ČISTOPIS	TOMÁŠ RYNGL

DOPOVEDNÝ PROJEKTANT Hlavní architekt KREJČL KONTROLOVAL STAVEBNÍ NAZEV STAVBY MÍSTO STAVBY STAVEBNÍ OBJEKT ČÁST OBSAH	ING. PETR POMAUS ING. ARCH. DAVID JIRÁČEK TOMÁŠ RYNGL, D.S. ING. MICHAEL BOLAQUARD PARDUBICKÝ KRAJ KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125, PARDUBICE HLINSKO P.Č. 373712, 373712 A 673030 K.Ú. HLINSKO V ČECHÁCH 80 01 - KOMUNITNÍ DŮM, SO.02.10.01, 10.02, 10.03 D.1.2.1 ZURADOVNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	ING. ARCH. DAVID JIRÁČEK TOMÁŠ RYNGL, D.S. ING. MICHAEL BOLAQUARD PARDUBICKÝ KRAJ KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125, PARDUBICE BS PROJEKT BS projekt architektonická a projektová kancelář s.r.o. Nam. Míru 2016, 276 01 Mělník e-mail: info@bsprojekt.cz tel.: 721378100 www.bsprojekt.cz BS PROJEKT ZPRACOVATEL ČÁSTI: BS projekt architektonická a projektová kancelář s.r.o. Nam. Míru 2016, 276 01 Mělník e-mail: info@bsprojekt.cz tel.: 721378100 www.bsprojekt.cz BS PROJEKT DATUM FORMÁT STUPĚN PŘÍ Č. VÝKRESU D.1.2.1.11
---	---	--