



NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3NPE ~50Hz,400/230V TN-C-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, POSPOJOVÁNÍM
A PROUDOVÝM CHRÁNIČEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3

Č. REVIZE	DATUM	POPIS ZMĚNY	VYPRACOVAL
00	23.4.2025	ČISTOPIS	MOJMIŘ TOBRMAN

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT HLAVNÍ ARCHITEKT KRESLIL KONTROLOVAL STAVEBNÍK		ING. PETR PICMAUS ING. ARCH. DAVID JIŘÍČEK MOJMÍR TOBRMAN BC. PAVEL BOHUŇEK PARDUBICKÝ KRAJ KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125, PARDUBICE				GENERÁLNÍ PROJEKTANT: BS projekt architektonická a projektční kancelář s.r.o. Nám. Miru 30/16, 276 01 Mělník email: info@bsprojekt.cz tel.: 721378100 www.bsprojekt.cz			
NÁZEV STAVBY		KOMUNITNÍ DŮM SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOVA NA CESTĚ - HLINSKO				ZPRACOVATEL ČÁSTI: ZAPNUTO 			
		Pláně 74/23, 405 02 Dřevin XXIII – Věsolev 773 918 902, pavel.bohunek@gmail.com							
MÍSTO STAVBY		HLINSKO P.Č. 3737/3, 3737/2 A 673/30 K.Ú. HLINSKO V ČECHÁCH				DATUM		04/2025	
STAVEBNÍ OBJEKTY		SO.01 - KOMUNITNÍ DŮM				FORMÁT		A1	
ČÁST		D.1.2.4) Síloproudá a silotrubní elektrotechnika				STUPEŇ PD		DPS	
OBSAH		ZÁSUVKOVÉ ROZVODY 2.NP				MĚŘITKO		Č. VÝKRESU D.1.2.4.3.06	
		1:75							