



LEGENDA:

- - ZÁKLADOVÝ ZEMNÍČ – PÁSEK FeZn 30x4 mm (uložení v betonovém základu)
- - DRÁT FeZn ø10 mm
- SZ - ZKUŠEBNÍ SVORKA s POPISNÝM ŠTÍTKEM
- SR2b - SVORKA FeZn – PÁSEK/PÁSEK
- SR3b - SVORKA FeZn – PÁSEK/DRÁT

POZNÁMKY:

- POKLÁDKU UZEMNĚNÍ KOORDINOVAT S BETONOVÁNÍM ZÁKLADŮ
- VÝVODY UZEMNĚNÍ KE ZKUŠEBNÍM SVORKÁM DRÁTEM FeZn ø10 mm
- SVODY Z JÍMACÍ SOUSTAVY BLESKOSVODU DRÁTEM AlMgSi ø8 mm
- PROPOJENÍ UZEMNĚNÍ A SVODŮ BUDE PROVEDENO NA ZKUŠEBNÍCH SVORKÁCH "SZ" S POPISNÝMI ŠTÍTKY V ZAPUŠTĚNÝCH KRABICÍCH
- PROVEDENÍ UZEMŇOVACÍ SOUSTAVY BUDE DLE ČSN 33 2000–5–54 ed.3
- VŠECHNY SPOJE ZEMNÍČŮ CHRÁNIT GUMOASFALTOVÝM NÁTĚREM
- PŘECHODY MEZI BETONEM A ZEMINOU A Z BETONU NA POVRCH CHRÁNIT DLE ČSN 33 2000–5–54 ed.3 NA.7.
- ZEMNÍČÍ PÁSEK BUDE UMÍSTĚN V PODKLADOVÉM BETONU CCA 5 CM NADE DNEM
- VÝVODY Z UZEMNĚNÍ BUDOU PROVEDENY DRÁTEM FeZn 10, KTERÝ BUDE VEDEN VE SVISLÝCH BETONOVÝCH KONSTRUKCÍCH KE ZKUŠEBNÍM SVORKÁM

Č. REVIZE	DATUM	POPIS ZMĚNY	VYPRACOVAL
00	23.4.2025	ČISTOPIS	MOJMÍR TOBRMAN

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. PETR PICMAUS		GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	
HLAVNÍ ARCHITEKT	ING. ARCH. DAVID JÍŘÍČEK		BS projekt architektonická a projekční kancelář s.r.o.	
KRESLIL	MOJMÍR TOBRMAN		Nám. Míru 30/16, 276 01 Mělník	
KONTROLOVAL	BC. PAVEL BOHUNĚK		email: info@bsprojekt.cz	
STAVEBNÍK	PARDUBICKÝ KRAJ KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125, PARDUBICE		tel.: 721378100 www.bsprojekt.cz	
NÁZEV STAVBY	KOMUNITNÍ DŮM SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOVA NA CESTĚ - HLINSKO		ZPRACOVATEL ČÁSTI: ZAPNUTO	
			Polní 74/23, 405 02 Děčín XXII – Václavov 773 918 902, pavel.bohunek@gmail.com	
MÍSTO STAVBY	HLINSKO P.Č. 3737/3, 3737/2 A 673/30 K.Ú. HLINSKO V ČECHÁCH		DATUM	04/2025
STAVEBNÍ OBJEKTY	SO.01 - KOMUNITNÍ DŮM		FORMÁT	A2
ČÁST	D.1.2.4) Slaboproudá a slaboproudá elektrotechnika		STUPEŇ PD	DPS
OBSAH	UZEMNĚNÍ		MĚŘITKO	Č. VÝKRESU
			1:100	D.1.2.4.3.11