



LEGENDA PRIMÁRNÍHO OKRUHU:



V1-V4- Plánované hloubkové vrtý pro tepelné čerpadla, hl. vrtu od stávajícího terénu 180 m, vrtaný průměr cca 146 mm



Plánovaná novostavba komunitního domu sociální služby

orientační souřadnice geotermálních vrtů v S-JTSK		
vrt	souřadnice X	souřadnice Y
V1	1092041,73	641867,77
V2	1092047,65	641875,83
V3	1092054,05	641883,51
V4	1092059,31	641892,07

POZNÁMKY:

- Před zahájením výkopových prací je nutné ověřit polohu inženýrských sítí!
 - Dokumenty novějšího data plně nahrazují výkresy staršího data
 - Materiály a zařízení použité v projektu určují standard a není možné je zaměnit za zařízení materiály odlišných vlastností a parametrů.
- V opačném případě projektant nenese za správnost projektu zodpovědnost

Č. REVIZE	DATUM	POPIS ZMĚNY	VYPRACOVAL
00	17.4.2025	ČISTOPIS	ING. TOMÁŠ FRÁŇA

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. JAKUB HUML		GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	
HLAVNÍ ARCHITEKT	ING. ARCH. DAVID JÍŘÍČEK		BS projekt architektonická a projekční kancelář s.r.o.	
KRESLIL	VOJTĚCH JAVŮREK		Nám. Míru 30/16, 276 01 Mělník	
KONTROLOVAL	ING. TOMÁŠ FRÁŇA		email: info@bsprojekt.cz	
STAVEBNÍK	PARDUBICKÝ KRAJ KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125, PARDUBICE		tel.: 721378100 www.bsprojekt.cz	
NÁZEV STAVBY	KOMUNITNÍ DŮM SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOVA NA CESTĚ - HLINSKO		ZPRACOVATEL ČÁSTI:	
		GEROtop spol. s r.o.		
		Kateřinská 589, 463 03 Stráž nad Nisou - Liberec		
		email: gerotop@gerotop.cz		
		tel.: +420 485 148 723		
		www.gerotop.cz		
MÍSTO STAVBY	HLINSKO P.Č. 3737/3, 3737/2 A 673/30 K.Ú. HLINSKO V ČECHÁCH	DATUM	04/2025	
STAVEBNÍ OBJEKTY	SO.01 - KOMUNITNÍ DŮM, SO.02, IO.01, IO.02, IO.03	FORMÁT	A3	
ČÁST	D.1.2.5 - Primární okruh TČ	STUPEŇ PD	DPS	
OBSAH	KATASTRÁLNÍ SITUACE GEOTERMÁLNÍCH VRTŮ		MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
		1:500	D.1.2.5.3	