

## LITÁ KANALIZAČNÍ ŠACHTA WN150C



## LITÁ KANALIZAČNÍ ŠACHTA WN1500

PODKLADNI BETON C8/10

Šachťové dno bude opatrené priamo z výroby otvorom pre prostup potrubí stávajúcich propustku DN 1000 a bude prihlubnené o kalový prostor 0,2 m. Do šachty je zaruštené ze západného smeru potrubí dešťové stoky D (PP DN 300), z východného smeru potrubí dešťové stoky B (PP DN 300) smerom k šachte S1.

Ze severní strany bude na šachte napojeno potrubí od horské vpusť PVC DN 150. Všetchna napojení do šachty budou provedena pomocí navrtávků přímo na stavbě podle dimenze DN. V místě, kde bude šachta "přiznačena" na stávající potrubí propustku se počítá s obetonování potrubí.

Zajištění stavební jámy bude provedeno pomocí pažíčích boxu 3x2,5 m.

V případě podzemní vody bude provedeno drenážní jámkou DN 500.

**PRODIN**  
SKUPINA VENTIO

