



Dne: 7. 12. 2023

Vaše  
značka: DOP2023\_0172

Naše  
značka: RSD-232148/2023-2

Vyřizuje: Vaněk David  
tel.: +420954914522  
e-mail: david.vanek@rsd.cz

Sweco a.s.

Táborská 940/31  
14000  
Praha - Nusle

**Věc: - Vyjádření k PD ve stupni územního řízení ke stavbě „Modernizace silnice II/355 Chrast - Hrochův Týnec (okr. křiž. )**

ŘSD ČR Správě Pardubice byla dne 22.11.2023 předložena projektová dokumentace ve stupni DÚR, se žádostí o vyjádření.

Jedná se o modernizaci úseku silnice II/355 v délce 7,78 km mezi obcemi Chrast a Hrochův Týnec.

Rekonstrukcí bude dotčen pozemek ve správě ŘSD ČR p.č. 1026/1 v k.ú. Hrochův Týnec.

Investor stavby: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice 532 01

Stavba je situována v k.ú. Hrochův Týnec, k.ú. Rosice u Chrasti, k.ú. Přestavky u Chrudimi a k.ú. Chrast.

**ŘSD ČR, Správa Pardubice souhlasí se stavbou za těchto podmínek:**

- Stavební práce v silničním pozemku a stavbě silnice nebudou prováděny během zimního období, t.j. (listopad – březen).
- Před vydáním stavebního povolení musí být mezi investorem stavby a ŘSD uzavřena smlouva o provedení stavby.
- ŘSD ČR Správa Pardubice, jako organizace mající právo hospodaření s pozemkem p. č. 1026/1 k. ú. Hrochův Týnec, souhlasí s trvalým zábořem pozemku o výměře 20 m<sup>2</sup> pro výše uvedenou stavbu. Po dokončení bude stavba geodeticky zaměřena a dojde k majetkoprávnímu vypořádání s Pardubickým krajem.
- Živičné vrstvy v místě napojení na OK v Hrochově Týnci budou zaříznuty do pravidelného obrazce. Napojení bude provedeno zazubením v šířce 0,5 m a tloušťce 60 mm a v šířce 0,30 m v tloušťce 60 mm. Svislé napojení na kryt stávající konstrukce musí být řádně utěsněno vhodnou technologií (asfalto-bitumenová páska, dodatečné proříznutí a pružná asfaltová zálivka).
- Po dokončení prací, včetně konečné úpravy vyzve držitel povolení (rozhodnutí) ŘSD ČR, Správu Pardubice k protokolárnímu převzetí provedených prací. K převzetí dokončených prací bude doložena fotodokumentace, která prokáže splnění podmínek tohoto souhlasu (přesah krytové vrstvy, těsnící pásek)
- Tento souhlas ŘSD ČR, jako vlastníka komunikace je možné použít pro účely územního rozhodnutí (souhlasu), případně stavebního povolení.
- Tento souhlas má platnost **2 roky** od data vydání.

S pozdravem

Digitálně podepsal

Lenka Čížková

Vedoucí oddělení údržby silnic



**Adresa pro doručování:**

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, Pardubice, 530 02

e-mail: [posta@rsd.cz](mailto:posta@rsd.cz)

ID: **zjq4rhz**

**Adresa sídla organizace:**

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

