



Pardubický kraj
Krajský úřad

zn. KUPA-12480/2025-3

Vysvětlení č. 1

Název veřejné zakázky:	Dodávka a montáž klimatizačních jednotek v objektu „B“
Zadavatel:	Pardubický kraj
Sídlo:	Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
IČO:	708 92 822
Osoba oprávněná za zadavatele jednat:	PhDr. Jana Haniková, vedoucí kanceláře ředitele úřadu

I. Dotaz

Dotaz:

Je nutné dodržet jmenovitý Qch a Qt jednotky dle výkazu výměr? Můžeme nabídnout jednotku o řád menší (levnější zařízení), ale i tato jednotka zvládne požadované hodnoty.

Odpověď:

Zadavatel trvá na stávajících technických podmínkách. Pro správnou funkci navrženého zařízení klimatizace je nutné dodržet navržené parametry zařízení chlazení, tedy dodržet (mimo jiné) navržené jmenovité výkony jednotek klimatizace.

II. Lhůta

Lhůta pro podání nabídek zůstává beze změny.

v z. Mgr. Pavel Menšíl
vedoucí oddělení veřejných zakázek
PhDr. Jana Haniková
vedoucí kanceláře ředitele úřadu