


LEGENDA ZAŘÍZENÍ

- HU HLAVNÍ UZÁVĚR VÝMĚNIKOVÉ (PŘEDÁVACÍ) STANICE - VENTIL NAVAŘOVACÍ DN40,PN25 - 2ks
MT MĚŘIČ TEPLA SIEMENS ULTRAHEAT (typ určí dodavatel tepla EDPa.s.),vč. příslušenství
RDT REGULÁTOR DIFERENČNÍHO TLAKU (typ určí dodavatel tepla EDPa.s.),vč. příslušenství
HV<RV>HAVARIJNÍ (A REGULAČNÍ) VENTIL DN40, PN25 - 1 ks
VT1 VÝMĚNÍK TEPLA DESKOVÝ PÁJNÝ NEREZ 350kW (140/50°C-80/60°C),vč.příslušenství - 1 ks
VT2 VÝMĚNÍK TEPLA DESKOVÝ PÁJNÝ NEREZ 50kW (80/60°C- 55/10°C),vč.příslušenství - 1 ks
R/S KOMBI ROZDĚLOVAČ/SBĚRAČ, MODUL 120, DL.2,0m, 3+1 topné okruhy, vč.příslušenství
TV<TUV> NEPŘÍMOTOPNÝ BOJLER TV<TUV> STACIONÁRNÍ - 400 LITRŮ, vč.příslušenství
Č OBĚHOVÁ ČERPADLA S ELEKTRONICKÝM ŘÍZENÝMI OTAČKAMI
MIX 3CESTNÝ SMĚŠOVACÍ (ROZDĚLOVACÍ) VENTIL
TV TERMOSTATICKÝ VENTIL TV (TUV) - MAX.T=55°C
DOZ JIHOVÝ
- JEDNOTLIVÉ POZICE - VIZ DETAILS A TZ

POZNÁMKA :
-PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA VE STUPNI-JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT (PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ+REALIZACI (DSP+DPS)
-DOKUMENTACE-JP (DSP+DPS) BYLA VYPRACOVÁNA DLE POŽADAVKU INVESTORA, VEŠKERÉ ZMĚNY OPROTI TĚTO PD JE NUTNÉ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM, VEŠKERÉ UVEDENÉ VÝROBKY JSOU POUZE REFERENČNÍ A JE MOŽNO JE ZAMĚNIT ZA VÝROBKY STEJNÝCH NEBO LEPŠÍCH PARAMETRŮ A STEJNÉ NEBO VÝŠŠÍ KVALITY PŘI PÍSEMNÉM ODSOUHLASENÍ PROJEKTANTEM
-MONTÁŽ,TLAKOVÉ A PROVOZNÍ ZKOUŠKY BUDDU PROVEDENY DLE PLATNÝCH ČSN A BUDDU VYSTAVENY PŘEDÁVACÍ PROTOKOLY
-PŘI VLASTNÍ MONTÁŽI PROFESNĚ KVALIFIKOVANÝMI PRACOVNÍKY BUDDU DODRŽENA OPATŘENÍ BOZP,PLATNÉ ZÁKONY A VYHLÁŠKY
-DEMONTÁŽNÍ STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ (POTRUBÍ,ARMATURY,TEPELNÁ IZOLACE, ...) BUDDU EKOLOGICKY ZLIKVIDOVÁNY DLE PLATNÝCH ZÁKONŮ A VYHLÁŠEK (V DOBĚ VÝSTAVBY),VČ. VŠECH ODPADŮ VZNIKLYCH PŘI VLASTNÍ STAVBĚ

VEŠKERÉ ZMĚNY OPROTI PROJEKTU MUSÍ BÝT PŘEDEM KONZULTOVÁNY S PROJETANTEM!

II.ETAPA-PROPOJENÍ ČÁSTI LIBUŠE

	vypracoval	Michal Kadlec	zak. č.		
	ověřil	Michal Kadlec	stupeň	DSP+DPS	
	stavebník	Pardubický kraj	datum	11.2021	
stavba	REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - OA A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM SJZ PARDUBICE, Hlavní objekt školy a tělocvična, Štefánikova 325, Pardubice, k.ú. Pardubice, p.p.č. st. 820			formát	4A4
				měřítko	1:100
obsah	VYTÁPĚNÍ - PROPOJE - PŮDORYS 1.PP			část	D.1.4.1.2.
				č. výkresu	UT3.