

Služby města Pardubic a.s., Hůrka 1803, 530 02 Pardubice - Bílé předměstí

AZ OPTIMAL s.r.o.
Presy 853
538 21 Slatiňany

Váš dopis značky/ ze dne
2.června 2024

Naše značka
24267/IO

Vyřizuje
Kristýna Kubánková
466 260 861
kubankova@smp-pce.cz

V Pardubicích dne
6. června 2024

Věc: Realizace úspor energie – Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice

Štefánikova 325, 530 01 Pardubice – Zelené Předměstí
k.ú. Pardubice – poz. p. č. st. 820

V příloze Vám zasíláme zpět situaci výše uvedené stavby, do které jsme zakreslili stávající trasu veřejného osvětlení (dále jen VO) v majetku a správě SmP a.s. podle stavu k 6.6.2024.

Se stavbou souhlasíme za těchto podmínek:

1) Práce budou provedeny tak, aby bylo možné zajistit dopravní obslužnost stáv. objektů (záchr. systém, TKO ap).

2) Hranice řešeného území (zábor veřejného prostranství) bude posunuta za soubor VO, který bude po celou dobu stavby nepřetržitě přístupný pro zajištění jeho správy a údržby.

3) Před zahájením prací požádá investor o vytýčení kabelových tras VO divizi VO SmP a.s. (tel. 466 260 854, e-mail: svaton@smp-pce.cz) a budou dohodnuty podmínky postupu prací v blízkosti VO včetně jejich zápisu do stavebního deníku. Bez vytýčení trasy a přesného určení uložení VO stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnost zahájena. Vytýčení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu. Protokol o vytýčení má platnost 2 měsíce.

4) Při provádění prací musí být dodrženy všechny platné normy, předpisy a ochranné pásmo od kabelového vedení VO minimálně 1m, zejména ČSN 33 2000-5-52 a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.

5) Při provádění prací musí být kabelové vedení VO a stožáry VO zajištěny tak, aby nedošlo k jejich poškození ani znečištění. Na kabelovém vedení VO a v jeho ochranném pásmu nebudou umístěny žádné objekty předmětné stavby. V místě případného křížení inženýrských sítí bude kabelové vedení VO na náklady investora uloženo do chráničky (KOPOHALF Ø 110mm).

6) Všechny výkopy v blízkosti sítí VO na vzdálenost menší jak 1m budou prováděny ručně.

7) Stožáry VO a rozváděče VO budou stále přístupné a budou mimo případné zařízení staveniště, na kabelovém vedení VO nebude zřízeno staveniště, nebude uskladněn materiál ani nad ním nebudou parkovat a projíždět auta (vozidla stavby a stavební technika).

Služby města Pardubic a.s., Hůrka 1803, 530 02 Pardubice - Bílé předměstí

8) Na soubor veřejného osvětlení nebudou umisťována bez našeho povolení jiná zařízení a tyto soubory nebudou ani nijak upravovány (polepy apod.).

9) **Každý zásah do stávajícího souboru VO v majetku nebo správě VO SmP a.s. provede na základě objednávky investora divize VO SmP a.s.** (jedná se o odpojení a připojení řešené části veřejného osvětlení, faktura bude vyčíslena dle skutečnosti), které bude předáno zaměření skutečného provedení stavby zakreslené do katastrální a technické mapy, výkres skutečného provedení a výchozí revize elektro na VO.

Stávající soubor veřejného osvětlení bude zachován funkční až do zprovoznění nově vybudovaného souboru VO. Odstraněné zařízení bude předáno vlastníkovi- SmP a.s. Demontované stávající osvětlení v majetku SmP a.s. bude předáno SmP a.s. po předchozí telefonické domluvě (tel. 466 260 854).

10) **Investor objedná v průběhu a před dokončením prací u divize VO SmP a.s.** (na tel. 466 260 854, e-mail: svaton@smp-pce.cz) kontrolu kabelových tras před záhozem (minimálně 2 pracovní dny předem) a to doloží protokolem o kontrole provedené stavby VO. V případě, že bude muset být počet kontrol VO častější, než je běžné pro tento typ stavby, budou kontroly hrazeny objednatel (faktura bude vyčíslena dle skutečnosti).

11) Dojde-li k poškození zařízení VO stavebními pracemi, mechanizací nebo dopravou materiálu v okolí stavby, požadujeme provedení oprav poškozených částí na náklady investora.

12) Platnost vyjádření je **12 měsíců** od data vydání. Před zadáním realizace po skončení platnosti tohoto vyjádření musí být realizační projektová dokumentace předložena k novému vyjádření.

Provozovatel veřejného osvětlení si vyhrazuje právo odvolat souhlas kdykoli, zjistí-li, že podmínky stanovené v tomto vyjádření nejsou dodrženy. Pokud zjištěné nedostatky nebyly odstraněny ani na základě písemné výzvy ve stanoveném termínu, je žadatel povinen uvést ochranné pásmo do původního stavu.

Vyjádření je vydáno pro povolení stavby dle zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha: situace se zákresem VO

Kristýna Kubánková
Investiční oddělení
Služby města Pardubic a.s.

Kristýna
Kubánková

Digitálně podepsal
Kristýna Kubánková
Datum: 2024.06.06
13:02:50 +02'00'

