

**Krajská hygienická stanice Pardubického kraje
se sídlem v Pardubicích**

AZ OPTIMAL s.r.o.
Ing. Václav Hromek
Presy 853
538 21 Slatiňany

Váš dopis zn./ze dne

Naše číslo jednací

KHSPA 07804/2024/HDM-Pce
Sp. zn. S-KHSPA 07105/2024

Vyřizuje/linka

Dr. Švadlenková

Pardubice

02.04.2024

**PD Realizace úspor energie – OA a JŠ s právem SJZ Pardubice, hlavní objekt školy a tělocvična,
Revize 02/2024 – sdělení KHS k žádosti o vydání závazného stanoviska**

Dne 21.3.2024 byla Krajské hygienické stanici Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen „KHS“) doručena žádost Ing. Václava Hromka, AZ OPTIMAL s.r.o., se sídlem Presy 853, 538 21 Slatiňany, IČ 25 10 468, který zastupuje investora stavby Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČ 708 92 822, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení – Realizace úspor energie – OA a JŠ s právem SJZ Pardubice, hlavní objekt školy a tělocvična, **Revize 02/2024**, Štefánikova 325, 530 02 Pardubice, parc. č. st. 820, k.ú. Pardubice.

Předmětem projektové dokumentace jsou opatření snižující energetickou náročnost stávající budovy OA Pardubice, kterými jsou výměna výplní otvorů, zateplení dvorní fasády, zateplení vodorovných konstrukcí a větrání vybraných místností se zpětným získáváním tepla (rekuperace). Součástí stavebních úprav je sanace vlhkého zdiva v suterénu a přízemí, oprava omítky uliční fasády a návrh nové přípojky horkovodu. Nevyhovující okna a dveře budou nahrazena novými dřevěnými okny a hliníkovými dveřmi s izolačním trojsklem. Hlavní vstupní dřevěné dveře budou ponechány a repasovány.

Změna předložené PD Realizace úspor energie – OA a JŠ s právem SJZ Pardubice, hlavní objekt školy a tělocvična, Revize 02/2024, se týká pouze osazení oken v objektu školy o lepších parametrech, a to z původně navržených parametrů $U = 0,96 \text{ W/m}^2$ na parametry $U = 0,90 \text{ W/m}^2$. Ostatní navrhované řešení stavebních úprav je původní, beze změn.

K PD Realizace úspor energie – OA a JŠ s právem SJZ Pardubice, hlavní objekt školy a tělocvična vydala KHS závazné stanovisko pod č.j. KHSPA 5646/2021/HDM-Pce ze dne 21.04.2021, které zůstává i nadále v platnosti.

MUDr. Dagmar Švadlenková
ředitelka sekce ochrany a podpory veřejného zdraví