

VYSVĚTLIVKY PBŘ

P 01.01/N1 - II

N 01.01 - I


P  
N

REI - XX DP1 (DP3)

POZNÁMKY:

- OBJEKT OBCHODNÍ AKADEMIE NENÍ ČLENĚN DO POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ.
- VNITŘNÍ ODBĚRNÍ MÍSTA POŽÁRNÍ VODY NEJSOU PŘEDMĚTEM TOHOTO PBŘ. U ZMĚN STAVEV SKUPINY I SE NEPOŽADUJÍ.
- VNĚJŠÍ ODBĚRNÍ MÍSTA POŽÁRNÍ VODY NEJSOU PŘEDMĚTEM ZMĚNY STAVEBN SKUPINY I.
- POČET A DRUH PHP NENÍ PŘEDMĚTEM ZMĚNY STAVEB SKUPINY I. VIZ. ODS. 10 PBŘ.
- ZATEPLOVANÉ STŘEŠNÍ PLÁŠTĚ BUDOU MÍT KLASIFIKACI B<sub>ROOF</sub>T3.
- STROP NAD 3. NP MÁ POŽADOVANOU POŽÁRNÍ ODOLNOST REI 30 < REI 45 DP2.
- POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST POŽÁRNÍCH KLAPEK JE EI 30 < EI 60.
- ZATEPLENÍ V PNP SOUSEDNÍCH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ BUDE PROVEDENO UCELENÝM VÝROBKEM TŘÍDY REAKCE NA OHEŇ A1 NEBO A2. NEBO BUDE PROVEDENO ZATEPLENÍ Z VNITŘNÍ STRANY OBJEKTU VE SKLADBĚ SDK DESKA + IZOLACE Z PĚNOVÉHO SKLA. TOMTO PŘÍPADĚ NEBUDE PROVÁDĚNO ZATEPLENÍ V PNP ALE BUDE PROVEDEN PRUH ŠÍŘKY MIN. 500 MM V PRODLOUŽENÍ ZATEPLENÍ TŘÍDY REAKCE NA OHEŇ B (TAK, ABY BYL SPLNĚN POŽADAVEK ČSN 73 0810 VNĚJŠÍCH ROHŮ ZATEPLENÍ).

± 0,000 ≡ STÁV. PODLAHA PŘÍZEMÍ

	vypracoval	Ing. J. Mrkvička	zak. č.	
	ověřil	Ing. J. Mrkvička	stupeň	DSP
	stavebník	Pardubický kraj	datum	LEDEN 2021 Rev. 02/2024
stavba	REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - OAA JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM SJZ PARDUBICE, Hlavní objekt školy a tělocvična, Štefánikova 325, Pardubice, k.ú. Pardubice, p.p.č. st. 820		formát	3 A4
			měřítko	1:125
obsah	ŘEZ A - A		část	č. výkresu
			D.1.3.	D.1.3.7