



LEGENDA POTRUBÍ

HT 70–100 Nové splaškové odpadné potrubí, z PP–HT DN 70, vedeno v předstěně / ve stěně, uložit potrubí ve spádu min. 5% Kotvení a upevnění potrubí dle požadavků výrobce.

(KG)100–150 Svodné potrubí, z KG DN 100 / 125 / 150, SN8/SN12, vedeno uložené ve výkopu pod terénem, uložit do spádu min. 2%, minimální hloubka pod terénem 0,8 m

CT 70–100 Čisticí tvarovka DN 70 / 100, osazení ve výšce 1100 mm nad podlahou, pod skrytými revizními dvířky

PV 70/100 Přívzdušňovací ventil DN 70 / 100, min. hydraulická kapacita 37 l/s, osazení na potrubí v kastlíku ve zdi, v úrovni 2000 mm nad podlahou

VH 70/100 Větrací hlavice DN 70 / 100, zakončení svislého odpadního potrubí, vyvedena do exteriéru min. 500 mm nad úrovní střechy

POZNÁMKY

- svodné splaškové ležaté potrubí bude provedeno z KG PVC SN8, případně z KG PP SN12
- svislé odpadní potrubí a zavěšené ležaté potrubí bude provedeno z odhlučněného potrubí HT PP
- kotvení a upevnění potrubí bude provedeno podle požadavků výrobce potrubí
- napojení svislého odpadního na svodné potrubí bude přes 2 kolena 45° se zvýšením dimenze nad koleno
- svislé odpadní potrubí bude v nejnižším podlaží opatřeno čisticí tvarovkou v úrovni 1 m nad podlahou, skrytou pod revizními dvířky
- výbrana svislá potrubí splaškové kanalizace budou nad střechou zakončena větracími hlavici, provedení včetně úprav prostupu střešní konstrukcí a správného navázání na hydroizolační souvrství
- veškeré prostory procházející izolací proti vodě či zemní vlhkosti budou řádně těsněny proti pronikání vody a zemní vlhkosti
- stávající potrubí, které bude zachováno, bude pročištěno

Před zahájením výkopových prací musí být vytyčena veškerá vedení inženýrských sítí a ta musí být zajištěna proti poškození. V ochranných pásmech musí být práce prováděny dle platných předpisů, podmínek stavebního povolení a podmínek stanovených jednotlivými správci sítí. Provádění výkopových prací dle ČSN 73 3050.

PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ A NAPOJENÍM NOVÝCH ROZVODŮ MUSÍ BÝT OVĚŘENO UMÍSTĚNÍ, DIMENZE A HLOUBKY STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ !!! KONEČNÉ PROVEDENÍ MUSÍ BÝT KOORDINOVÁNO SE SKUTEČNOSTÍ !!!