

Vysvětlení zadávací dokumentace 1

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel:	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebky.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Realizace úspor energie – OA a Jazyková škola s právem SJZ Pardubice - hlavní objekt školy a tělocvična
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / podlimitní zakázka / zjednodušené podlimitní
Zahájení řízení:	dne 19.6.2025 odesláním oznámení do VVZ
Ev. číslo ve VVZ:	Z2025-033197

v Mostě, dne 3.7. 2025

1) Zadavatel obdržel prostřednictvím E-ZAK dne 30.06.2025 ve 13:21:55 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.

žádost: „*prosím o přesnější specifikaci zvukového útluhu u jednotlivých okenních a dveřních pozic.*“

Odpověď: Požadavky na zvukový útlum výplní otvorů jsou specifikovány na výkrese číslo D.1.1.40. Výpis oken a vnějších dveří. U vybraných prvků je požadavek na třídu zvukové izolace IV, což odpovídá 40 – 44 dB. U dalších je třída zvukové izolace II, tzn. 30 – 34 dB.

2) Zadavatel obdržel prostřednictvím E-ZAK dne 01.07.2025 v 15:21:07 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.

žádost: „*Dobrý den, chtěli bychom vás požádat o bližší specifikaci položky 621325.01 - Restaurování sochy ks 2.*“

Odpověď: Předmětné sochy, s ohledem na datum výstavby objektu, se dá předpokládat, že budou z betonu s ocelovou výztuží a kotvením do obvodové zdi. Předpoklad prací:

- Očištění
- Hloubkové injektáže – lokální zpevnění degradovaných částí
- Doplnění chybějícího materiálu
- Organokřemičitany
- Paropropustný nátěr

3) Zadavatel obdržel prostřednictvím E-ZAK dne 03.07.2025 v 10:44:10 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.

žádost: „*Dobrý den, prosím o zaslání kladečského plánu kvůli nacenění přípojky horkovodu.*“

Odpověď: Dokumentace přípojky horkovodu byla odsouhlasena provozovatelem soustavy zásobování teplem EOP Distribuce, a.s. a následně vypracován výkaz výměr. Kladečský plán nebyl provozovatelem soustavy požadován a není součástí DPS. Bude-li zhotovitel kladečský plán potřebovat, vypracuje si ho v rámci dílenské dokumentace. Veškeré potřebné výměry a dimenze jsou v poskytnuté dokumentaci uvedeny.

Zadavatel s ohledem na shora uvedené vysvětlení prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato končí dne 18.7. 2025 v 10.00 hod.

Pardubický kraj
v z. Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát