

**PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ**  
**č.667/2024**  
**vypracovaný odbornou komisí**

V Pardubicích dne 16.11.2024

Složení komise	
předseda	Radek Tureček – projektant elektro
členové	Ing.David Vostrák – projektant HSV

Název objektu:  
RD Žižkova 64  
Pardubice-Svítkov

Podklady pro vypracování protokolu:

- povaha prováděné činnosti
- ČSN 332000-5-51 ed.3 /Elektrické instalace nízkého napětí – Výstavba a stavba elektrických zařízení/ a navazující české technické normy a právní předpisy

Popis objektu :

Zděný objekt, vnitřní vytápěné /m.č.101.12 nevytápěné/ prostory s regulací teploty a vlhkosti.  
Orientace v objektu jednoduchá, dostatečný počet dobře značených únikových východů. Riziko požáru obvyklé.

Rozhodnutí: Dle ČSN 332000-5-51 ed.3 byly stanoveny vnější vlivy následovně:

Prostor	Určení a označení vnějšího vlivu
Vnitřní vytápěné prostory	AA1,AB5,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AK1,AL1,AM1, AN1,AP1,AQ1,AR1,AS1 BA1,BC2,BE1 CA1,CB1
Prostory vně objektu nechráněné před deštěm	AA7,AB7,AC1,AD3,AE1,AF1,AG1,AK1,AL1,AM1, AN1,AP1,AQ1,AR1,AS1 BA1,BC2,BE1 CA1,CB1
Vnitřní nevytápěné prostory /m.č.101.12/	AA7,AB7,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AK1,AL1,AM1, AN1,AP1,AQ1,AR1,AS1 BA1,BC2,BE1 CA1,CB1

Odůvodnění rozhodnutí :

Při stanovení vnějších bylo přihlédnuto ke konstrukci objektu, provozním podmínkám a povahy prováděné činnosti.

podpis předsedy

-----

