

Vysvětlení zadávací dokumentace 3

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel:	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebký.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Realizace úspor energie – OA a Jazyková škola s právem SJZ Pardubice - hlavní objekt školy a tělocvična
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / podlimitní zakázka / zjednodušené podlimitní
Zahájení řízení:	dne 19.6.2025 odesláním oznámení do VVZ
Ev. číslo ve VVZ:	Z2025-033197

v Mostě, dne 10.7. 2025

1) Zadavatel obdržel prostřednictvím E-ZAK dne 08.07.2025 v 08:19:46 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.

Žádost: „žádáme Vás tímto o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace.

Konkrétně prosíme o zveřejnění výpisu prvků řeziva / tesařských výrobků a půdorysu vazby.“

Odpověď: Vzhledem ke skutečnosti, že není uvažováno s úpravou stávající konstrukce zastřešení, samostatný výkres krovu s výpisem řeziva není vypracovaný. Tvar konstrukce (plných vazeb) je znázorněn na výkresu půdy a v řezech. Vyměňované stávající záklopy jsou vykázány ve výkazu výměr. Dále je v tesařských konstrukcích a v dokumentaci uvedena nová revizní lávka vč. nosné konstrukce. Ta není přesně specifikována a je na zhotoviteli, jaké profily zvolí. Profily budou ležet na podlaze půdy a slouží jen k vymezení prostoru mezi stávající podlahou a podlahou lávky, ve které je umístěna tepelná izolace z minerálních vláken tl. 260 mm. Nosnou konstrukci lze doporučit volit v křížovém rastru o celkové výšce 300 mm (např. 100 + 200 mm).

Zadavatel s ohledem na povahu uvedeného vysvětlení neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Pardubický kraj
v z. Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát