

Vysvětlení zadávací dokumentace 5

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel: Pardubický kraj
sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem
IČO/ DIČ: 70892822/ CZ70892822
profil: <https://zakazky.pardubickykraj.cz>
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení: Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář
IČO: 64010082
sídlo: Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky: Komunitní dům sociální služby Domova Na cestě - Hlinsko
Druh zakázky / řízení: stavební práce / podlimitní zakázka / otevřené
Zahájení řízení: dne 10.6.2025

v Mostě, dne 14. 7. 2025

1) Zadavatel obdržel prostřednictvím E-ZAK dne 08.07.2025 05:52:29 hod. žádost jednoho z dodavatelů:

„Dobrý den

prosíme o zaslání projektu interiéru v rozpočtu se některé položky na projekt interiéru odkazují – v PD jsem nenašli“

2) Zadavatel obdržel prostřednictvím E-ZAK dne 09.07.2025 05:38:02 hod. žádost jednoho z dodavatelů:

1	K	131111333	Vrtání jamek ručním motorovým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm	m	60,712	0,00	0,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131111333 Poznámka k položce: hl. 500 mm					
			P					
			W	sloupek*0,6	33,000			
			W	vzpěry*0,5	8,000			
			W	DESKY				
			W	"betonové				
			W	(oplocení/2/2)*0,8	19,712			
			W	MM				
			W	Součet	60,712			
10	M	55342255	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2500/38x1,5mm 2600/48x1,5 mm, JAKÁ BUDE RAL 6005 NEBO 7016 NEBO	kus	55,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2025 01
11	M	55342188	plotova promiovana vzpera D 30*40mm dr 1,3*2,0m bez hlavy a objímky pro svařované pletivo v návinnu povrchová úprava Pz a komaxit, JAKÁ BUDE RAL 6005 NEBO 7016 NEBO (28x1,25 (2000 mm))	kus	16,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2025 01
13	K	348121221	Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m (POČET KUSŮ ODPOVÍDÁ POČTU SLOUPKŮ A TO JE HLOUPOST)	kus	55,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348121221					
			W	sloupek	55,000			
14	M	59232543	betonová podhrabová deska 2500x300x35mm se zámkem 15mm na ukotvení sloupků profilovaných oválných 50x70mm (2450x300x50 mm)	kus	60,500	0,00	0,00	CS ÚRS 2025 01
			W	sloupek*1,1	60,500			
15	M	59232550	držák podhrabové desky typ U výšky 300mm koncový povrchová úprava žárový zinek (POČET KUSŮ ???)	kus	32,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2025 01
16	M	59232548	držák podhrabové desky typ H pro sloupek D 40-50mm výšky 300mm průběžný povrchová úprava žárový zinek (POČET KUSŮ ???)	kus	47,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2025 01
			W	sloupek	55,000			
			W	"rohové"-8	-8,000			
			W	Součet	47,000			
17	M	59232554	kolík fixační pro ukotvení vzpěry do podhrabové desky (FIXAČNÍ KOLÍK NELZE KOTVIT DO PODHRABOVÉ DESKY, MUSÍ BYT DRŽÁK VZPĚRY, KTERÝ SE Z BOKU ŠROUBUJE NA PODHR. DESKU)	kus	16,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2025 01

18	M	59232555	držák pletiva podhrabové desky (??? MÁME TAKOVÉ ÚČKO, KTERÉ PŘITÁHNE NAP. DRÁT K PODHR. DESCE)	kus	55,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2025 01
20	M	31327515	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 2000mm (JAKÁ BUDE RAL 6005 nebo 7016) nebude výška pletiva 1600 mm ?, když má být oplocení 2000 mm, pokud ne budou krátké sloupky !!	m	143,651	0,00	0,00	CS ÚRS 2025 01
24	K	338121123	Osazování sloupků a vzpěr plotových železobetonových se zabetonováním patky, o objemu do 0,15 m3 (to je nesmyslné číslo)	kus	24,640	0,00	0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/338121123 oplocení2/2					
25	M	59231042	sloupek betonový plotový průběžný pro skládané plné ploty nat. 105x160x2900mm (BUDOU HLADKÉ NEBO S POVRCH. ÚPRAVOU, BUDE NĚJAKÁ BARVA A JAKÁ)	kus	14,784	0,00	0,00	CS ÚRS 2025 01
VV			24,64*0,6 *řepočtené koeficientem množství					
26	M	59231051	sloupek betonový plotový rohový pro skládané plné ploty barevný 160x180x2900mm (BUDOU HLADKÉ, BUDE NĚJAKÁ BARVA A JAKÁ) CHYBÍ MI KONCOVÉ SLOUPKY	kus	9,856	0,00	0,00	CS ÚRS 2025 01
28	M	59233119	deska plotová betonová 2000x50x290mm (BUDOU HLADKÉ - OBOUSTRANNĚ HLADKÉ SE NEDĚLAJÍ NEBO POVRCHOVÉ ÚPRAVA ŠTÍPANY KÁMEN NEBO BUDE NĚJAKÁ BARVA A JAKÁ) VÝŠKU MÁME 250 MM NEBO 500 MM, POVRCH. ÚPRAVA BUDE JEDNOSTRANNÁ (DRUHÁ STRANA HADKÁ NEBO OTIST RAZÍTKA) NEBO OBOUSTRANNÁ	kus	172,480	0,00	0,00	CS ÚRS 2025 01

Odpověď:

Add 1)

Zadavatel uveřejňuje projektovou dokumentaci interiéru s názvem „16_PROJEKT_INTERIERU_ETAPA_I“

Add2)

Zadavatel sděluje, že dotazy nejsou sepsány standardně, tj. samostatně, a jsou spíše uvedeny jako poznámky u položek a soupis prací pro objekt 3 – Oplocení je navíc vyjmut z celého soupisu prací. Přesto zadavatel provedl úpravu soupisu prací vč. výkazu výměr a k tomu připojuje výkres D.1.1.3.12_OPLOCENI_R01, který nahrazuje výkres D.1.1.3.12_OPLOCENI_A.

Zadavatel provedl úpravu v soupisu prací a vydává aktualizovaný soupis prací „P02b_Soupis_praci_Komunitni_dum_Hlinsko_04_07_2025_zadani_rev3.xlsx“, který v plném rozsahu nahrazuje původní soupis.

Vlastní doplnění zadavatele:

Zadavatel doplnil návrh smlouvy o dílo o přílohu č. 1 Obchodní podmínky pro stavební práce.

Zadavatel s ohledem na shora uvedené vysvětlení prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí dne 18.08. 2025 v 10.00 hod.

Pardubický kraj

v z. Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát

Přílohy:

16_PROJEKT_INTERIERU_ETAPA_I

D.1.1.3.12_OPLOCENI_R01

P02b_Soupis_praci_Komunitni_dum_Hlinsko_04_07_2025_zadani_rev3.xlsx

Příloha smlouvy o dílo č. 1 Obchodní podmínky pro stavební práce