



PARDUBICKÝ KRAJ

Mgr. Miroslav Janovský
vedoucí odboru rozvoje a investic

V Pardubicích dne 25. 7. 2025
č. j. KUPA-14170/2025-4
vyřizuje: Mgr. Bc. Marie Čeperová

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 3

Pardubický kraj se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, zastoupený Mgr. Miroslavem Janovským, vedoucím odboru rozvoje (dále jen „zadavatel“) jako veřejný zadavatel ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“) obdržel k zadávacím podmínkám výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Dětské centrum Veská – rekonstrukce rodinného domu v Pardubicích ve Svítkově, Žižkova - podruhé“ (systémové číslo VZ: P25V00000394) žádost o vysvětlení, k níž poskytuje toto vyjádření.

K dotazu:

*Prosíme o vysvětlení množství u položky č. 64 Lak asfaltový izolační systémový množství 5t?
Dále žádáme o vysvětlení ke konstrukcím tesařským, kde v rozpočtu je uvedeno hranol konstrukční KVH, ale v dokumentaci hranoly popsány nejsou. Nemá tedy být místo hranolů naceněné řezivo smrkové hoblované?*

sdělujeme následující:

Ve výkazu výběr je chybně uvedena jednotka položky č. 64, opraveno z 5t na 0,00514t. V návaznosti na tuto změnu došlo k úpravě množství u položky č. 72 na 0,9878t. Zadavatel tedy uveřejňuje opravený výkaz výměr.

V dokumentaci není uvedeno řezivo, protože je nutné po rozkrytí střechy výměnu střešních konstrukcí konzultovat se statikem. Z tohoto důvodu je v rozpočtu i zvolen vyšší standard řeziva.

Zároveň s výše uvedenou změnou zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na 30. 7. 2025, 10:00 hod.

Mgr. Miroslav Janovský
vedoucí odboru rozvoje a investic