

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

Ing. Jan Vašata
Slov. nár. povstání 627
566 01 Vysoké Mýto

Váš dopis zn./ze dne
25. 04. 2025

Naše číslo jednací
KHSPA 09750/2025/HDM-UO

Vyřizuje/linka
Záleská/465676475

V Ústí nad Orlicí
06. 05. 2025

Závazné stanovisko

k projektové dokumentaci pro povolení záměru – „Rekonstrukce kotelny budovy Obchodní akademie, T. G. Masaryka čp. 1000, 565 01 Choceň“ v k.ú. Choceň

Na základě žádosti firmy Ing. Jan Vašata, Slov. nár. povstání 627, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 11145692, která na základě plné moci zastupuje střední školu: Obchodní akademie a Střední škola cestovního ruchu Choceň, T. G. Masaryka 1000, 565 01 Choceň, IČ 49314661, o vydání závazného stanoviska pro povolení záměru „**Rekonstrukce kotelny budovy Obchodní akademie, T. G. Masaryka čp. 1000, 565 01 Choceň**“, ze dne 25. 04. 2025, posoudila Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen „KHS“) jako místně a věcně příslušný dotčený správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve spojení s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), ve spojení se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), předloženou žádost.

Po zhodnocení souladu předložené žádosti s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 94 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví ve spojení s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací pro povolení záměru „**Rekonstrukce kotelny budovy Obchodní akademie, T. G. Masaryka čp. 1000, 565 01 Choceň**“ v k.ú. Choceň

s o u h l a s í.

Odůvodnění:

Předmětem záměru je projekt, který řeší rekonstrukci kotelny v budově Obchodní akademie, T. G. Masaryka čp. 1000, 565 01 Choceň. Jedná se o třípodlažní zděný školní objekt.

Vytápění OA je dnes teplovodní ústřední z plynové kotelny umístěné v suterénu ve středu budovy. Původní kotelna byla též plynová. Topný systém školy je původní.

Nová plynová kotelna bude koncipována na celkový výkon cca 300 kW dle skutečné bilance objektu OA. Celá strojní část stávající plynové kotelny bude demontována do odpadu. V prostoru původní kotelny vznikne nová plynová kondenzační kotelna pro vytápění budovy školy. Dle tepelné bilance je optimální výkon kotelny do 300 kW, bude se tedy jednat o

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

plynovou kotelnu III. kategorie výkonu do 500 kW. Kotelna bude zajišťovat i ohřev teplé vody pro budovu školy.

Bude provedena drobná stavební úprava stávajících prostor kotelny, úprava stávající plynoinstalace, pro kotelnu bude zřízena nová elektroinstalace a měření a regulace kotelny.

Místo původních tří kotlů ETI bude na nosnou konstrukci osazena sestava tří plynových kondenzační závěsných kotlů o výkonu cca 300 kW.

Stávající ohřev teplé vody ve starém bojleru v místnosti vedle kotelny bude zrušen.

Ohřev teplé vody bude řešen v novém nepřímě topeném ohřívači teplé vody OKC 400 NTRR/BP obsahu 400 l umístěném v kotelně na stávající ocelové podestě starých kotlů.

Mgr. Jaroslava Čadová
Odborný rada oddělení hygieny dětí a mladistvých

Na vědomí: adresát – Ing. Jan Vašata, Slov. nár. povstání 627, 566 01 Vysoké Mýto
- Obchodní akademie a Střední škola cestovního ruchu Choceň, T. G. Masaryka 1000,
565 01 Choceň
- KHS/ HDM – UO