

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Název veřejné zakázky:

NPK, a. s., Pardubická nemocnice – Výměna zdroje chladu pro budovu č. 3

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu

Druh veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 4. 8. 2025

Výše uvedený zadavatel sděluje následující vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

V předmětu plnění zakázky je podáno referenční chladivo R407c, hořlavost chladiva A1, GWP 1774. Může být v při realizaci předmětu plnění použito chladivo s nižším GWP s hořlavostí A2L? Předem děkuji za odpověď.

Odpověď

Ano, chladivo z kategorie A2L a nižším GWP lze použít.

Dotaz č. 2

Rád bych se zeptal, zda je možné použít i chladivo z kategorie A2L (mírně hořlavé, netoxické) s nižším číslem GWP?

Odpověď

Ano, chladivo z kategorie A2L a nižším GWP lze použít.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 15. 8. 2025 do 10:00 hodin.

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.