

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

Název veřejné zakázky: Servis zařízení VZT a chlazení

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní

Předmět veřejné zakázky: služby

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 8. 8. 2025

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz

Může zadavatel potvrdit, že součástí servisní činnosti je počítáno i s validací jednotlivých zařízení (operační a zákrokové sály)?

Odpověď:

Zadavatel nepožaduje validaci čistých prostor.

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.