

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Název veřejné zakázky:

NPK, a. s., Pardubická nemocnice – Výměna zdroje chladu pro budovu č. 3

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu

Druh veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 12. 8. 2025

Výše uvedený zadavatel sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz

Dobrý den, poprosím Vás o konkrétní specifikaci hranice potrubního připojení a požadavků na dimenzi potrubí. V zaslaném technologickém schématu je uzavírací šoupátko DN125, teplotní čidlo, odvzdušňovací ventily, vypouštěcí ventily, místní manometry a gumové kompenzátory a následně zredukovány na DN50. Ve skutečnosti jsou nainstalovány uzavírací klapky (DN nezjištěno) a termostaty zn. SAUTER. Je požadováno zachovat stejné potrubní a měřicí prvky? Je možno ponechat stávající klapky a potrubní připojení zhotovit z PVC-U potrubí d90 zaizolovaného pouzdry z minerálního vlákna o tloušťce 25mm obaleného v parotěsné vícevrstvé fólii s vrchní hliníkovou vrstvou?

Děkuji

Odpověď

Hranice potrubního připojení je na uzávěrech DN125. Dimenze potrubí DN125 s přechodem na dimenzi vstupu a výstupu chladicího zařízení. Potrubní, měřicí i odvzdušňovací prvky zachovat. Stávající klapky, manometr i termostaty Sauter ponechat a materiálové provedení shodné se stávajícím, tedy železo pozink. Izolace tepelná skelná vata, nebo minerální, minimální tl.25mm, hliníkové oplechování.

Oddělení veřejných zakázek

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.