

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Název veřejné zakázky:

NPK, a. s., Pardubická nemocnice – Výměna zdroje chladu pro budovu č. 3

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu

Druh veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 13. 8. 2025

Výše uvedený zadavatel sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz

Dovoluji si Vás požádat o potvrzení že v rámci výměny zdroje chladu požadujete aby nové zařízení mělo také certifikaci EUROVENT na dané zařízení?

Odpověď

Ano, zadavatel požaduje nové zařízení s certifikací Eurovent.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 20. 8. 2025 do 10:00 hodin.

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.