

**Předmět:** Mladkov vyjádření k PD - doplnění po projednání s Policií

**Od:** Ing. Jiří Eliášek - DIK s.r.o. <eliasek@dik-hk.cz>

**Datum:** 24.5.2023 14:08

**Komu:** starosta@mladkov.cz, Daniela Šlaisová <slaisova@dik-hk.cz>

doplnění po projednání s Policií

Dobrý den pane starosto,

Byl jsem na místě s Policií ČR DI Ústí panem Kaplanem.

Policie trvá na přejízdných dopravních ostrůvcích v Mladkově s nášlapem 2 cm.

Dále jsou v Mladkově doplněny značky, které upozorňují na otáčení vozidel zimní údržby.

Bílý betonový vodící proužek je navržen v Mladkově mezi stávající zpevněnou plochou a řešenou silnicí.

Jsou doplněny značky Z9 žluté a černé pruhy zejména v Mladkově.

Příloha: B.4 výřezy ze situace (první tři výřezy se týkají Mladkova).

S pozdravem  
Ing. Jiří Eliášek



Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Bozděchova 1668

500 02 Hradec Králové

tel.:  
733 130 112

----- Přeposlaná zpráva -----

**Předmět:** Re: Mladkov vyjádření k PD

**Datum:** Thu, 6 Apr 2023 09:03:39 +0200

**Od:** Ing. Jiří Eliášek - DIK s.r.o. <eliasek@dik-hk.cz>

**Komu:** starosta@mladkov.cz, Daniela Šlaisová <slaisova@dik-hk.cz>

Dobrý den pane starosto,

Posílám odpovědi na Vaše vyjádření z 1.3.2023

- 1 Dlážděný přejízdny ostrůvek v křižovatce se silnicí II/312 v Mladkově je nahrazen vodorovným dopravním značením. - Bude projednáno s Policií.
- 2 Místo pro přecházení je navrženo v km 43,450 poblíž Úřadu městyse Mladkov.
- 3 Vlevo v km 43,400 u č.p. 85 (p.p.č. st.122) nebude obruba osazena, protože by se tím úzká vozovka ještě více zúžila. Příčný sklon vozovky je navržen od objektu č.p. 85.
- 4 Od vstupu k č.p. 80 (p.p.č. st. 116) v km cca 43,530 do km cca 43,540 je navržena žlabovka. Na ní navazuje stávající zatrubnění na pozemku 1050/4. Pozemek 1050/4 není dotčen akcí II/311. Pozemek 1050/4 je místní komunikace městyse Mladkova. Proto není řešena nedostatečná kapacita zatrubnění na pozemku 1050/4 v akci II/311.
- 5 V úseku od km cca 43,520 do km cca 43,530 je navržena silniční obruba až cca ke vstupu k č.p. 80 (p.p.č. st. 116). Dál je navržena žlabovka viz výše. Mezi km cca 43,530 – 43,540 malá vzdálenost mezi budovou a okrajem vozovky cca 0,7 m neumožňuje pokračovat s chodníkem. Viz náčrt v příloze.

S pozdravem  
Ing. Jiří Eliášek



Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.  
Bozděchova 1668  
500 02 Hradec Králové

tel.:  
733 130 112

Dne 02.03.2023 v 10:21 Daniela Šlaisová napsal(a):

Ahoj,

vyjádření zasílám v příloze.

--

S přáním hezkého dne  
Ing. Daniela Šlaisová

**Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.**  
Bozděchova 1668  
500 02 Hradec Králové

pracoviště: Praskačka 100  
mobil: 735 177 532  
e-mail: [slaisova@dik-hk.cz](mailto:slaisova@dik-hk.cz)  
ID DS: imzzkk8



Neobsahuje žádné viry.[www.avg.com](http://www.avg.com)

— Přílohy:

konec chodníku u čp 80 Mladkov a žlabovka.pdf	140 KB
B4 Vyrezy ze situace - II_311_MLJA TP 1-23 - 230505.pdf	6,8 MB