



| LEGENDA MÍSTNOSTÍ |                 |
|-------------------|-----------------|
| M.Č.              | NÁZEV           |
| 1.01              | CHODBA          |
| 1.02              | CHODBA          |
| 1.03              | PŘÍPRAVNA       |
| 1.04              | UMÝVÁRNA        |
| 1.05              | VÝDEJ           |
| 1.06              | JÍDELNA 20 MÍST |
| 1.07              | JÍDELNA 34 MÍST |

- Poznámky:
- dotčená část stavby tvoří jeden požární úsek
  - instalace bude provedena v maximální možné míře pod omítkou s krytím 15mm
  - volně vedená kabeláž bude splňovat klasifikační požadavek reakce na oheň min. Cca-s1,d2,a1
  - výška vypínačů se uvažuje 1,2m nad úrovní podlahy
  - výšku ostatních konc. prvků (zásuvek, vypínačů, spotřebičů) stanoví architekt nebo provozovatel

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3NPE AC 50Hz, 400V/TN-C-S  
OCHRANA PROTI DOTYKU DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 AUT. ODPOJENÍM V PŘÍPADĚ PORUCHY  
DOPLŇKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

|  |                                     |                                |   |   |                               |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|---|---|-------------------------------|
| VYPRACOVAL<br>ing. D. Hajzler  | ODP.PROJ.PROFESE<br>ing. D. Hajzler | KONTROLOVAL<br>ing. D. Hajzler | ODP.PROJ.STAVBY<br>ing. arch. Vít Kalvoda | ING. DANIEL HAJZLER<br>PROJEKCE ELEKTRO<br>SEDLIŠTĚ 31<br>570 01 LITOMYŠL |                               |
| KRAJ:  |                                     | OBEC: Políčka                  |   |   |                               |
| INVESTOR: Gymnázium Políčka  |                                     |                                |   |   |                               |
| Rekonstrukce školní jídelny - výdejny<br>Gymnázium Políčka<br>D.1.4.4 Zařízení silnoproudé elektrotechniky |                                     |                                |   | FORMÁT  | 6 A4                          |
|  |                                     |                                |   | DATUM   | 07.10.2025                    |
|  |                                     |                                |   | STUPEŇ  | DPS                           |
|  |                                     |                                |   | MĚŘÍTKO   | 1:50                          |
|  |                                     |                                |   | ZAK.ČÍSLO:  | 37-005                        |
| Elektroinstalace zásuvková   |                                     |                                |   | ARCHIVNÍ ČÍSLO<br><b>37-005</b>   | Č.VÝKRESU<br><b>D.1.4.4.2</b> |