



LEGENDA MÍSTNOSTÍ	
M.Č.	NÁZEV
1.01	CHODBA
1.02	CHODBA
1.03	PŘÍPRAVNA
1.04	UMÝVÁRNA
1.05	VÝDEJ
1.06	JÍDELNA 20 MÍST
1.07	JÍDELNA 34 MÍST

- Poznámky:
- dotčená část stavby tvoří jeden požární úsek
 - instalace bude provedena v maximální možné míře pod omítkou s krytím 15mm
 - volně vedená kabeláž bude splňovat klasifikační požadavek reakce na oheň min. Cca-s1,d2,a1
 - výška vypínačů se uvažuje 1,2m nad úrovní podlahy
 - výšku ostatních konc. prvků (zásuvek, vypínačů, spotřebičů) stanoví architekt nebo provozovatel

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3NPE AC 50Hz, 400V/TN-C-S
OCHRANA PROTI DOTYKU DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 AUT. ODPOJENÍM V PŘÍPADĚ PORUCHY
DOPLŇKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

VYPRACOVAL ing. D. Hajzler	ODP.PROJ.PROFESE ing. D. Hajzler	KONTRLOVAL ing. D. Hajzler	ODP.PROJ.STAVBY ing. arch. Vít Kalvoda	ING. DANIEL HAJZLER PROJEKCE ELEKTRO SEDLIŠTĚ 31 570 01 LITOMÝŠL	
KRAJ:		OBEC: Polička			
INVESTOR: Gymnázium Polička					
Rekonstrukce školní jídelny - výdejny Gymnázium Polička D.1.4.4 Zařízení silnoproudé elektrotechniky				FORMÁT	6 A4
				DATUM	07.10.2025
				STUPEŇ	DPS
				MĚŘÍTKO	1:50
				ZAK.ČÍSLO:	37-005
Elektroinstalace světelná				ARCHIVNÍ ČÍSLO 37-005	Č.VYKRESU D.1.4.4.3