

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Název veřejné zakázky:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, výměna stávajících neúsporných svítidel VO

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu

Druh veřejné zakázky: služby

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 14. 10. 2025

Zadavatel sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace a opravu administrativního pochybení zadavatele.

Zadavatel dne 6. 10. 2025 obdržel od jednoho z dodavatelů Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Odpověď na Žádost měl zadavatel v úmyslu uveřejnit jako Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 dne 9. 10. 2025. Z důvodu administrativního pochybení nebylo dokončeno nahrání Vysvětlení ZD č. 2 na profil zadavatele, čímž nedošlo ke zveřejnění Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.

Zadavatel se omlouvá a napravuje pochybení uveřejněním Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 a prodloužením lhůty pro podání nabídek.

Dotaz ze dne 6. 10. 2025

zasíláme dotaz k VŘ „NPK a.s., Pardubická nemocnice, výměna stávajících neúsporných svítidel VO“.

V příloze specifikace svítidel a materiálu je uvedeno, že předmětem dodávky je celkem 69 svítidel, 69 stožárů a 3ks dvouramenných výložníků, to je celkem 72 míst pro svítidla. Budou některé stožáry neosazené, nebo je počet stožárů nesprávný? Žádáme upřesnění.

Odpověď

Zadavatel upřesňuje údaje na základě dotazu.

Pro vysvětlení:

Sloup sadový 6 m, horní průměr 60 mm provedení černá barva = 66 ks

Jednoramenný výložník o délce 500 mm provedení černá = 63 ks

Výložník dvou - ramenný, 180 stupňů, délka 500 mm provedení černá = 2 ks

Výložník dvou - ramenný, 90 stupňů, délka 500 mm provedení černá = 1 ks

**Počet svítidel = 69 ks provedení černá (3 sloupy jsou zdvojené) / počet sloupů = 66.
Zdvojená svítidla jsou označena čísly 45-46, 48-49, 50-51.**

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 22. 10. 2025 do 13:00 hodin.

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.